

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 17.10.2022 по 16.11.2022Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Новая д.6Теплосчетчик МКТС: № 010766-1Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
17.10.22	1.541	326.69	0.00	326.67	43.9	39.2	4.7	6.6	5.8	24.00	0.00	
18.10.22	1.404	326.38	0.00	326.39	42.2	37.9	4.3	6.6	5.8	24.00	0.00	
19.10.22	1.426	327.38	0.00	327.38	42.1	37.8	4.3	6.6	5.7	24.00	0.00	
20.10.22	1.782	327.00	0.00	327.03	45.8	40.3	5.4	6.6	5.8	24.00	0.00	
21.10.22	1.967	326.88	0.00	326.86	48.1	42.1	6.0	6.7	5.8	24.00	0.00	
22.10.22	1.773	327.19	0.00	327.16	45.7	40.3	5.4	6.7	5.8	24.00	0.00	
23.10.22	1.737	327.00	0.00	327.03	45.5	40.2	5.3	6.7	5.8	24.00	0.00	
24.10.22	1.900	326.81	0.00	326.78	46.8	41.0	5.8	6.6	5.8	24.00	0.00	
25.10.22	2.225	326.31	0.00	326.34	50.9	44.1	6.8	6.7	5.9	24.00	0.00	
26.10.22	2.201	326.38	0.00	326.33	50.3	43.6	6.7	6.7	5.9	24.00	0.00	
27.10.22	2.101	326.44	0.00	326.45	49.2	42.8	6.4	6.8	6.0	24.00	0.00	
28.10.22	1.656	326.69	0.00	326.72	44.4	39.3	5.1	6.7	5.9	24.00	0.00	
29.10.22	1.413	344.13	0.00	344.13	41.5	37.4	4.1	6.8	5.9	24.00	0.00	
30.10.22	1.854	343.81	0.00	343.78	46.1	40.8	5.4	6.8	5.9	24.00	0.00	
31.10.22	2.329	313.38	0.00	313.41	52.3	44.8	7.4	6.7	6.0	24.00	0.00	
01.11.22	2.422	331.69	0.00	331.69	52.7	45.4	7.3	6.9	6.0	24.00	0.00	
02.11.22	2.331	325.50	0.00	325.47	51.7	44.5	7.2	6.8	6.0	24.00	0.00	
03.11.22	2.650	313.19	0.00	313.19	55.2	46.8	8.5	6.8	6.0	24.00	0.00	
04.11.22	2.428	307.00	0.00	306.98	52.6	44.7	7.9	6.7	6.0	24.00	0.00	
05.11.22	2.576	316.69	0.00	316.70	54.2	46.0	8.1	6.7	6.0	24.00	0.00	
06.11.22	2.632	318.81	0.00	318.83	54.7	46.5	8.3	6.8	6.0	24.00	0.00	
07.11.22	2.387	318.94	0.00	318.91	52.1	44.6	7.5	6.7	6.0	24.00	0.00	
08.11.22	2.007	318.94	0.00	318.97	48.0	41.7	6.3	6.8	6.0	24.00	0.00	
09.11.22	1.523	319.13	0.00	319.13	42.5	37.7	4.8	6.7	5.9	24.00	0.00	
10.11.22	1.511	319.13	0.00	319.09	42.3	37.6	4.7	6.7	5.9	24.00	0.00	
11.11.22	1.526	319.06	0.00	319.09	42.7	37.9	4.8	6.6	5.8	24.00	0.00	
12.11.22	1.403	316.63	0.00	316.61	41.5	37.1	4.4	6.7	5.9	24.00	0.00	
13.11.22	1.673	314.69	0.00	314.69	44.4	39.1	5.3	6.7	5.9	24.00	0.00	
14.11.22	2.552	312.69	0.00	312.72	54.0	45.8	8.1	6.7	5.9	24.00	0.00	
15.11.22	2.356	320.38	0.00	320.34	51.3	43.9	7.4	6.5	5.7	24.00	0.00	
16.11.22	2.772	325.63	0.00	325.64	55.7	47.1	8.5	6.8	6.0	24.00	0.00	
Итого:	62.058	10020.50	0.00	10020.50	48.0	41.9	6.2	6.7	5.9	744.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
16.11.22 24:00	4437.091	594897.75	388525.47	68004.78
16.10.22 24:00	4375.033	584877.25	388525.47	67260.78
Итого:	62.058	10020.50	0.00	744.00

Отчетный период: 744.00 чВремя работы: 744.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (DG) Gv>max(DG) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя: _____Представитель
поставщика: _____