Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС

за период с **23.03.2026** по **21.04.2026**

Потребитель: Управдом Юг Подмосковье

Адрес объекта: Новая 6

Теплосчетчик МКТС: **№ 010766-2** Версия МКТС: **2.51**

Формула расчета тепла: **Q = M1(h1-hx)-M2(h2-hx)**

Дата	Тепл.эн.,	Масса, т			Температура, °C				Давл., ати		Время, час		Отказы
	Q, Гкал	M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	tхв	P1	P2	работы	отказа	
23.03.26	0.961	59.88	49.70	10.19	62.9	54.3	8.6	10.0	-0.1	4.0	24.00	0.00	
24.03.26	0.962	59.80	49.70	10.09	63.2	54.5	8.7	10.0	-0.1	4.0	24.00	0.00	
25.03.26	1.072	61.50	49.48	12.00	63.7	55.0	8.7	10.0	-0.1	4.0	24.00	0.00	
26.03.26	0.971	59.53	49.67	9.86	64.1	55.1	8.9	10.0	-0.0	4.0	24.00	0.00	
27.03.26	0.977	59.45	49.41	10.05	64.0	55.1	8.9	10.0	-0.1	4.0	24.00	0.00	
28.03.26	0.972	59.27	49.31	9.95	64.1	55.2	8.9	10.0	-0.1	4.0	24.00	0.00	
29.03.26	1.145	63.11	49.30	13.82	63.4	55.0	8.4	10.0	-0.1	4.0	24.00	0.00	
30.03.26	0.927	58.81	49.39	9.42	63.2	54.5	8.8	10.0	-0.1	4.0	24.00	0.00	
31.03.26	0.969	59.94	49.31	10.63	62.8	54.4	8.4	10.0	-0.1	4.0	24.00	0.00	
01.04.26	1.080	61.16	49.22	11.92	64.3	55.4	8.9	10.0	-0.1	4.0	24.00	0.00	
02.04.26	0.971	59.30	49.25	10.05	63.9	55.1	8.8	10.0	-0.1	4.0	24.00	0.00	
03.04.26	0.862	56.70	48.80	7.91	64.1	55.1	9.0	10.0	-0.0	4.0	23.78	0.22	ЭлDt
04.04.26	1.007	60.08	49.22	10.86	63.9	55.3	8.7	10.0	-0.0	4.0	23.97	0.03	Dt
05.04.26	1.077	61.61	49.20	12.41	63.4	54.8	8.5	10.0	-0.0	4.0	24.00	0.00	
06.04.26	0.919	58.08	48.91	9.17	63.2	54.3	8.9	10.0	-0.0	4.0	23.88	0.12	Dt
07.04.26	0.942	58.50	48.84	9.66	63.3	54.4	8.9	10.0	-0.0	4.0	24.00	0.00	
08.04.26	0.958	58.72	49.19	9.53	64.1	55.0	9.1	10.0	-0.0	4.0	24.00	0.00	
09.04.26	1.033	60.92	49.23	11.70	62.5	53.9	8.6	10.0	-0.0	4.0	24.00	0.00	
10.04.26	0.943	59.41	49.42	9.98	62.2	53.5	8.7	10.0	-0.1	4.0	24.00	0.00	Dt
11.04.26	0.982	59.84	49.56	10.27	63.3	54.4	8.9	10.0	-0.1	4.0	24.00	0.00	
12.04.26	1.054	61.03	49.42	11.62	63.6	54.7	8.9	10.0	-0.1	4.0	24.00	0.00	
13.04.26	0.934	58.55	49.45	9.10	63.5	54.4	9.1	10.0	-0.0	4.0	24.00	0.00	
14.04.26	1.027	60.31	49.39	10.91	63.8	54.8	9.0	10.0	-0.0	4.0	24.00	0.00	
15.04.26	0.965	59.19	49.38	9.83	63.9	55.0	8.9	10.0	-0.1	4.0	24.00	0.00	
16.04.26	0.976	59.47	49.44	10.01	63.9	55.0	8.9	10.0	-0.1	4.0	24.00	0.00	
17.04.26	0.949	58.91	49.38	9.55	63.8	54.9	8.9	10.0	-0.0	4.0	24.00	0.00	
18.04.26	1.009	60.31	49.45	10.85	63.7	54.9	8.7	10.0	-0.0	4.0	24.00	0.00	
19.04.26	1.071	61.47	49.47	12.00	63.6	54.8	8.8	10.0	-0.0	4.0	24.00	0.00	
20.04.26	0.894	57.95	49.50	8.45	63.5	54.4	9.1	10.0	-0.0	4.0	24.00	0.00	
21.04.26	0.907	58.19	49.45	8.74	63.3	54.3	9.0	10.0	-0.0	4.0	24.00	0.00	
Итого:	**29.513**	**1790.97**	**1480.45**	**310.53**	**63.5**	**54.7**	**8.8**	**10.0**	**-0.0**	**4.0**	**719.62**	**0.38**	**ЭлDt**

tгв = 59,1°C ρ = 984 кг/м³

V = 315,579 м³

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
21.04.26 24:00	2763.031	242255.20	208422.97	54247.14
22.03.26 24:00	2733.518	240464.23	206942.52	53527.52
Итого:	**29.513**	**1790.97**	**1480.45**	**719.62**

Отчетный период: **720.00** ч

Время работы: **719.62** ч

Суммарное время отказа: **0.38** ч = 0.00 (Откл.эл-пит.(Эл)) + 0.00 (Неисправн.(Не)) + 0.00 (Gv<min (ДG)) + 0.00 (Gv>max(ДG)) + 0.37 (dt<min (Dt))

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrnt, версия: **1.37**

V = 315,946 м³

Qотс = 19,236 Гкал