

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с **23.03.2026** по **21.04.2026**

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС: № 010766-1

Версия МКТС: 2.51

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
23.03.26	1.740	401.69	0.00	401.66	44.5	40.1	4.3	7.2	6.2	24.00	0.00	Эл
24.03.26	1.721	401.63	0.00	401.63	44.3	40.0	4.3	7.2	6.3	24.00	0.00	
25.03.26	1.682	401.56	0.00	401.56	44.0	39.8	4.2	7.2	6.3	24.00	0.00	
26.03.26	1.614	401.44	0.00	401.44	43.4	39.4	4.0	7.1	6.2	24.00	0.00	
27.03.26	1.354	401.50	0.00	401.50	40.6	37.2	3.4	7.2	6.2	24.00	0.00	
28.03.26	1.274	400.69	0.00	400.69	39.4	36.2	3.2	7.2	6.2	24.00	0.00	
29.03.26	1.251	400.31	0.00	400.31	39.4	36.3	3.1	7.1	6.2	24.00	0.00	
30.03.26	1.206	400.38	0.00	400.34	39.3	36.3	3.0	7.1	6.2	24.00	0.00	
31.03.26	1.179	400.56	0.00	400.59	39.3	36.3	2.9	7.1	6.2	24.00	0.00	
01.04.26	1.170	401.63	0.00	401.59	39.1	36.2	2.9	7.1	6.2	24.00	0.00	
02.04.26	1.254	400.75	0.00	400.78	39.5	36.4	3.1	7.1	6.2	24.00	0.00	
03.04.26	1.266	402.69	0.00	402.72	39.7	36.5	3.1	7.1	6.2	24.00	0.00	
04.04.26	1.300	401.06	0.00	401.06	40.2	37.0	3.2	7.1	6.2	24.00	0.00	
05.04.26	1.718	400.13	0.00	400.06	44.3	40.0	4.3	7.1	6.2	24.00	0.00	
06.04.26	1.687	400.00	0.00	400.03	43.8	39.5	4.2	7.1	6.2	24.00	0.00	
07.04.26	1.798	399.88	0.00	399.88	44.6	40.2	4.5	7.1	6.2	24.00	0.00	
08.04.26	1.795	399.88	0.00	399.84	44.7	40.2	4.5	7.1	6.2	24.00	0.00	
09.04.26	2.218	399.44	0.00	399.50	48.8	43.2	5.5	7.2	6.3	24.00	0.00	
10.04.26	2.090	399.63	0.00	399.56	47.4	42.2	5.2	7.2	6.3	24.00	0.00	
11.04.26	1.800	399.88	0.00	399.94	44.1	39.6	4.5	7.1	6.2	24.00	0.00	
12.04.26	1.601	400.13	0.00	400.09	42.0	38.0	4.0	7.1	6.2	24.00	0.00	
13.04.26	1.457	400.19	0.00	400.16	40.7	37.1	3.6	7.1	6.2	24.00	0.00	
14.04.26	1.336	400.25	0.00	400.28	39.5	36.2	3.3	7.1	6.2	24.00	0.00	
15.04.26	1.295	402.06	0.00	402.06	39.0	35.8	3.2	7.1	6.2	24.00	0.00	
16.04.26	1.348	402.56	0.00	402.53	39.7	36.3	3.3	7.1	6.2	24.00	0.00	
17.04.26	1.303	402.63	0.00	402.63	39.4	36.2	3.2	7.1	6.2	24.00	0.00	
18.04.26	1.512	402.31	0.00	402.38	41.6	37.9	3.7	7.2	6.3	24.00	0.00	
19.04.26	1.868	401.94	0.00	401.91	45.4	40.8	4.6	7.2	6.3	24.00	0.00	
20.04.26	2.108	401.50	0.00	401.50	47.7	42.4	5.2	7.2	6.3	24.00	0.00	
21.04.26	1.935	401.81	0.00	401.81	45.6	40.8	4.8	7.2	6.2	24.00	0.00	
Итого:	46.877	12030.06	0.00	12030.03	42.4	38.5	3.9	7.1	6.2	720.00	0.00	Эл

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
21.04.26 24:00	6431.121	895092.44	390581.31	97717.27
22.03.26 24:00	6384.243	883062.38	390581.31	96997.27
Итого:	46.877	12030.06	0.00	720.00

Отчетный период: **720.00** чВремя работы: **720.00** ч

Суммарное время отказа: **0.00** ч = **0.00** + **0.00** + **0.00** + **0.00** + **0.00**

Откл.эл.-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (DG) Gv>max(DG) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.37