

| | | | |
|--------------|------------------------------|-----------------|-----------|
| Организация: | ООО "Управдом ЮГ Подмосквья" | Номер абонента: | Котельная |
| Тип прибора: | КМ-5-2 | Номер прибора: | 387089 |
| Адрес дома: | пл Северная 7, | Система: | Отп |

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.09.2023 по 18.10.2023

№ 22.10.23

| Дата | Тепло, Гкал Q | Масса, т | | Утечка, т | | Подмес, т | | Объём, м3 | | | Температура, С | | | Давл. ат | | Наработка Тр, час | Клас-сифик. ошибок |
|--------|---------------|----------|---------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------|--------|-------------------|--------------------|
| | | M1 | M2 | M1-M2 | M2-M1 | V1 | V2 | V1-V2 | T1 | T2 | T1-T2 | P1 | P2 | | | | |
| 19.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,99 | 17,78 | 0,21 | 11,88 | 6,42 | 0,83 | D |
| 20.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,04 | 17,86 | 0,18 | 11,88 | 6,43 | 0,0 | |
| 21.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,15 | 17,95 | 0,2 | 11,87 | 6,42 | 2,09 | |
| 22.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,28 | 18,05 | 0,23 | 11,87 | 6,42 | 5,31 | D |
| 23.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 18,11 | 0,24 | 11,87 | 6,42 | 8,69 | D |
| 24.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,42 | 18,17 | 0,26 | 11,87 | 6,42 | 11,83 | D |
| 25.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,48 | 18,2 | 0,28 | 11,86 | 6,42 | 18,45 | D |
| 26.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,4 | 18,13 | 0,27 | 11,86 | 6,41 | 20,01 | D |
| 27.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,17 | 17,91 | 0,26 | 11,87 | 6,41 | 12,57 | D |
| 28.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,06 | 17,76 | 0,29 | 11,87 | 6,41 | 17,9 | D |
| 29.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,05 | 17,72 | 0,33 | 11,87 | 6,42 | 20,58 | D |
| 30.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,06 | 17,73 | 0,33 | 11,88 | 6,42 | 24,0 | |
| 01.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,99 | 17,66 | 0,32 | 11,88 | 6,43 | 16,27 | D |
| 02.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,69 | 17,38 | 0,31 | 11,88 | 6,42 | 16,31 | D |
| 03.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,4 | 17,08 | 0,33 | 11,87 | 6,41 | 20,88 | D |
| 04.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,18 | 16,86 | 0,32 | 11,88 | 6,42 | 18,44 | D |
| 05.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,01 | 16,73 | 0,28 | 11,88 | 6,41 | 17,27 | D |
| 06.10 | 1,26 | 277,75 | 276,37 | 1,38 | 0,00 | 283,12 | 281,12 | 2,00 | 65,33 | 60,9 | 4,43 | 11,9 | 11,95 | 6,53 | 24,0 | | |
| 07.10 | 1,97 | 385,10 | 383,02 | 2,08 | 0,00 | 393,17 | 390,04 | 3,13 | 68,02 | 63,01 | 5,02 | 11,95 | 11,95 | 6,53 | 24,0 | | |
| 08.10 | 2,14 | 423,77 | 421,27 | 2,50 | 0,00 | 432,05 | 428,46 | 3,60 | 65,62 | 60,67 | 4,95 | 11,96 | 11,96 | 6,56 | 24,0 | | |
| 09.10 | 2,33 | 415,77 | 413,14 | 2,63 | 0,00 | 423,94 | 420,11 | 3,84 | 65,85 | 60,35 | 5,5 | 11,94 | 11,94 | 6,57 | 24,0 | | |
| 10.10 | 2,35 | 411,68 | 409,16 | 2,52 | 0,00 | 419,55 | 415,84 | 3,71 | 64,91 | 59,3 | 5,6 | 11,92 | 11,92 | 6,57 | 24,0 | | |
| 11.10 | 2,45 | 423,70 | 421,15 | 2,55 | 0,00 | 432,17 | 428,35 | 3,82 | 66,45 | 60,77 | 5,68 | 11,91 | 11,91 | 6,58 | 24,0 | | |
| 12.10 | 2,44 | 445,18 | 442,65 | 2,54 | 0,00 | 454,39 | 450,55 | 3,84 | 67,68 | 62,3 | 5,38 | 11,92 | 11,92 | 6,63 | 24,0 | | |
| 13.10 | 2,40 | 447,34 | 444,62 | 2,71 | 0,00 | 456,77 | 452,77 | 4,00 | 68,38 | 63,13 | 5,26 | 11,91 | 11,91 | 6,64 | 24,0 | | |
| 14.10 | 2,25 | 425,75 | 423,05 | 2,70 | 0,00 | 434,44 | 430,55 | 3,89 | 67,18 | 61,99 | 5,19 | 11,91 | 11,91 | 6,66 | 24,0 | | |
| 15.10 | 1,75 | 416,45 | 413,65 | 2,80 | 0,00 | 423,50 | 419,83 | 3,66 | 60,03 | 55,92 | 4,11 | 11,9 | 11,9 | 6,67 | 23,94 | D | |
| 16.10 | 1,86 | 413,24 | 410,48 | 2,75 | 0,00 | 420,28 | 416,59 | 3,70 | 60,49 | 56,1 | 4,4 | 11,9 | 11,9 | 6,67 | 24,0 | | |
| 17.10 | 1,88 | 412,96 | 410,15 | 2,81 | 0,00 | 419,93 | 416,19 | 3,73 | 60,43 | 55,98 | 4,45 | 11,89 | 11,89 | 6,67 | 24,0 | | |
| 18.10 | 1,39 | 412,64 | 409,79 | 2,85 | 0,00 | 417,66 | 414,23 | 3,43 | 50,97 | 47,69 | 3,28 | 11,88 | 11,88 | 6,64 | 24,0 | | |
| Итого: | 26,48 | 5311,31 | 5278,50 | 32,81 | 0,00 | 5410,98 | 5375,00 | 46,36 | 63,96 | 59,08 | 4,88 | 11,92 | 11,92 | 6,61 | 537,74 | | |

-0,06

| Дата | Время | Q, Гкал | M1, т | M2, т | Тр, ч |
|------------|-------|---------|----------|----------|---------|
| 18.09.2023 | 24:00 | 264,54 | 49164,55 | 48836,38 | 4751,86 |
| 18.10.2023 | 24:00 | 291,03 | 54475,86 | 54114,88 | 5289,60 |
| ИТОГО: | | 26,48 | 5311,31 | 5278,50 | 537,74 |

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тр = 312 - 0,06 = 311,9

| | | | | | | |
|--------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|----------|
| Тотч. | = Тнараб. | + Тсб.пит. | + Тф.отк. | + Тдт<min | + ТG<min | + ТG>max |
| 720,00 | = 537,74 | + 0,0 | + 0,0 | + 182,26 | + 0,0 | + 0,0 |

Досчёт: Q = 35,456 Гкал

Представитель
абонента

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации



Q = 34,634 Гкал