Я ТеплоСчет и расчет
+7(926)026-0076
с нами выгодно и удобно

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе ГВС

за период с 22.09.2026 по 20.10.2026

Управком Юг Подмосковье

Адрес: г. Серпухов, ул. Российская. д. 46 - ГВС

Потребитель: ООС

Прибор учета: МКТС № 13147

Дата	Тепл. эн. (Гкал),	Объем, м³		ГВС, м³	Температура, °С			Давление, ати		Наработка, Траб, ч.	Отказы
	Q	V1	V2	V1-V2	t1	t2	t1-t2	P1	P2		
22.09.2026	0,8079	72,953	64,422	8,531	62,8	56,8	5,9	6,9	6,2	24,00	
23.09.2026	0,8394	73,359	64,281	9,078	62,8	56,8	6,0	6,9	6,2	23,99	
24.09.2026	0,8342	73,703	64,484	9,219	62,4	56,6	5,8	6,9	6,1	24,00	
25.09.2026	0,7866	71,938	64,094	7,844	62,8	56,7	6,2	6,9	6,2	23,95	
26.09.2026	0,8237	73,531	64,984	8,547	62,9	56,8	6,1	7,1	6,3	24,00	
27.09.2026	0,8445	73,906	64,844	9,062	62,8	56,7	6,0	7,0	6,3	24,00	
28.09.2026	0,8403	73,641	64,781	8,859	62,6	56,4	6,1	7,1	6,3	24,00	
29.09.2026	0,8281	73,344	64,797	8,547	62,6	56,4	6,2	7,1	6,3	24,00	
30.09.2026	0,7959	72,703	64,875	7,828	62,7	56,4	6,3	7,1	6,4	24,00	
01.10.2026	0,8110	73,969	65,953	8,016	62,8	56,5	6,2	7,1	6,3	24,00	
02.10.2026	0,7993	73,469	65,922	7,547	63,3	56,9	6,4	7,1	6,3	24,00	
03.10.2026	0,7905	72,297	65,000	7,297	63,8	57,3	6,5	7,1	6,3	24,00	
04.10.2026	0,8010	72,656	64,922	7,734	63,4	57,0	6,4	7,1	6,3	24,00	
05.10.2026	0,7917	72,734	64,953	7,781	63,4	57,2	6,2	7,1	6,3	24,00	
06.10.2026	0,7964	72,734	65,109	7,625	64,3	58,1	6,2	7,1	6,4	24,00	
07.10.2026	0,7834	72,688	65,172	7,516	64,2	58,0	6,1	7,1	6,4	24,00	
08.10.2026	0,8074	72,953	65,141	7,812	64,2	57,9	6,3	7,1	6,4	24,00	
09.10.2026	0,7671	72,312	65,094	7,219	64,4	58,2	6,1	7,1	6,4	24,00	
10.10.2026	0,7798	72,219	64,844	7,375	64,2	58,0	6,2	7,1	6,4	24,00	
11.10.2026	0,8381	72,500	63,969	8,531	64,4	58,2	6,2	7,0	6,3	23,79	Эл.
12.10.2026	0,7483	71,469	64,312	7,156	63,9	57,9	6,0	7,1	6,4	23,97	
13.10.2026	0,7871	74,859	67,406	7,453	64,3	58,3	6,0	7,2	6,4	24,00	
14.10.2026	0,8005	72,375	64,672	7,703	64,1	57,8	6,3	7,1	6,4	24,00	
15.10.2026	0,7737	72,109	64,250	7,859	62,6	56,6	6,0	7,1	6,4	24,00	
16.10.2026	0,7515	71,234	64,484	6,750	64,2	57,9	6,3	7,1	6,4	24,00	
17.10.2026	0,7825	71,953	64,312	7,641	64,0	57,9	6,1	7,1	6,4	24,00	
18.10.2026	0,8164	72,562	64,297	8,266	64,2	58,0	6,1	7,1	6,4	24,00	
19.10.2026	0,7839	71,766	64,391	7,375	64,0	57,6	6,4	7,1	6,4	24,00	
20.10.2026	0,8691	73,250	64,219	9,031	63,7	57,3	6,4	7,1	6,4	24,00	
Итого:	**23,2795**	**2111,188**	**1879,984**	**231,203**	**63,5**	**57,3**	**6,2**	**7,1**	**6,3**	**695,70**	

Показания интеграторов (нарастающим итогом)

Дата и время	Q, ГКал	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Время раб., ч
22.09.2026 00:00	3466,1770	249256,812	213559,266	253837,891	216669,859	97636,52
21.10.2026 00:00	3489,4565	251329,266	215410,672	255949,078	218549,844	98332,22
Итого	**23,2795**	**2072,453**	**1851,406**	**2111,188**	**1879,984**	**695,70**

Отчетный период: **696,00** ч.

Время работы: **695,70** ч.

Сумма времен отказа: **0,30** ч.

Vдосч.= **231,302** м³

$$\frac{0,21}{\text{Откл.эл-пит(Эл)}} + \frac{0,00}{\text{Неисправн.(Не)}} + \frac{0,00}{\text{Gv<min(Gд<)}} + \frac{}{\text{Gv>max(Gд>)}} + \frac{}{\text{dt<min}} + \frac{0,00}{\text{СтопСчет(St)}} = 0,30$$

Представитель потребителя: Яминский М. Н.

Представитель снабж. организации: