

Управдом Юг Подмосковья
Российская 18

Тип теплосчетчика КМ-5-2
Дата последней поверки теплосчетчика

Версия 02.30
Номер теплосчетчика 394856

Гпод.: _____ м3/ч Ду= _____ мм
Гобр.: _____ м3/ч Ду= _____ мм
Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 22.04.2026 по 20.05.2026 11005050526

Дата		Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C					Давление		Время, час		Работы		Классиф	
Гкал		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Тн	Тр	ошибок			
22.04.26	1.003	151.81	153.1797	148.33	149.2832	3.48	42.9	36.3	6.6	0.0	4.5	5.0	0.00	24.00				
23.04.26	1.347	151.65	153.3555	148.22	149.3477	3.42	48.6	39.7	8.9	0.0	4.5	5.0	0.00	24.00				
24.04.26	1.439	152.47	154.3008	149.03	150.2227	3.44	50.2	40.7	9.5	0.0	4.5	5.0	0.00	24.00				
25.04.26	1.011	151.68	153.0684	148.19	149.1699	3.49	43.5	36.8	6.7	0.0	4.5	5.0	0.00	24.00				
26.04.26	1.242	151.85	153.4375	148.39	149.4531	3.46	46.5	38.3	8.2	0.0	4.5	5.0	0.00	24.00				
27.04.26	1.349	119.38	121.0078	116.71	117.7305	2.67	53.8	42.4	11.3	0.0	4.0	5.0	0.00	24.00				
28.04.26	1.488	153.55	155.4238	150.10	151.3203	3.45	50.8	41.0	9.7	0.0	4.5	5.0	0.00	24.00				
29.04.26	1.561	153.81	155.8047	150.38	151.6660	3.43	52.3	42.1	10.2	0.0	4.5	5.0	0.00	24.00				
30.04.26	1.402	154.32	156.1348	150.84	152.0469	3.48	49.6	40.5	9.1	0.0	4.5	5.0	0.00	24.00				
01.05.26	1.112	149.85	151.2891	146.35	147.3418	3.50	44.8	37.4	7.4	0.0	4.5	5.0	0.58	23.42	U			
02.05.26	0.918	155.86	157.1719	152.29	153.2344	3.58	41.6	35.7	5.9	0.0	4.5	5.0	0.00	24.00				
03.05.26	0.816	158.44	159.6934	154.82	155.7598	3.62	40.4	35.2	5.2	0.0	4.5	5.0	0.00	24.00				
04.05.26	0.617	158.72	159.8047	155.07	155.9102	3.65	37.2	33.3	3.9	0.0	4.5	5.0	0.00	24.00				
05.05.26	0.154	34.02	34.2754	33.31	33.5117	0.71	40.1	35.5	4.5	0.0	1.5	5.0	0.00	24.00				
06.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.2	17.6	0.6	0.0	0.5	5.0	0.00	24.00				
07.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.9	17.3	0.6	0.0	0.6	5.0	0.00	24.00				
08.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.6	17.0	0.6	0.0	0.6	5.0	0.01	23.99	U			
09.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.0	15.5	0.5	0.0	0.7	5.0	0.00	24.00				
10.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	15.0	14.6	0.4	0.0	0.8	5.0	0.02	23.98	ED			
11.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	14.4	14.2	0.3	0.0	1.0	5.0	0.64	23.36	ED			
12.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	14.9	14.6	0.3	0.0	1.1	5.0	18.92	5.08	D			
13.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	15.4	14.9	0.5	0.0	1.2	5.0	11.38	12.62	D			
14.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.2	15.6	0.6	0.0	1.2	5.0	0.00	24.00				
15.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.5	16.0	0.5	0.0	1.2	5.0	0.02	23.98	D			
16.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.4	15.9	0.5	0.0	1.2	5.0	0.00	24.00				
17.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.3	15.9	0.4	0.0	1.2	5.0	0.08	23.92	ED			
18.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.8	16.3	0.5	0.0	1.2	5.0	0.00	24.00				

19.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.1	16.6	0.5	0.0	1.2	5.0	0.00	24.00
20.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.5	16.9	0.6	0.0	1.2	5.0	0.00	24.00
Итого	15.459	1997.40	2017.9473	1952.04	1965.9980	45.37	46.0	38.3	7.8	0.0	2.6	5.0	31.64	664.36
Итого														

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
20.05.26	24:00	234.882	18696.30	18275.22	18996.48	18455.66	3328.36
22.04.26	00:00	219.423	16698.90	16323.18	16978.53	16489.67	2664.00
Итого		15.459	1997.40	1952.04	2017.95	1966.00	664.36

$T_u = 336$
 $T_p = 335.42$
 $Q = 15,486 \text{ МВт}$

Отчетный период _____ 696.00 час. Период норм. работы _____ 664.36 час.

Период отключения питания (U) _____ 0.590 час. Период функц.отказа (E) _____ 0.384 час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 30.665 час. Период G<min (g) _____ 0.000 час.
 Период G>max (G) _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

