

Управдом Юг Подмосковья
Российская 20/13

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
Дата последующей поверки теплосчетчика
Номер теплосчетчика 394204

Гнод.: - - м3/ч Ду= мм
Гобр.: - - м3/ч Ду= мм
Гп : - л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
с 22.04.2026 по 20.05.2026 170 05.05.26

		Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление				Время, час			
Дата	Q Ткачи	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txb	P1		P2		Неаб. Тн	Работы Тр	Классиф ошибок
											атм	атм	атм	атм			
22.04.26	1.095	167.19	168.7363	163.23	164.3027	3.96	43.3	36.7	6.6	0.0	0.1	4.3	0.00	24.00			
23.04.26	1.421	166.98	168.8379	163.05	164.2773	3.93	47.9	39.3	8.6	0.0	0.1	4.3	0.00	24.00			
24.04.26	1.549	167.84	169.8594	163.91	165.2148	3.93	49.9	40.5	9.3	0.0	0.1	4.3	0.00	24.00			
25.04.26	1.153	167.00	168.6055	163.06	164.1602	3.94	44.2	37.2	7.0	0.0	0.1	4.3	0.00	24.00			
26.04.26	1.284	167.22	168.9199	163.33	164.4648	3.90	45.5	37.7	7.8	0.0	0.1	4.3	0.00	24.00			
27.04.26	1.480	130.30	132.1016	127.19	128.2988	3.11	53.7	42.3	11.5	0.0	0.1	3.5	0.00	24.00			
28.04.26	1.632	170.09	172.1680	166.13	167.4570	3.96	50.4	40.7	9.7	0.0	0.1	4.3	0.00	24.00			
29.04.26	1.729	170.42	172.6582	166.46	167.8789	3.96	52.2	42.0	10.2	0.0	0.1	4.3	0.00	24.00			
30.04.26	1.536	170.99	173.0059	167.03	168.3457	3.96	49.5	40.4	9.1	0.0	0.1	4.3	0.00	24.00			
01.05.26	1.237	165.32	166.9570	161.45	162.5508	3.88	45.1	37.5	7.6	0.0	0.0	4.3	0.58	23.42	U		
02.05.26	1.011	171.42	172.8809	167.39	168.4355	4.03	41.9	35.9	6.0	0.0	0.0	4.3	0.00	24.00			
03.05.26	0.864	174.52	175.8906	170.52	171.5410	4.00	40.3	35.2	5.0	0.0	0.1	4.3	0.00	24.00			
04.05.26	0.636	174.96	176.1465	170.99	171.9277	3.97	37.0	33.3	3.7	0.0	0.1	4.3	1.87	22.13	ED		
05.05.26	0.206	47.53	47.9023	46.43	46.7070	1.11	40.0	35.6	4.4	0.0	0.0	1.6	0.00	24.00			
06.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.2	18.7	0.5	0.0	0.0	0.4	5.33	18.67	D		
07.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.9	18.2	0.7	0.0	0.0	0.3	0.00	24.00			
08.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.7	18.0	0.7	0.0	0.0	0.3	0.00	24.00			
09.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.8	17.2	0.6	0.0	0.0	0.2	0.00	24.00			
10.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.7	16.2	0.5	0.0	0.0	0.2	0.00	24.00			
11.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.0	15.6	0.5	0.0	0.0	0.2	0.00	24.00			
12.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	15.8	15.4	0.4	0.0	0.0	0.1	0.00	24.00			
13.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	15.9	15.5	0.4	0.0	0.0	0.1	0.00	24.00			
14.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.3	15.9	0.4	0.0	0.0	0.1	0.00	24.00			
15.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.6	16.2	0.4	0.0	0.0	0.1	0.00	24.00			
16.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.8	16.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.00	24.00			
17.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.9	16.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.00	24.00			

18.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.2	16.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.00	24.00
19.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.6	17.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.00	24.00
20.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.0	17.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.00	24.00
Итого	16.834	2211.79	2234.6699	2160.17	2175.5625	51.62	45.9	38.2	7.7	0.0	0.0	2.0	7.78	688.22

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
20.05.26	24:00	258.363	20632.75	20040.38	20967.22	20236.39	3352.22
22.04.26	00:00	241.530	18420.96	17880.21	18732.55	18060.83	2664.00
Итого		16.834	2211.79	2160.17	2234.67	2175.56	688.22

$T_{tr} = 336$
 $T_p = 333,55$
 $\varphi = 16,95822$

Отчетный период _____ 696.00_ час. Период норм. работы _____ 688.22_ час.

Период отключения питания (U) _____ 0.579_ час. Период функц. отказа (E) _____ 0.005_ час.
Период t2-t1 < min (D) _____ 7.192_ час. Период G<min (g) _____ 0.000_ час.
Период G>max (G) _____ 0.000_ час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

