

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с **22.04.2026** по **20.05.2026**

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС: № 011293-1

Версия МКТС: 2.51

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.04.26	1.427	304.38	301.19	3.17	43.3	38.7	4.7	4.2	4.1	24.00	0.00	
23.04.26	1.912	304.13	301.06	3.12	48.2	41.9	6.3	4.2	4.1	24.00	0.00	
24.04.26	1.979	304.63	301.31	3.25	49.2	42.7	6.5	4.2	4.1	24.00	0.00	
25.04.26	1.404	304.19	301.00	3.23	42.9	38.3	4.6	4.3	4.2	24.00	0.00	
26.04.26	1.757	303.69	300.50	3.17	46.3	40.5	5.8	4.3	4.2	24.00	0.00	
27.04.26	2.227	302.69	299.38	3.27	52.4	45.1	7.4	4.3	4.2	24.00	0.00	
28.04.26	2.053	302.44	299.19	3.26	49.8	43.0	6.8	4.3	4.2	24.00	0.00	
29.04.26	2.107	302.38	299.13	3.28	50.7	43.7	7.0	4.3	4.2	24.00	0.00	
30.04.26	1.872	302.50	299.25	3.23	47.8	41.6	6.2	4.3	4.2	24.00	0.00	
01.05.26	1.567	302.56	299.44	3.16	44.4	39.3	5.2	4.3	4.2	24.00	0.00	
02.05.26	1.304	302.81	299.75	3.03	41.8	37.5	4.3	4.3	4.2	24.00	0.00	
03.05.26	1.135	302.88	300.00	2.89	40.4	36.6	3.8	4.3	4.2	24.00	0.00	
04.05.26	0.868	304.06	301.25	2.83	37.8	34.9	2.8	4.3	4.2	24.00	0.00	
05.05.26	0.245	69.63	68.94	0.63	40.2	36.7	3.5	1.7	1.8	24.00	0.00	
06.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	20.4	19.0	1.3	0.8	0.9	24.00	0.00	
07.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	20.0	18.9	1.1	0.6	0.7	24.00	0.00	
08.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	19.4	18.1	1.3	0.6	0.7	24.00	0.00	
09.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	17.4	17.0	0.5	0.5	0.6	24.00	0.00	
10.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	16.5	16.2	0.3	0.5	0.6	24.00	0.00	
11.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	15.9	15.7	0.2	0.5	0.6	24.00	0.00	
12.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	16.2	15.8	0.5	0.4	0.5	24.00	0.00	
13.05.26	0.000	0.00	0.00	-0.00	16.4	15.9	0.4	1.0	1.0	24.00	0.00	
14.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	16.8	15.9	0.9	0.3	0.6	22.92	1.08	Эл
15.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	17.4	16.5	0.9	0.1	0.0	24.00	0.00	
16.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	17.7	16.8	0.9	-0.0	0.0	24.00	0.00	
17.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	17.2	16.3	0.9	-0.0	0.0	24.00	0.00	
18.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	17.3	16.3	1.0	0.0	0.0	24.00	0.00	
19.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	17.5	16.5	1.0	0.0	0.0	24.00	0.00	
20.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	17.6	16.6	1.1	0.1	-0.0	24.00	0.00	
Итого:	21.858	4012.94	3971.38	41.52	45.7	40.2	5.5	2.2	2.1	694.92	1.08	Эл

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
20.05.26 24:00	5412.483	667647.19	667292.44	88126.61
21.04.26 24:00	5390.625	663634.25	663321.06	87431.69
Итого:	21.858	4012.94	3971.38	694.92

Отчетный период: **696.00** чВремя работы: **694.92** чСуммарное время отказа: **1.08** ч = 1.08 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл.-пит.(Эл) Неисправн.(He) Gv<min (DG) Gv>max(DG) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrnt, версия: **1.37**

-0483