

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 22.04.2026 по 20.05.2026

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС: № 011443-1

Версия МКТС: 2.51

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.04.26	1.630	231.94	35.28	196.66	45.2	38.2	7.0	4.0	4.0	24.00	0.00	Dt
23.04.26	1.794	232.13	35.72	196.41	46.6	38.9	7.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
24.04.26	1.967	232.31	36.00	196.30	49.0	40.5	8.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
25.04.26	1.586	232.16	36.59	195.56	44.7	37.9	6.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
26.04.26	1.613	231.78	35.28	196.52	44.1	37.1	7.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
27.04.26	2.272	231.03	33.78	197.23	52.8	42.9	9.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
28.04.26	2.047	230.78	35.16	195.64	49.7	40.8	8.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
29.04.26	2.146	230.75	35.41	195.33	50.9	41.5	9.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
30.04.26	1.900	230.84	34.84	196.00	47.9	39.7	8.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
01.05.26	1.668	230.81	34.63	196.20	45.3	38.0	7.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
02.05.26	1.413	230.88	33.69	197.20	42.6	36.4	6.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
03.05.26	1.184	230.84	34.06	196.78	40.4	35.3	5.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
04.05.26	0.884	177.03	26.06	150.94	40.1	35.1	5.0	4.0	4.0	18.36	5.64	
05.05.26	0.427	88.97	13.41	75.58	40.2	35.4	4.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
06.05.26	0.000	0.00	0.07	-0.07	19.6	17.1	2.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
07.05.26	0.000	0.00	0.10	-0.08	19.1	16.6	2.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
08.05.26	0.000	0.00	0.05	-0.06	19.1	16.6	2.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
09.05.26	0.000	0.00	0.07	-0.05	17.8	16.0	1.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
10.05.26	0.000	0.00	0.03	-0.05	16.8	15.3	1.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
11.05.26	0.000	0.00	0.08	-0.07	16.4	15.1	1.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
12.05.26	0.000	0.00	0.04	-0.05	16.5	14.9	1.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
13.05.26	0.000	0.00	0.07	-0.07	16.5	14.8	1.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
14.05.26	0.000	0.00	0.07	-0.05	17.1	15.2	1.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
15.05.26	0.000	0.00	0.06	-0.07	17.5	15.5	1.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
16.05.26	0.000	0.00	0.04	-0.05	17.5	15.4	2.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
17.05.26	0.000	0.00	0.07	-0.06	17.6	15.6	1.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
18.05.26	0.000	0.00	0.08	-0.07	17.6	15.6	2.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
19.05.26	0.000	0.00	0.07	-0.09	18.1	15.9	2.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
20.05.26	0.000	0.00	0.07	-0.07	18.3	16.0	2.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
Итого:	22.533	3042.25	460.87	2581.37	46.0	38.6	7.4	4.0	4.0	690.36	5.64	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
20.05.26 24:00	5445.218	501894.63	298151.21	85970.06
21.04.26 24:00	5422.685	498852.38	297690.34	85279.70
Итого:	✓ 22.533	3042.25	460.87	690.36

Отчетный период: 696.00 ч

Время работы: 690.36 ч

Суммарное время отказа: 5.64 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 5.64

Откл.эл.-пит.(Эл) Неисправн.(He) Gv-min (ДГ) Gv-max(ДГ) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:

Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.37