

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с **22.04.2026** по **20.05.2026**

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС: № 013147-1

Версия МКТС: 2.54

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.04.26	1.491	251.69	249.44	2.26	45.2	39.3	5.8	4.8	0.0	24.00	0.00	
23.04.26	1.610	251.81	249.56	2.24	46.2	39.9	6.3	4.8	0.0	24.00	0.00	
24.04.26	1.774	251.88	249.63	2.24	48.7	41.7	7.0	4.8	0.0	24.00	0.00	
25.04.26	1.453	252.00	249.75	2.26	44.7	39.0	5.7	4.9	0.0	24.00	0.00	
26.04.26	1.448	251.50	249.31	2.25	43.6	38.0	5.7	4.9	0.0	24.00	0.00	
27.04.26	2.051	250.50	248.25	2.20	52.6	44.5	8.1	5.0	0.0	24.00	0.00	
28.04.26	1.833	250.25	248.06	2.19	49.5	42.2	7.2	4.9	0.0	24.00	0.00	
29.04.26	1.934	250.13	247.94	2.20	50.6	43.0	7.6	5.0	0.0	24.00	0.00	
30.04.26	1.718	250.31	248.13	2.22	47.7	41.0	6.8	4.9	0.0	24.00	0.00	
01.05.26	1.522	250.50	248.19	2.24	45.1	39.1	6.0	4.9	0.0	24.00	0.00	
02.05.26	1.299	250.69	248.44	2.24	42.4	37.3	5.1	4.9	0.0	24.00	0.00	
03.05.26	1.094	250.75	248.56	2.26	40.2	35.9	4.3	4.9	0.0	24.00	0.00	
04.05.26	0.807	191.63	189.88	1.72	39.9	35.8	4.1	4.9	0.0	18.29	5.71	Dt
05.05.26	0.385	98.31	97.44	0.88	40.1	36.3	3.8	2.7	0.0	24.00	0.00	
06.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	18.2	18.8	-0.6	1.1	0.0	24.00	0.00	
07.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	18.1	18.6	-0.5	1.0	0.0	24.00	0.00	
08.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	17.9	18.2	-0.3	0.9	0.0	24.00	0.00	
09.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	15.6	15.8	-0.1	0.8	0.0	24.00	0.00	
10.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	14.8	14.9	-0.1	0.8	0.0	24.00	0.00	
11.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	14.4	14.4	-0.0	0.7	0.0	24.00	0.00	
12.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	14.8	14.9	-0.1	0.7	0.0	24.00	0.00	
13.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	15.4	15.6	-0.2	1.2	0.0	24.00	0.00	
14.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	16.4	16.6	-0.3	0.9	0.0	24.00	0.00	
15.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	16.7	17.0	-0.3	0.2	0.0	24.00	0.00	
16.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	16.8	17.1	-0.3	0.2	0.0	24.00	0.00	
17.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	17.0	17.3	-0.3	0.2	0.0	24.00	0.00	
18.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	18.0	18.4	-0.4	0.2	0.0	24.00	0.00	
19.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	18.4	18.9	-0.5	0.2	0.0	24.00	0.00	
20.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	18.9	19.4	-0.5	0.2	0.0	24.00	0.00	
Итого:	20.421	3301.94	3272.56	29.38	45.8	39.7	6.1	2.6	0.0	690.29	5.71	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
20.05.26 24:00	4983.794	562931.69	563495.31	92439.22
21.04.26 24:00	4963.373	559629.75	560222.75	91748.94
Итого:	20.421	3301.94	3272.56	690.29

Отчетный период: **696.00** чВремя работы: **690.29** ч

Суммарное время отказа: **5.71** ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 5.71

Откл.эл.-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: **1.37**