

Управдом Юг Подмосковья
Российская 18

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 394856
Дата последней поверки теплосчетчика

Спод.: - м3/ч Ду= мм
Собр.: - м3/ч Ду= мм
Гп : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 23.03.2026 по 21.04.2026

		Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час					
						M1-M2		t1 t2		t1-t2		P1 P2		Нераб. Работы		Классиф	
						разбор						атм атм		Тн Тр		ошибок	
Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2			t1	t2	t1-t2	txv	P1	P2	Тн	Тр	Классиф	ошибок
23.03.26	1.279	150.69	152.3379	147.25	148.3516	3.43		47.6	39.1	8.5	0.0	4.5	5.0	0.00	24.00		
24.03.26	1.261	150.75	152.3545	147.30	148.3750	3.44		47.0	38.6	8.4	0.0	4.5	5.0	0.00	24.00		
25.03.26	1.218	150.78	152.3418	147.32	148.3740	3.46		46.2	38.1	8.1	0.0	4.5	5.0	0.00	24.00		
26.03.26	1.222	150.88	152.4531	147.43	148.4863	3.45		46.3	38.2	8.1	0.0	4.5	5.0	0.00	24.00		
27.03.26	1.076	151.02	152.4619	147.56	148.5537	3.46		44.4	37.2	7.2	0.0	4.5	5.0	0.00	24.00		
28.03.26	0.983	151.76	153.0615	148.28	149.1934	3.48		42.2	35.7	6.5	0.0	4.5	5.0	0.00	24.00		
29.03.26	0.932	152.08	153.3652	148.58	149.4971	3.50		41.7	35.6	6.2	0.0	4.5	5.0	0.00	24.00		
30.03.26	0.848	152.14	153.3330	148.64	149.5049	3.50		40.0	34.4	5.6	0.0	4.5	5.0	0.00	24.00		
31.03.26	0.886	152.14	153.3818	148.64	149.5400	3.50		41.1	35.2	5.8	0.0	4.5	5.0	0.00	24.00		
01.04.26	0.832	151.85	153.0264	148.36	149.2197	3.49		40.0	34.5	5.5	0.0	4.5	5.0	0.00	24.00		
02.04.26	0.981	151.77	153.0859	148.27	149.2061	3.50		42.4	35.9	6.5	0.0	4.5	5.0	0.00	24.00		
03.04.26	0.862	151.63	152.8340	148.15	149.0186	3.48		40.4	34.6	5.7	0.0	4.5	5.0	0.00	24.00		
04.04.26	0.877	151.65	152.8828	148.15	149.0420	3.50		41.0	35.1	5.8	0.0	4.5	5.0	0.00	24.00		
05.04.26	1.279	151.86	153.4912	148.43	149.5146	3.43		47.3	38.8	8.4	0.0	4.5	5.0	0.00	24.00		
06.04.26	1.267	152.07	153.7051	148.59	149.6816	3.48		47.3	38.9	8.4	0.0	4.5	5.0	0.00	24.00		
07.04.26	1.320	152.06	153.7305	148.61	149.7168	3.45		47.9	39.2	8.7	0.0	4.5	5.0	0.00	24.00		
08.04.26	1.375	151.87	153.6104	148.44	149.5840	3.43		48.9	39.8	9.1	0.0	4.5	5.0	0.00	24.00		
09.04.26	1.594	151.76	153.7432	148.36	149.6133	3.41		52.5	42.0	10.5	0.0	4.5	5.0	0.00	24.00		
10.04.26	1.566	151.71	153.6758	148.31	149.5742	3.40		52.3	42.0	10.3	0.0	4.5	5.0	0.00	24.00		
11.04.26	1.345	151.76	153.4688	148.31	149.4473	3.45		48.7	39.8	8.9	0.0	4.5	5.0	0.00	24.00		
12.04.26	1.158	151.82	153.3262	148.36	149.3896	3.46		45.4	37.7	7.7	0.0	4.5	5.0	0.00	24.00		
13.04.26	1.031	151.81	153.1709	148.33	149.2813	3.47		43.1	36.2	6.8	0.0	4.5	5.0	0.00	24.00		
14.04.26	1.015	151.76	153.1133	148.28	149.2285	3.48		43.0	36.3	6.7	0.0	4.5	5.0	0.00	24.00		
15.04.26	0.904	151.81	153.0371	148.34	149.2236	3.46		40.9	34.9	6.0	0.0	4.5	5.0	0.00	24.00		
16.04.26	0.983	151.72	153.0400	148.25	149.1826	3.47		42.5	36.0	6.5	0.0	4.5	5.0	0.00	24.00		
17.04.26	0.943	151.75	153.0322	148.28	149.1885	3.47		41.8	35.5	6.2	0.0	4.5	5.0	0.00	24.00		

18.04.26	1.105	151.66	153.0889	148.21	149.2021	3.45	44.3	37.0	7.3	0.0	4.5	5.0	0.00	24.00
19.04.26	1.409	151.55	153.3379	148.16	149.3301	3.39	49.7	40.4	9.3	0.0	4.5	5.0	0.00	24.00
20.04.26	1.533	152.81	154.7598	149.38	150.6348	3.43	51.8	41.7	10.1	0.0	4.5	5.0	0.00	24.00
21.04.26	1.352	151.63	153.3398	148.18	149.3057	3.45	48.6	39.7	8.9	0.0	4.5	5.0	0.00	24.00
Итого	34.436	4550.56	4595.5908	4446.76	4477.4609	103.80	45.2	37.6	7.6	0.0	4.5	5.0	0.00	720.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.04.26	24:00	219.423	16698.90	16323.18	16978.53	16489.67	2664.00
23.03.26	00:00	184.987	12148.34	11876.42	12382.94	12012.21	1944.00
Итого		34.436	4550.56	4446.76	4595.59	4477.46	720.00

Отчетный период _____ 720.00 час. Период норм.работы _____ 720.00 час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000 час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000 час.
Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000 час. Период G<min (g) _____ 0.000 час.
Период G>max (G) _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

