

Управдом Юг Подмосковья
Российская 20/13

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 394204
Дата последней поверки теплосчетчика

Гпод.: - м3/ч Ду= мм
Гобр.: - м3/ч Ду= мм
Гп : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 23.03.2026 по 21.04.2026

		Масса, тонн			Объем, м3		Температура, °C					Давление		Время, час			
Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	Классиф ошибок		
23.03.26	1.358	166.18	168.0166	162.29	163.5068	3.89	47.5	39.2	8.3	0.0	0.1	4.3	0.00	24.00			
24.03.26	1.315	166.28	168.0508	162.39	163.5791	3.88	46.6	38.6	8.0	0.0	0.1	4.3	0.00	24.00			
25.03.26	1.278	166.27	168.0049	162.40	163.5674	3.87	46.2	38.4	7.8	0.0	0.1	4.3	0.00	24.00			
26.03.26	1.287	166.36	168.0977	162.45	163.6133	3.91	46.1	38.3	7.8	0.0	0.1	4.3	0.00	24.00			
27.03.26	1.171	166.39	168.0107	162.48	163.6016	3.91	44.7	37.6	7.1	0.0	0.1	4.3	0.00	24.00			
28.03.26	1.019	167.00	168.4248	163.14	164.1514	3.86	41.8	35.6	6.2	0.0	0.1	4.3	0.00	24.00			
29.03.26	0.976	167.47	168.8799	163.57	164.5889	3.90	41.6	35.6	5.9	0.0	0.1	4.3	0.00	24.00			
30.03.26	0.882	167.51	168.8223	163.59	164.5479	3.92	39.9	34.6	5.4	0.0	0.1	4.3	0.00	24.00			
31.03.26	0.924	167.50	168.8750	163.54	164.5381	3.96	41.0	35.4	5.6	0.0	0.1	4.3	0.00	24.00			
01.04.26	0.870	167.23	168.5361	163.29	164.2500	3.94	40.0	34.7	5.3	0.0	0.1	4.3	0.00	24.00			
02.04.26	1.023	167.23	168.6670	163.20	164.2217	4.03	42.1	35.9	6.2	0.0	0.1	4.3	0.00	24.00			
03.04.26	0.894	167.32	168.6455	163.27	164.2363	4.05	40.2	34.7	5.4	0.0	0.1	4.3	0.00	24.00			
04.04.26	0.931	167.25	168.6182	163.18	164.1699	4.07	40.9	35.3	5.7	0.0	0.1	4.3	0.00	24.00			
05.04.26	1.349	167.54	169.3047	163.49	164.8584	4.06	47.2	39.0	8.1	0.0	0.1	4.3	0.00	24.00			
06.04.26	1.392	167.70	169.5117	163.64	164.6777	4.05	46.6	38.6	8.0	0.0	0.1	4.3	0.00	24.00			
07.04.26	1.392	167.55	169.4033	163.48	164.7090	4.07	47.8	39.3	8.4	0.0	0.1	4.3	0.00	24.00			
08.04.26	1.456	167.34	169.2715	163.29	164.5527	4.05	48.7	40.0	8.8	0.0	0.1	4.3	0.00	24.00			
09.04.26	1.711	167.16	169.3574	163.13	164.5244	4.03	52.3	42.0	10.3	0.0	0.1	4.3	0.00	24.00			
10.04.26	1.737	167.07	169.2773	163.05	164.4365	4.02	52.4	41.9	10.5	0.0	0.1	4.3	0.00	24.00			
11.04.26	1.477	167.17	169.0625	163.16	164.3994	4.00	48.5	39.6	8.9	0.0	0.1	4.3	0.00	24.00			
12.04.26	1.261	167.16	168.8398	163.18	164.3125	3.98	45.4	37.7	7.6	0.0	0.0	4.3	0.00	24.00			
13.04.26	1.115	167.19	168.7051	163.26	164.3105	3.93	43.1	36.3	6.8	0.0	0.0	4.3	0.00	24.00			
14.04.26	1.105	167.12	168.6270	163.19	164.2402	3.94	43.0	36.3	6.7	0.0	0.1	4.3	0.00	24.00			
15.04.26	0.956	167.18	168.5332	163.22	164.1855	3.96	40.7	34.9	5.8	0.0	0.0	4.3	0.00	24.00			
16.04.26	1.039	167.09	168.5391	163.14	164.1660	3.95	42.3	36.0	6.3	0.0	0.1	4.3	0.00	24.00			
17.04.26	0.997	167.15	168.5547	163.21	164.2148	3.94	41.6	35.6	6.1	0.0	0.1	4.3	0.00	24.00			
18.04.26	1.146	167.04	168.6055	163.11	164.1953	3.93	43.8	36.9	7.0	0.0	0.1	4.3	0.00	24.00			

19.04.26	1.507	166.79	168.7480	162.79	164.0723	3.99	49.4	40.3	9.1	0.0	0.1	4.3	0.00	24.00
20.04.26	1.654	168.74	170.8926	164.81	166.1895	3.92	51.6	41.7	9.9	0.0	0.1	4.3	0.00	24.00
21.04.26	1.473	166.93	168.8281	162.97	164.2148	3.95	48.5	39.6	8.9	0.0	0.1	4.3	0.00	24.00
Итого	36.634	5013.90	5063.7109	4894.93	4928.8320	118.97	45.1	37.6	7.4	0.0	0.1	4.3	0.00	720.00

2,37%

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.04.26	24:00	241.530	18420.96	17880.21	18732.55	18060.83	2664.00
23.03.26	00:00	204.896	13407.06	12985.28	13668.84	13131.99	1944.00
Итого		✓ 36.634	5013.90	4894.93	5063.71	4928.83	720.00

Отчетный период _____ 720.00 час. Период норм. работы _____ 720.00 час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000 час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000 час.
Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000 час. Период G<min (g) _____ 0.000 час.
Период G>max (G) _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

