

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с **23.03.2026** по **21.04.2026**

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС: № 011293-1

Версия МКТС: 2.51

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
23.03.26	1.667	302.69	298.56	4.14	46.0	40.5	5.5	4.3	4.2	24.00	0.00	
24.03.26	1.675	302.63	298.50	4.12	46.1	40.6	5.5	4.3	4.2	24.00	0.00	
25.03.26	1.611	303.38	299.31	4.06	45.5	40.1	5.3	4.2	4.1	24.00	0.00	
26.03.26	1.513	275.25	272.50	2.71	45.5	40.0	5.5	4.2	4.0	24.00	0.00	
27.03.26	1.366	305.56	302.88	2.72	42.5	38.0	4.5	4.2	4.1	24.00	0.00	
28.03.26	1.278	305.69	302.88	2.80	41.2	37.0	4.2	4.2	4.1	24.00	0.00	
29.03.26	1.246	305.63	302.75	2.88	41.2	37.1	4.1	4.2	4.1	24.00	0.00	
30.03.26	1.234	305.63	302.63	3.01	41.3	37.3	4.0	4.2	4.1	24.00	0.00	
31.03.26	1.182	305.94	302.94	3.01	40.9	37.1	3.9	4.2	4.1	24.00	0.00	
01.04.26	0.970	305.63	302.56	3.05	37.6	34.5	3.2	4.2	4.1	24.00	0.00	
02.04.26	1.291	305.56	302.44	3.09	41.6	37.4	4.2	4.2	4.0	24.00	0.00	
03.04.26	1.235	305.56	302.44	3.12	41.3	37.2	4.0	4.2	4.1	24.00	0.00	
04.04.26	1.236	304.13	301.06	3.09	41.4	37.3	4.1	4.2	4.1	24.00	0.00	
05.04.26	1.744	306.50	303.25	3.27	46.9	41.2	5.7	4.3	4.1	24.00	0.00	
06.04.26	1.661	307.75	304.38	3.39	46.0	40.6	5.4	4.3	4.2	24.00	0.00	
07.04.26	1.731	307.75	304.31	3.38	46.5	40.9	5.6	4.4	4.2	24.00	0.00	
08.04.26	1.713	308.94	305.63	3.37	46.4	40.9	5.5	4.3	4.2	24.00	0.00	
09.04.26	2.218	308.06	304.63	3.36	51.9	44.7	7.2	4.3	4.2	24.00	0.00	
10.04.26	2.086	307.44	304.19	3.33	50.6	43.8	6.8	4.3	4.2	24.00	0.00	
11.04.26	1.683	307.56	304.25	3.28	45.5	40.0	5.5	4.3	4.2	24.00	0.00	
12.04.26	1.541	307.88	304.56	3.28	43.8	38.8	5.0	4.3	4.2	24.00	0.00	
13.04.26	1.440	307.81	304.56	3.27	42.8	38.2	4.7	4.3	4.2	24.00	0.00	
14.04.26	1.397	307.81	304.63	3.21	42.3	37.8	4.6	4.3	4.2	24.00	0.00	
15.04.26	1.246	307.38	304.19	3.18	40.5	36.5	4.0	4.2	4.1	24.00	0.00	
16.04.26	1.322	307.13	304.00	3.13	41.3	37.0	4.3	4.2	4.1	24.00	0.00	
17.04.26	1.144	267.50	265.13	2.37	41.2	36.9	4.3	4.2	4.0	24.00	0.00	
18.04.26	1.482	304.19	301.69	2.46	43.3	38.4	4.9	4.2	4.1	24.00	0.00	
19.04.26	1.855	304.00	301.25	2.79	47.8	41.7	6.1	4.2	4.1	24.00	0.00	
20.04.26	2.062	303.81	300.81	3.03	50.0	43.2	6.8	4.2	4.1	24.00	0.00	
21.04.26	1.895	303.94	300.69	3.22	47.9	41.7	6.2	4.2	4.1	24.00	0.00	
Итого:	45.725	9108.69	9013.56	95.13	44.2	39.2	5.0	4.3	4.1	720.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
21.04.26 24:00	5390.625	663634.25	663321.06	87431.69
22.03.26 24:00	5344.901	654525.56	654307.50	86711.69
Итого:	45.725	9108.69	9013.56	720.00

Отчетный период: **720.00 ч**Время работы: **720.00 ч**Суммарное время отказа: **0.00 ч** = $\frac{0.00}{\text{Откл.эл-пит.}(Эл)} + \frac{0.00}{\text{Неисправн.}(He)} + \frac{0.00}{Gv < \min(DG)} + \frac{0.00}{Gv > \max(DG)} + \frac{0.00}{dt < \min(Dt)}$ Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: **1.37**