

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с **23.03.2026** по **21.04.2026**

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС: № 011443-1

Версия МКТС: 2.51

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.зн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
23.03.26	1.688	230.72	40.13	190.58	46.2	38.8	7.3	4.0	4.0	24.00	0.00	Dt
24.03.26	1.669	230.66	40.38	190.30	46.0	38.8	7.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
25.03.26	1.638	231.19	39.44	191.77	45.6	38.5	7.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
26.03.26	1.631	233.63	40.91	192.73	45.4	38.4	7.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
27.03.26	1.457	230.38	40.81	189.50	43.3	37.0	6.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
28.03.26	1.305	230.44	40.38	190.09	41.2	35.6	5.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
29.03.26	1.288	230.44	40.53	189.91	41.3	35.7	5.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
30.03.26	1.276	230.44	40.13	190.33	41.4	35.9	5.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
31.03.26	1.235	230.69	39.16	191.48	41.1	35.7	5.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
01.04.26	0.959	176.59	30.16	146.45	40.3	34.8	5.4	4.0	4.0	18.40	5.60	
02.04.26	1.290	230.34	40.03	190.31	41.3	35.7	5.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
03.04.26	1.264	230.34	40.16	190.20	41.4	35.9	5.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
04.04.26	1.271	229.34	38.44	190.89	41.4	35.8	5.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
05.04.26	1.666	231.03	39.81	191.23	45.8	38.6	7.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
06.04.26	1.694	232.19	39.94	192.25	46.3	38.9	7.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
07.04.26	1.695	232.19	39.50	192.70	46.1	38.8	7.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
08.04.26	1.747	232.88	39.63	193.23	46.7	39.2	7.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
09.04.26	2.156	232.63	40.44	192.20	51.3	42.0	9.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
10.04.26	2.119	231.97	38.41	193.53	51.3	42.2	9.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
11.04.26	1.689	232.16	35.84	196.31	45.7	38.4	7.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
12.04.26	1.549	232.06	35.97	196.11	43.9	37.2	6.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
13.04.26	1.494	232.19	35.44	196.73	43.3	36.9	6.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
14.04.26	1.439	232.25	34.13	198.13	42.6	36.4	6.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
15.04.26	1.270	231.84	34.13	197.73	40.7	35.2	5.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
16.04.26	1.276	231.69	34.38	197.30	40.8	35.3	5.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
17.04.26	1.324	236.00	33.69	202.33	41.4	35.8	5.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
18.04.26	1.414	232.09	34.16	197.95	42.2	36.1	6.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
19.04.26	1.820	232.06	33.06	199.02	47.3	39.4	7.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
20.04.26	2.061	231.91	34.28	197.61	49.8	40.9	8.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
21.04.26	1.893	232.06	34.34	197.70	47.8	39.7	8.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
Итого:	46.275	6894.38	1127.75	5766.63	44.3	37.6	6.7	4.0	4.0	714.40	5.60	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Граб, ч
21.04.26 24:00	5422.685	498852.38	297690.34	85279.70
22.03.26 24:00	5376.410	491958.00	296562.59	84565.30
Итого:	46.275	6894.38	1127.75	714.40

Отчетный период: **720.00** чВремя работы: **714.40** ч

Суммарное время отказа: **5.60** ч = $\frac{0.00}{\text{Откл.эл.-пит.(Эл)}} + \frac{0.00}{\text{Неисправн.(Не)}} + \frac{0.00}{\text{Gv<min(ДG)}} + \frac{0.00}{\text{Gv>max(ДG)}} + \frac{5.60}{\text{dt<min(Dt)}}$

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrnt, версия: **1.37***Q = 46,638 т/ч**-1,034*