

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	394204
Адрес дома:	ул Российская 20/13,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.10.2024 по 17.11.2024

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
19.10	1,36	173,23	169,36	3,87	0,00	174,99	170,55	4,44	45,76	37,84	7,93	-0,03	4,22	24,0	
20.10	1,30	173,11	169,27	3,84	0,00	174,86	170,46	4,40	45,69	38,09	7,6	-0,03	4,22	24,0	
21.10	1,06	172,93	169,10	3,83	0,00	174,45	170,18	4,27	42,42	36,22	6,2	-0,03	4,22	24,0	
22.10	0,97	172,79	168,96	3,83	0,00	174,16	169,96	4,20	40,37	34,68	5,69	-0,03	4,21	24,0	
23.10	0,99	172,74	168,91	3,83	0,00	174,13	169,92	4,21	40,75	34,93	5,82	-0,02	4,22	24,0	
24.10	1,10	172,64	168,80	3,84	0,00	174,15	169,86	4,29	42,42	35,96	6,46	-0,02	4,21	24,0	
25.10	1,08	172,54	168,70	3,84	0,00	174,01	169,73	4,27	41,69	35,35	6,34	-0,02	4,21	24,0	
26.10	1,17	172,57	168,71	3,86	0,00	174,16	169,81	4,35	43,44	36,59	6,85	-0,03	4,21	24,0	
27.10	1,11	172,62	168,80	3,82	0,00	174,12	169,85	4,27	42,26	35,74	6,53	-0,03	4,22	24,0	
28.10	1,05	172,46	168,63	3,83	0,00	173,94	169,68	4,26	41,87	35,67	6,21	-0,02	4,21	24,0	
29.10	1,09	172,41	168,58	3,83	0,00	173,89	169,62	4,27	41,92	35,47	6,44	-0,02	4,21	24,0	
30.10	1,19	172,57	168,72	3,84	0,00	174,17	169,84	4,33	43,64	36,66	6,98	-0,01	4,17	24,0	
31.10	1,45	172,15	168,31	3,84	0,00	174,01	169,54	4,47	47,31	38,8	8,51	-0,01	4,16	24,0	
01.11	1,11	172,19	168,40	3,79	0,00	173,74	169,48	4,25	42,85	36,3	6,54	0,01	4,17	24,0	
02.11	1,49	171,99	168,24	3,75	0,00	173,90	169,49	4,41	47,86	39,07	8,79	0,0	4,17	24,0	
03.11	1,59	171,80	168,03	3,77	0,00	173,84	169,35	4,49	49,63	40,27	9,36	-0,01	4,17	24,0	
04.11	1,85	171,64	167,89	3,75	0,00	173,98	169,35	4,63	53,3	42,45	10,85	0,0	4,17	24,0	
05.11	1,79	171,64	167,79	3,85	0,00	173,94	169,24	4,70	52,8	42,26	10,54	-0,01	4,18	24,0	
06.11	1,56	172,28	168,39	3,89	0,00	174,32	169,72	4,60	49,46	40,31	9,15	-0,01	4,2	24,0	
07.11	1,35	172,84	168,95	3,89	0,00	174,59	170,11	4,48	45,55	37,64	7,91	-0,02	4,17	24,0	
08.11	1,61	172,49	168,57	3,92	0,00	174,61	169,95	4,66	50,45	41,0	9,45	-0,02	4,2	24,0	
09.11	1,73	172,31	168,46	3,85	0,00	174,57	169,91	4,66	52,36	42,24	10,11	-0,02	4,2	24,0	
10.11	1,67	172,33	168,52	3,80	0,00	174,55	169,95	4,60	51,67	41,9	9,77	-0,02	4,2	24,0	
11.11	1,55	133,48	129,21	4,27	0,00	135,55	130,50	5,05	57,24	45,55	11,69	-0,02	3,63	23,25	D
12.11	2,01	173,85	169,83	4,02	0,00	176,49	171,47	5,02	56,43	44,77	11,66	-0,02	4,2	24,0	
13.11	1,99	173,98	170,04	3,95	0,00	176,59	171,65	4,94	55,99	44,44	11,55	-0,02	4,19	24,0	
14.11	2,05	173,92	169,98	3,94	0,00	176,63	171,66	4,97	57,28	45,37	11,91	0,0	4,19	24,0	
15.11	2,02	168,88	165,06	3,82	0,00	171,52	166,68	4,84	57,29	45,19	12,09	0,0	4,15	24,0	
16.11	1,75	172,92	169,06	3,86	0,00	175,28	170,57	4,71	53,32	43,09	10,23	0,0	4,18	24,0	
17.11	1,66	172,87	169,02	3,85	0,00	175,07	170,45	4,63	51,52	41,84	9,69	0,0	4,18	24,0	
Итого:	43,68	5136,17	5020,30	115,86	0,00	5194,19	0,00	135,65	48,08	39,47	8,61	-0,02	4,18	719,25	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
18.10.2024	24:00	247,00	24510,23	25582,49	5505,51
17.11.2024	24:00	290,68	29646,39	30602,80	6224,76
ИТОГО:		43,68	5136,17	5020,30	719,25

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Tdt<mi	-	TG<mi	+	TG>max	+	Тд.о.
720,00	=	719,25	+	0,0	+	0,0	+	0,75	-	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчёт: Q = 43,726 Гкал

Представитель
абонента

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации

