

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 19.10.2024 по 17.11.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"

Адрес объекта: ул. Российская д.44

Теплосчетчик МКТС: № 011443-1

Версия МКТС: 2.51

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
19.10.24	1.617	153.09	23.31	129.78	46.4	35.8	10.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
20.10.24	1.410	153.09	23.31	129.77	43.8	34.6	9.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
21.10.24	1.327	153.50	23.06	130.45	42.5	33.9	8.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
22.10.24	1.326	152.53	31.00	121.52	43.0	34.3	8.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
23.10.24	1.187	152.78	22.75	130.04	40.9	33.1	7.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
24.10.24	1.055	122.84	18.56	104.27	42.0	33.4	8.6	4.0	4.0	18.94	5.06	Dt
25.10.24	1.511	171.81	25.57	146.23	45.3	36.5	8.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
26.10.24	1.848	237.84	38.34	199.49	47.4	39.6	7.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
27.10.24	1.489	238.97	37.34	201.65	43.0	36.8	6.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
28.10.24	1.505	238.91	36.91	202.00	43.3	37.0	6.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
29.10.24	1.629	238.03	37.09	200.95	44.4	37.6	6.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
30.10.24	1.865	238.56	37.16	201.41	48.0	40.1	7.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
31.10.24	1.995	232.38	36.84	195.51	49.0	40.4	8.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
01.11.24	1.613	227.72	34.91	192.82	45.3	38.2	7.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
02.11.24	2.263	227.72	40.53	187.17	51.9	41.9	10.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
03.11.24	2.419	227.59	34.75	192.87	54.8	44.1	10.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
04.11.24	2.480	228.06	35.38	192.69	55.1	44.3	10.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
05.11.24	2.560	227.97	34.09	193.88	56.0	44.8	11.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
06.11.24	2.409	227.13	36.25	190.88	54.5	43.9	10.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
07.11.24	1.756	227.53	36.25	191.28	46.3	38.6	7.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
08.11.24	1.845	227.53	37.47	190.06	47.4	39.3	8.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
09.11.24	1.919	227.47	36.69	190.75	48.3	39.9	8.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
10.11.24	1.910	227.97	38.00	189.98	47.9	39.5	8.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
11.11.24	2.361	225.88	48.41	177.48	53.7	43.3	10.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
12.11.24	2.397	228.06	38.25	189.81	54.1	43.6	10.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
13.11.24	2.301	230.09	39.34	190.73	52.9	42.9	10.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
14.11.24	2.396	226.56	37.31	189.23	54.1	43.5	10.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
15.11.24	2.398	224.94	41.44	183.52	54.3	43.6	10.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
16.11.24	2.076	224.75	36.03	188.72	50.7	41.4	9.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
17.11.24	1.825	225.13	35.91	189.25	47.4	39.3	8.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
Итого:	56.690	6346.44	1032.26	5314.21	48.9	39.9	8.9	4.0	4.0	714.94	5.06	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.11.24 24:00	4559.828	415937.41	284726.77	72884.39
18.10.24 24:00	4503.137	409590.97	283694.52	72169.45
Итого:	56.690	6346.44	1032.26	714.94

Отчетный период: 720.00 ч

Время работы: 714.94 ч


Суммарное время отказа: 5.06 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 5.06

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gy<min (DG) TaGy>max(DG) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:

Представитель
поставщика

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36



- 1.094