

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 19.10.2024 по 17.11.2024

с 20.10.24

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Российская д. 46
 Теплосчетчик МКТС: № 013147-1 Версия МКТС: 2.54
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
19.10.24	1.596	251.66	249.94	1.70	46.3	40.0	6.3	4.8	0.0	24.00	0.00	
20.10.24	1.403	251.91	250.19	1.72	43.9	38.4	5.5	4.8	0.0	24.00	0.00	
21.10.24	1.321	252.81	251.09	1.73	42.5	37.4	5.1	4.8	0.0	24.00	0.00	
22.10.24	1.312	251.41	249.69	1.71	42.9	37.8	5.1	4.8	0.0	24.00	0.00	
23.10.24	1.165	251.97	250.25	1.73	40.7	36.2	4.5	4.8	0.0	24.00	0.00	
24.10.24	0.994	179.00	177.75	1.23	42.7	37.2	5.5	4.8	0.0	16.71	7.29	Dt
25.10.24	1.392	227.69	226.16	1.53	45.0	39.0	6.0	4.2	0.0	23.70	0.30	Dt
26.10.24	1.653	261.53	259.78	1.78	47.2	41.0	6.2	4.8	0.0	24.00	0.00	
27.10.24	1.328	262.47	260.66	1.81	42.8	37.8	5.0	4.9	0.0	24.00	0.00	
28.10.24	1.346	262.34	260.53	1.80	43.2	38.1	5.0	4.9	0.0	24.00	0.00	
29.10.24	1.448	261.38	259.59	1.78	44.1	38.6	5.5	4.8	0.0	24.00	0.00	
30.10.24	1.679	261.84	260.06	1.80	47.8	41.5	6.3	4.9	0.0	24.00	0.00	
31.10.24	1.783	255.16	253.41	1.72	48.6	41.7	6.9	4.8	0.0	24.00	0.00	
01.11.24	1.455	250.03	248.34	1.69	45.2	39.5	5.7	4.8	0.0	24.00	0.00	
02.11.24	2.011	249.84	248.16	1.67	51.3	43.4	8.0	4.8	0.0	24.00	0.00	
03.11.24	2.186	249.59	247.94	1.67	54.5	45.9	8.7	4.9	0.0	24.00	0.00	
04.11.24	2.246	250.06	248.41	1.65	54.8	45.9	8.9	4.8	0.0	24.00	0.00	
05.11.24	2.327	249.97	248.34	1.64	55.8	46.6	9.2	4.9	0.0	24.00	0.00	
06.11.24	2.204	249.00	247.34	1.64	54.4	45.7	8.8	4.9	0.0	24.00	0.00	
07.11.24	1.586	249.69	248.09	1.61	46.1	39.8	6.3	4.8	0.0	24.00	0.00	
08.11.24	1.672	249.63	248.03	1.61	47.1	40.5	6.6	4.8	0.0	24.00	0.00	He
09.11.24	1.734	249.59	247.97	1.59	48.1	41.3	6.9	4.8	0.0	24.00	0.00	
10.11.24	1.711	250.16	248.56	1.61	47.6	40.8	6.8	4.8	0.0	24.00	0.00	
11.11.24	2.131	247.66	246.06	1.58	53.5	45.0	8.5	4.8	0.0	24.00	0.00	
12.11.24	2.174	250.06	248.47	1.60	53.8	45.2	8.6	4.8	0.0	24.00	0.00	
13.11.24	2.087	252.28	250.69	1.60	52.6	44.5	8.2	4.8	0.0	24.00	0.00	
14.11.24	2.173	248.38	246.81	1.57	53.9	45.2	8.7	4.8	0.0	24.00	0.00	
15.11.24	2.177	246.69	245.13	1.55	54.0	45.2	8.7	4.8	0.0	24.00	0.00	
16.11.24	1.888	246.56	245.00	1.55	50.5	43.0	7.6	4.8	0.0	24.00	0.00	
17.11.24	1.663	247.06	245.50	1.58	47.2	40.5	6.6	4.8	0.0	24.00	0.00	
Итого:	51.844	7467.41	7417.94	49.45	48.3	41.4	6.9	4.8	0.0	712.41	7.59	HeDt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.11.24 24:00	4174.040	469268.19	470462.47	79354.71
18.10.24 24:00	4122.196	461800.78	463044.53	78642.29
Итого:	51.844	7467.41	7417.94	712.41

Tн = 696 з.
Tр = 688,41 з.

19.10.23 Q = 4123,792 Гкал

Отчетный период: 720.00 ч
 Время работы: 712.41 ч
 Суммарное время отказа: 7.59 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 7.58
 Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(He) Gv<min (DG) Gv>max(DG) dt<min (Dt)

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

