

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 18.02.2022 по 17.03.2022

Потребитель: _____

Адрес объекта: _____

Теплосчетчик МКТС: № 013147-1Версия МКТС: 2.54Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.02.22	----	----	----	----	---	---	---	----	----	----	24.00	Эл
19.02.22	----	----	----	----	---	---	---	----	----	----	24.00	Эл
20.02.22	----	----	----	----	---	---	---	----	----	----	24.00	Эл
21.02.22	----	----	----	----	---	---	---	----	----	----	24.00	Эл
22.02.22	----	----	----	----	---	---	---	----	----	----	24.00	Эл
23.02.22	----	----	----	----	---	---	---	----	----	----	24.00	Эл
24.02.22	----	----	----	----	---	---	---	----	----	----	24.00	Эл
25.02.22	----	----	----	----	---	---	---	----	----	----	24.00	Эл
26.02.22	----	----	----	----	---	---	---	----	----	----	24.00	Эл
27.02.22	----	----	----	----	---	---	---	----	----	----	24.00	Эл
28.02.22	----	----	----	----	---	---	---	----	----	----	24.00	Эл
01.03.22	0.694	74.59	74.13	0.45	53.8	44.5	9.3	3.9	4.3	7.20	16.80	ЭлHe
02.03.22	2.196	221.16	219.91	1.28	56.3	46.4	10.0	3.5	4.0	23.94	0.06	Dt
03.03.22	2.347	248.69	247.25	1.43	56.0	46.5	9.5	3.9	4.4	24.00	0.00	
04.03.22	2.539	248.56	247.25	1.31	58.5	48.3	10.2	3.9	4.4	24.00	0.00	
05.03.22	2.361	248.78	247.50	1.27	56.2	46.6	9.5	3.9	4.4	24.00	0.00	
06.03.22	2.567	247.66	246.41	1.27	58.8	48.4	10.4	3.9	4.4	24.00	0.00	
07.03.22	2.273	248.84	247.53	1.32	55.0	45.9	9.2	3.9	4.4	24.00	0.00	He
08.03.22	2.508	250.69	249.31	1.34	57.8	47.7	10.0	3.9	4.4	24.00	0.00	
09.03.22	3.021	251.31	250.06	1.29	63.7	51.7	12.0	4.0	4.4	24.00	0.00	
10.03.22	3.251	251.19	249.91	1.26	66.6	53.7	12.9	4.0	4.5	24.00	0.00	
11.03.22	2.915	250.59	249.34	1.25	63.0	51.3	11.7	4.0	4.5	24.00	0.00	
12.03.22	2.660	251.34	250.13	1.23	59.8	49.2	10.6	4.0	4.4	24.00	0.00	
13.03.22	2.393	251.47	250.28	1.20	56.6	47.0	9.5	4.0	4.4	24.00	0.00	
14.03.22	2.049	251.84	250.63	1.20	52.0	43.8	8.2	3.9	4.4	24.00	0.00	
15.03.22	2.423	251.56	250.38	1.22	56.6	46.9	9.7	3.9	4.4	24.00	0.00	
16.03.22	2.625	251.44	250.19	1.21	59.3	48.8	10.5	3.9	4.4	24.00	0.00	
17.03.22	2.759	258.19	256.94	1.27	60.7	50.0	10.7	3.9	4.4	24.00	0.00	
Итого:	41.581	4057.91	4037.13	20.78	58.5	48.2	10.3	3.9	4.4	391.14	280.86	ЭлHeDt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.03.22 24:00	3083.645	344765.03	346857.31	56665.24
17.02.22 24:00	3042.063	340707.13	342820.19	56274.10
Итого:	41.581	4057.91	4037.13	391.14

Отчетный период: 672.00 чВремя работы: 391.14 чСуммарное время отказа: 280.86 ч = 279.68 + 1.12 + 0.00 + 0.00 + 0.06
Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(He) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)Представитель
потребителя: _____Представитель
поставщика: _____Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.31