

Управдом Юг Подмосковья
Северная пл. 7

не проверен

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 387089
Дата следующей поверки теплосчетчика

Спод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 22.04.2026 по 20.05.2026

		Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час			
Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txв	Р1 Р2		Нераб. Тн	Работы Тр	Классиф ошибок
											атм	атм			
22.04.26	1.009	409.13	412.6406	407.49	410.6563	1.64	42.4	40.0	2.4	0.0	11.9	6.7	0.07	23.93	UD
23.04.26	1.468	404.04	408.6758	402.48	406.5352	1.56	49.4	45.9	3.5	0.0	11.9	6.7	0.14	23.86	D
24.04.26	1.449	404.67	409.3125	403.09	407.1523	1.58	49.4	45.9	3.5	0.0	11.9	6.7	0.00	24.00	
25.04.26	0.994	404.92	408.3320	403.22	406.2930	1.70	42.0	39.7	2.4	0.0	11.9	6.7	0.00	24.00	
26.04.26	1.344	404.45	408.7578	402.87	406.6406	1.58	47.2	43.9	3.2	0.0	11.9	6.7	0.00	24.00	
27.04.26	1.634	403.64	408.7422	402.12	406.5117	1.53	51.9	47.9	3.9	0.0	11.9	6.7	0.00	24.00	
28.04.26	1.561	430.78	435.8203	429.24	433.6523	1.54	49.8	46.4	3.5	0.0	11.9	6.7	0.19	23.81	D
29.04.26	1.498	404.01	408.6914	402.53	406.6094	1.48	49.7	46.1	3.6	0.0	11.9	6.7	0.00	24.00	
30.04.26	1.342	405.74	409.9961	404.21	407.9414	1.53	47.0	43.8	3.2	0.0	11.9	6.7	0.03	23.97	D
01.05.26	1.106	404.53	408.1445	402.95	406.1563	1.58	43.2	40.6	2.6	0.0	11.9	6.7	0.00	24.00	
02.05.26	0.929	404.84	408.0781	403.20	406.1289	1.64	40.9	38.7	2.2	0.0	11.9	6.7	0.00	24.00	
03.05.26	0.877	405.00	408.2891	403.38	406.3633	1.63	41.2	39.1	2.1	0.0	11.9	6.7	0.00	24.00	
04.05.26	0.825	408.22	411.5898	406.60	409.6758	1.62	41.6	39.6	1.9	0.0	11.9	6.7	0.00	24.00	
05.05.26	0.086	42.86	43.2148	43.09	43.4180	-0.23	41.7	39.8	1.9	0.0	11.9	6.7	0.00	24.00	
06.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.06	0.0625	-0.06	19.2	19.9	-0.7	0.0	11.9	6.7	10.75	13.25	D
07.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.7	18.1	0.7	0.0	11.9	6.7	0.00	24.00	
08.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.5	17.8	0.7	0.0	11.9	6.6	0.00	24.00	
09.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.9	17.4	0.5	0.0	11.9	6.6	0.00	24.00	
10.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.4	16.9	0.5	0.0	11.9	6.6	0.00	24.00	
11.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.1	16.6	0.4	0.0	11.9	6.6	0.00	24.00	
12.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.0	16.5	0.4	0.0	11.9	6.6	0.01	23.99	D
13.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.9	16.5	0.4	0.0	11.9	6.6	0.00	24.00	
14.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.0	16.6	0.4	0.0	11.9	6.6	0.00	24.00	
15.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.1	16.7	0.4	0.0	11.9	6.6	0.00	24.00	
16.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.1	16.7	0.4	0.0	11.9	6.6	0.08	23.92	D
17.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.0	16.6	0.4	0.0	11.9	6.6	0.06	23.94	D

18.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.2	16.8	0.4	0.0	11.9	6.6	0.00	24.00
19.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.3	16.9	0.4	0.0	11.9	6.6	0.00	24.00
20.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.5	17.1	0.4	0.0	11.9	6.6	0.00	24.00
Итого	16.124	5336.83	5390.2852	5316.51	5363.7969	20.32	45.8	42.9	2.9	0.0	11.9	6.7	11.34	684.66
Итого	16.124	5336.83	5316.51	5390.29	5363.80	684.66								

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
20.05.26	24:00	251.118	50860.12	50691.07	51665.44	51373.13	3345.35
22.04.26	00:00	234.994	45523.29	45374.55	46275.16	46009.34	2660.69
Итого		16.124	5336.83	5316.51	5390.29	5363.80	684.66

Отчетный период _____ 696.00_час. Период норм.работы _____ 684.66_час.

Период отключения питания (У) _____ 0.063_час. Период функл.отказа (Е) _____ 0.000_час.
Период t2-t1 < min (D) _____ 11.279_час. Период G<min (g) _____ 0.000_час.
Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

