

Управдом Юг Подмосковья
Советская 100

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 373085
Дата последующей поверки теплосчетчика

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 23.03.2026 по 21.04.2026

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3		Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Тн	Тр	
23.03.26	1.883	220.19	222.5742	220.95	222.6113	-0.76	47.8	39.3	8.4	0.0	11.5	4.6	0.00	24.00	
24.03.26	1.950	220.32	222.7949	221.02	222.7422	-0.70	48.8	40.1	8.7	0.0	11.5	4.7	0.00	24.00	
25.03.26	1.900	220.23	222.6563	220.97	222.6641	-0.74	48.2	39.7	8.5	0.0	11.5	4.6	0.00	24.00	
26.03.26	1.828	207.47	209.7910	208.13	209.7461	-0.66	48.6	39.9	8.7	0.0	11.5	4.5	1.40	22.60	U
27.03.26	1.698	213.23	215.3848	213.85	215.3770	-0.62	46.2	38.4	7.8	0.0	11.5	4.6	0.17	23.83	D
28.03.26	1.748	220.51	222.7773	221.21	222.8184	-0.69	46.5	38.7	7.8	0.0	11.5	4.7	0.00	24.00	
29.03.26	1.626	221.47	223.6504	222.22	223.8008	-0.75	45.5	38.3	7.2	0.0	11.5	4.7	0.00	24.00	
30.03.26	1.460	220.82	222.8184	221.49	222.9648	-0.67	43.6	37.1	6.5	0.0	11.5	4.7	0.00	24.00	
31.03.26	1.449	218.94	220.9219	219.61	221.0781	-0.67	43.6	37.1	6.5	0.0	11.5	4.7	0.20	23.80	U
01.04.26	1.581	221.91	224.0625	222.67	224.2305	-0.75	45.1	38.1	7.0	0.0	11.5	4.9	0.00	24.00	
02.04.26	1.600	220.58	222.7148	221.34	222.9063	-0.76	45.2	38.1	7.1	0.0	11.5	4.9	0.00	24.00	
03.04.26	1.780	222.59	224.9707	223.45	225.1563	-0.87	47.6	39.7	7.9	0.0	11.5	4.9	0.00	24.00	
04.04.26	1.739	222.82	225.1914	223.57	225.2852	-0.75	47.4	39.7	7.7	0.0	11.5	4.7	0.00	24.00	
05.04.26	1.865	219.51	221.9023	220.21	221.8887	-0.70	48.1	39.7	8.4	0.0	11.5	4.7	0.00	24.00	
06.04.26	1.920	216.13	218.5703	216.88	218.5742	-0.75	48.9	40.1	8.8	0.0	11.5	4.7	0.00	24.00	
07.04.26	1.900	218.42	220.8164	219.13	220.7832	-0.70	48.1	39.5	8.6	0.0	11.5	4.7	0.00	24.00	
08.04.26	1.817	205.22	207.4258	205.80	207.3203	-0.58	47.6	38.9	8.7	0.0	11.5	4.6	0.93	23.07	UD
09.04.26	2.145	216.76	219.3574	217.46	219.2012	-0.70	50.5	40.8	9.8	0.0	11.5	4.6	0.00	24.00	
10.04.26	2.209	216.30	218.9551	216.92	218.6992	-0.63	51.2	41.1	10.1	0.0	11.5	4.6	0.00	24.00	
11.04.26	1.867	215.94	218.2266	216.52	218.1094	-0.59	47.4	38.9	8.5	0.0	11.5	4.6	0.00	24.00	
12.04.26	1.740	217.30	219.4609	217.90	219.4219	-0.60	45.8	37.9	7.9	0.0	11.5	4.6	0.00	24.00	
13.04.26	1.714	213.01	215.1777	213.57	215.0977	-0.56	46.3	38.4	7.9	0.0	11.5	4.6	0.77	23.23	U
14.04.26	1.676	217.85	219.9570	218.48	219.9707	-0.63	45.1	37.6	7.6	0.0	11.5	4.7	0.09	23.91	U
15.04.26	1.710	219.95	222.1504	220.52	222.0957	-0.57	46.0	38.3	7.7	0.0	11.5	4.7	0.00	24.00	
16.04.26	1.668	220.60	222.7949	221.20	222.7734	-0.60	45.7	38.3	7.4	0.0	11.5	4.7	0.00	24.00	
17.04.26	1.638	221.41	223.5898	222.08	223.6602	-0.67	45.6	38.3	7.3	0.0	11.5	4.8	0.01	23.99	U

18.04.26	1.605	217.77	219.8125	218.40	219.8652	-0.63	44.4	37.1	7.3	0.0	11.5	4.8	0.00	24.00
19.04.26	1.983	217.39	219.8359	218.02	219.7012	-0.63	48.9	39.9	9.0	0.0	11.5	4.8	0.00	24.00
20.04.26	2.209	217.79	220.4707	218.43	220.2266	-0.64	51.2	41.2	10.0	0.0	11.5	4.7	0.00	24.00
21.04.26	2.025	217.53	219.9883	218.09	219.7578	-0.56	48.9	39.7	9.2	0.0	11.5	4.7	0.00	24.00
Итого	53.933	6539.98	6608.8008	6560.11	6608.5273	-20.13	47.1	39.0	8.1	0.0	11.5	4.7	3.56	716.44

$Q = 54,2017 \text{ кВт}$

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.04.26	24:00	291.031	24046.51	24134.47	24399.66	24358.81	2660.44
23.03.26	00:00	237.098	17506.53	17574.36	17790.86	17750.28	1944.00
Итого		53.933	6539.98	6560.11	6608.80	6608.53	716.44

Отчетный период _____ 720.00 час. Период норм. работы _____ 716.44 час.

Период отключения питания (U) _____ 2.566 час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000 час.
Период $t_2-t_1 < \min$ (D) _____ 0.994 час. Период $G < \min$ (g) _____ 0.000 час.
Период $G > \max$ (G) _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

