

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с **23.03.2026** по **21.04.2026**

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС: № 013448-1

Версия МКТС: 2.54

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
23.03.26	2.481	454.19	451.50	2.64	46.0	40.6	5.5	5.2	4.7	24.00	0.00	
24.03.26	2.458	454.06	451.50	2.57	45.9	40.5	5.4	5.2	4.7	24.00	0.00	
25.03.26	2.402	455.06	452.50	2.58	45.4	40.2	5.3	5.1	4.7	24.00	0.00	
26.03.26	2.362	456.19	453.56	2.61	45.3	40.1	5.2	5.1	4.6	24.00	0.00	
27.03.26	2.098	454.19	451.63	2.62	43.2	38.6	4.6	5.1	4.6	24.00	0.00	
28.03.26	1.838	454.56	451.81	2.67	41.1	37.1	4.0	5.1	4.6	24.00	0.00	
29.03.26	1.796	454.44	451.81	2.67	41.2	37.2	4.0	5.1	4.6	24.00	0.00	
30.03.26	1.783	454.31	451.56	2.71	41.3	37.3	3.9	5.1	4.6	24.00	0.00	
31.03.26	1.716	454.63	451.88	2.79	40.9	37.2	3.8	5.1	4.6	24.00	0.00	
01.04.26	1.391	454.31	451.44	2.84	37.5	34.5	3.1	5.1	4.6	24.00	0.00	
02.04.26	1.825	454.06	451.25	2.85	41.1	37.1	4.0	5.1	4.6	24.00	0.00	
03.04.26	1.786	454.06	451.19	2.86	41.3	37.3	3.9	5.1	4.6	24.00	0.00	
04.04.26	1.790	452.00	449.13	2.91	41.2	37.3	4.0	5.1	4.6	24.00	0.00	
05.04.26	2.444	455.00	451.94	3.03	45.6	40.2	5.4	5.1	4.6	24.00	0.00	
06.04.26	2.483	457.38	454.25	3.15	46.1	40.7	5.4	5.2	4.7	24.00	0.00	
07.04.26	2.486	457.44	454.25	3.19	45.9	40.5	5.4	5.2	4.7	24.00	0.00	
08.04.26	2.546	458.75	455.56	3.20	46.6	41.1	5.5	5.2	4.7	24.00	0.00	
09.04.26	3.210	458.06	454.69	3.29	51.1	44.1	7.0	5.2	4.7	24.00	0.00	
10.04.26	3.173	456.56	453.38	3.27	51.2	44.2	7.0	5.2	4.7	24.00	0.00	
11.04.26	2.454	457.06	453.69	3.35	45.6	40.3	5.4	5.2	4.7	24.00	0.00	
12.04.26	2.214	457.00	453.63	3.40	43.8	39.0	4.8	5.2	4.7	24.00	0.00	
13.04.26	2.110	457.25	453.81	3.40	43.2	38.6	4.6	5.2	4.7	24.00	0.00	
14.04.26	2.044	457.50	454.06	3.42	42.5	38.0	4.5	5.2	4.7	24.00	0.00	
15.04.26	1.779	457.00	453.63	3.39	40.6	36.7	3.9	5.1	4.6	24.00	0.00	
16.04.26	1.796	456.56	453.19	3.39	40.7	36.8	3.9	5.1	4.6	24.00	0.00	
17.04.26	1.879	459.44	456.00	3.40	41.4	37.3	4.1	5.1	4.6	24.00	0.00	
18.04.26	2.017	456.56	453.25	3.35	42.1	37.7	4.4	5.1	4.6	24.00	0.00	
19.04.26	2.642	456.19	452.81	3.38	47.2	41.4	5.8	5.1	4.6	24.00	0.00	
20.04.26	2.992	455.81	452.38	3.43	49.7	43.1	6.6	5.1	4.6	24.00	0.00	
21.04.26	2.705	456.13	452.75	3.39	47.7	41.8	5.9	5.1	4.6	24.00	0.00	
Итого:	66.701	13675.75	13584.00	91.75	44.1	39.2	4.9	5.1	4.7	720.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
21.04.26 24:00	7373.725	944490.69	945679.44	78792.97
22.03.26 24:00	7307.024	930814.94	932095.44	78072.97
Итого:	66.701	13675.75	13584.00	720.00

Отчетный период: **720.00** чВремя работы: **720.00** чСуммарное время отказа: **0.00** ч = **0.00** + **0.00** + **0.00** + **0.00** + **0.00**

Откл.эл.-пит.(Эл)

Неисправн.(Не)

Gv<min(DG)

Gv>max(DG)

dt<min(Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: **1.37**