

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с **22.04.2026** по **20.05.2026**

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС: № 013448-1

Версия МКТС: 2.54

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.04.26	2.312	456.19	452.81	3.35	45.1	40.1	5.1	5.1	4.6	24.00	0.00	
23.04.26	2.578	456.19	452.81	3.34	46.4	40.8	5.6	5.1	4.6	24.00	0.00	
24.04.26	2.866	456.50	453.13	3.38	48.8	42.5	6.3	5.1	4.6	24.00	0.00	
25.04.26	2.264	456.56	453.13	3.42	44.7	39.7	5.0	5.2	4.7	24.00	0.00	
26.04.26	2.313	455.63	452.19	3.50	43.9	38.8	5.1	5.2	4.7	24.00	0.00	
27.04.26	3.390	453.88	450.38	3.47	52.6	45.2	7.5	5.2	4.7	24.00	0.00	
28.04.26	3.014	453.31	449.81	3.53	49.6	42.9	6.7	5.2	4.7	24.00	0.00	
29.04.26	3.125	453.38	449.81	3.53	50.7	43.8	6.9	5.2	4.7	24.00	0.00	
30.04.26	2.713	453.50	449.94	3.52	47.8	41.8	6.0	5.2	4.7	24.00	0.00	
01.05.26	2.364	453.69	450.25	3.53	45.1	39.9	5.2	5.2	4.7	24.00	0.00	
02.05.26	1.975	454.00	450.50	3.46	42.5	38.1	4.4	5.2	4.7	24.00	0.00	
03.05.26	1.632	454.13	450.63	3.50	40.3	36.7	3.6	5.2	4.7	24.00	0.00	
04.05.26	1.242	455.06	451.56	3.52	37.7	35.0	2.7	5.2	4.7	23.96	0.04	Dt
05.05.26	0.458	140.13	139.06	1.07	40.2	36.9	3.3	3.0	4.2	22.34	1.66	He
06.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	27.5	---	---	1.4	4.0	24.00	0.00	
07.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	27.2	---	---	1.2	4.0	24.00	0.00	
08.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	26.4	---	---	1.0	4.0	24.00	0.00	
09.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	23.9	---	---	1.0	4.0	24.00	0.00	
10.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	22.9	---	---	1.0	4.0	24.00	0.00	
11.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	22.6	---	---	1.0	4.0	24.00	0.00	
12.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	23.4	---	---	1.1	4.0	24.00	0.00	
13.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	24.2	---	---	1.6	4.0	24.00	0.00	
14.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	25.0	---	---	1.3	4.0	22.92	1.08	Эл
15.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	25.2	---	---	0.3	4.0	24.00	0.00	
16.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	24.9	---	---	0.3	4.0	24.00	0.00	
17.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	25.3	---	---	0.4	4.0	24.00	0.00	
18.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	26.3	---	---	0.4	4.0	24.00	0.00	
19.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	26.5	---	---	0.3	4.0	24.00	0.00	
20.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	26.8	---	---	0.3	4.0	24.00	0.00	
Итого:	32.245	6052.13	6006.00	46.13	45.7	40.3	5.3	2.9	4.3	693.22	2.78	ЭлHeDt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
20.05.26 24:00	7405.970	950542.81	951685.44	79486.19
21.04.26 24:00	7373.725	944490.69	945679.44	78792.97
Итого:	32.245	6052.13	6006.00	693.22

Отчетный период: **696.00** чВремя работы: **693.22** чСуммарное время отказа: **2.78** ч = $\frac{1.08}{\text{Откл.эл-пит.(Эл)}} + \frac{1.66}{\text{Неисправн.(He)}} + \frac{0.00}{\text{Gv<min (DG)}} + \frac{0.00}{\text{Gv>max(DG)}} + \frac{0.04}{\text{dt<min (Dt)}}$ Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.37