ГВС

18.10.26 21:40

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя

за период с **21.09.2026** по **17.10.2026**

Потребитель: **ООО "Управдом Юг Подмосковья"**
Адрес объекта: **г. Серпухов, ул. Советская, д. 103**
Теплосчетчик МКТС: **№ 013448-2** Версия МКТС: **2.54**
Формула расчета тепла: **Q = M1(h1-hx)-M2(h2-hx)**

Дата	Масса, т			Темп., °C		Тепл.эн.,	Время, час		Отказы	Состояние
	M1	M2	M1-M2	t1	t2	Q, Гкал	работы	отказа		
21.09.26	210.00	197.69	12.34	63.7	59.7	1.416	24.00	0.00		
22.09.26	208.50	198.19	10.32	63.8	59.8	1.302	24.00	0.00		
23.09.26	208.81	197.50	11.29	63.8	59.8	1.359	24.00	0.00	Dt	
24.09.26	209.94	198.06	11.94	63.4	59.4	1.381	24.00	0.00		
25.09.26	207.63	196.94	10.67	63.8	59.8	1.340	24.00	0.00	Dt	
26.09.26	211.19	199.50	11.65	63.9	59.8	1.405	24.00	0.00		
27.09.26	213.00	198.75	14.29	63.8	59.7	1.538	24.00	0.00		
28.09.26	211.00	198.94	12.07	63.6	59.5	1.424	24.00	0.00		
29.09.26	211.56	198.75	12.78	63.6	59.5	1.466	24.00	0.00		
30.09.26	212.00	198.75	13.27	63.7	59.5	1.501	24.00	0.00		
01.10.26	215.94	202.19	13.73	63.8	59.7	1.533	24.00	0.00		
02.10.26	215.88	203.13	12.70	64.3	60.2	1.506	24.00	0.00		
03.10.26	211.00	199.19	11.85	64.8	60.5	1.469	24.00	0.00		
04.10.26	211.88	198.81	13.07	64.4	60.2	1.525	24.00	0.00		
05.10.26	211.19	198.88	12.30	64.4	60.2	1.475	24.00	0.00		
06.10.26	211.25	199.25	11.96	65.4	61.1	1.486	24.00	0.00		
07.10.26	210.50	199.88	10.65	65.2	61.0	1.384	24.00	0.00		
08.10.26	210.63	199.69	10.97	65.2	61.1	1.393	24.00	0.00		
09.10.26	210.50	199.38	11.16	65.4	61.3	1.403	24.00	0.00		
10.10.26	211.19	198.38	12.76	65.3	61.1	1.496	24.00	0.00		
11.10.26	209.69	197.81	11.89	65.5	61.3	1.441	23.98	0.02	Эл	Ак
12.10.26	208.31	197.38	10.93	64.9	60.9	1.356	24.00	0.00		
13.10.26	217.50	206.63	10.87	65.3	61.4	1.369	24.00	0.00		
14.10.26	209.94	198.00	11.93	65.1	61.1	1.426	24.00	0.00		
15.10.26	209.31	196.81	12.48	63.7	59.8	1.400	24.00	0.00		
16.10.26	208.63	197.25	11.41	65.3	61.2	1.411	24.00	0.00		
17.10.26	208.56	197.00	11.53	65.1	61.0	1.396	24.00	0.00		
Итого:	**5695.50**	**5372.69**	**322.81**	**64.4**	**60.4**	**38.601**	**647.98**	**0.02**	**ЭлDt**	**Ак**

tср.=62 °C

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Траб, ч
17.10.26 24:00	737677.63	683464.19	6020.355	95697.27
20.09.26 24:00	731982.13	678091.50	5981.754	95049.29
Итого:	**5695.50**	**5372.69**	**38.601**	**647.98**

ρ = 983 кг/м³
V = 328,393 м³
V = 352,729 м³
Qгвс = 22,01 Гкал

Отчетный период: **648.00** ч
Время работы: **647.98** ч
Суммарное время отказа: **0.02** ч = 0.02 (Откл.эл-пит.(Эл)) + 0.00 (Неисправн.(Не)) + 0.00 (Gv<min (ДG)) + 0.00 (Gv>max(ДG)) + 0.01 (dt<min (Dt))

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrnt, версия: **1.31**