

Управдом Юг Подмосковья
Советская 104А

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 369673
Дата последней поверки теплосчетчика

Гпод.: - м3/ч Ду= мм
Гобр.: - м3/ч Ду= мм
Гп : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 23.03.2026 по 21.04.2026

		Масса, тонн				Объем, м3		Температура, °C				Давление		Время, час					
		M1		V1	M2	V2	M1-M2	разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1	P2	Нераб.	Тн	Тр	Классиф	
Дата	Q																	Классиф	
		Гкал																	ошибок
23.03.26	2.757	146.48	149.7490	135.27	136.9521	11.22	70.0	51.2	18.8	0.0	5.7	3.8	0.00	24.00					
24.03.26	2.807	151.64	155.0684	140.28	142.0830	11.36	70.5	52.0	18.5	0.0	5.6	3.7	0.00	24.00					
25.03.26	2.745	147.75	151.0576	136.55	138.2734	11.20	70.2	51.7	18.6	0.0	5.7	3.8	0.00	24.00					
26.03.26	2.788	148.46	151.8066	137.20	138.9355	11.26	70.5	51.8	18.8	0.0	5.7	3.8	0.00	24.00					
27.03.26	2.729	152.23	155.6133	140.81	142.6123	11.42	70.0	52.1	17.9	0.0	5.8	3.8	0.01	23.99	U				
28.03.26	2.720	153.04	156.4424	141.55	143.3730	11.49	70.0	52.2	17.7	0.0	5.8	3.8	0.00	24.00					
29.03.26	2.695	154.11	157.5811	142.59	144.4795	11.52	70.4	52.9	17.5	0.0	5.8	3.8	0.00	24.00					
30.03.26	2.668	155.62	159.1152	144.04	145.9658	11.58	70.4	53.3	17.1	0.0	5.9	3.8	0.00	24.00					
31.03.26	2.616	156.34	159.8252	144.72	146.6699	11.61	70.1	53.4	16.7	0.0	5.9	3.8	0.00	24.00					
01.04.26	2.648	157.57	161.1182	145.93	147.9121	11.64	70.4	53.6	16.8	0.0	5.9	3.8	0.00	24.00					
02.04.26	2.664	156.36	159.8457	144.76	146.6836	11.60	70.1	53.1	17.0	0.0	5.9	3.8	0.00	24.00					
03.04.26	2.662	158.06	161.6123	146.25	148.2354	11.80	70.4	53.5	16.8	0.0	6.0	3.8	0.00	24.00					
04.04.26	2.633	157.29	160.7959	145.23	147.1895	12.06	70.1	53.4	16.7	0.0	5.9	3.8	0.00	24.00					
05.04.26	2.758	151.96	155.4150	139.83	141.6650	12.13	70.8	52.7	18.1	0.0	5.8	3.8	0.00	24.00					
06.04.26	2.713	152.53	155.8789	139.79	141.5664	12.73	69.5	51.7	17.8	0.0	5.9	3.9	0.00	24.00					
07.04.26	2.630	146.55	149.6699	133.82	135.4395	12.73	68.3	50.4	17.9	0.0	5.7	3.9	0.00	24.00					
08.04.26	1.842	98.50	100.5771	93.11	94.1914	5.39	67.9	49.3	18.7	0.0	5.8	3.9	0.56	23.44	D				
09.04.26	2.624	137.42	140.3145	131.44	132.9238	5.99	67.8	48.8	19.1	0.0	5.6	3.9	0.00	24.00					
10.04.26	2.698	140.05	143.0254	134.06	135.5889	6.00	68.2	49.0	19.2	0.0	5.7	3.9	0.00	24.00					
11.04.26	2.686	146.65	149.7568	140.48	142.1436	6.17	68.1	49.8	18.3	0.0	5.8	3.9	0.00	24.00					
12.04.26	2.713	151.52	154.7871	145.24	147.0205	6.28	68.8	50.9	17.9	0.0	5.8	3.9	0.00	24.00					
13.04.26	2.684	151.13	154.3877	144.50	146.2871	6.63	68.8	51.1	17.7	0.0	5.8	3.8	0.00	24.00					
14.04.26	2.764	150.67	154.0361	143.79	145.6182	6.88	70.2	51.8	18.3	0.0	5.7	3.8	0.00	24.00					
15.04.26	2.678	150.92	154.2734	143.94	145.8018	6.98	70.0	52.2	17.7	0.0	5.7	3.8	0.00	24.00					
16.04.26	2.637	150.50	153.8477	143.47	145.3398	7.03	70.0	52.5	17.5	0.0	5.7	3.8	0.00	24.00					
17.04.26	2.590	149.78	153.0742	142.72	144.5703	7.06	69.5	52.2	17.3	0.0	5.8	3.8	0.00	24.00					

18.04.26	2.598	145.94	149.1416	138.96	140.7275	6.97	69.5	51.7	17.8	0.0	5.7	3.8	0.00	24.00
19.04.26	2.702	141.00	144.1602	134.08	135.7432	6.92	70.3	51.1	19.1	0.0	5.6	3.9	0.00	24.00
20.04.26	2.747	141.26	144.4473	134.27	135.9346	6.99	70.5	51.1	19.4	0.0	5.6	3.9	0.00	24.00
21.04.26	2.733	144.43	147.6621	137.26	138.9736	7.17	70.2	51.3	18.9	0.0	5.7	3.9	0.00	24.00
Итого	79.929	4445.74	4544.0859	4165.94	4218.9004	279.80	69.7	51.8	18.0	0.0	5.8	3.8	0.57	719.43

$Q = 79,992 \text{ МВт}$

Показания интеграторов КИ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.04.26	24:00	338.095	16585.00	15011.52	16966.12	15195.25	2654.82
23.03.26	00:00	258.166	12139.26	10845.58	12422.03	10976.35	1935.39
Итого		79.929	4445.74	4165.94	4544.09	4218.90	719.43

Отчетный период _____ 720.00_ час. Период норм. работы _____ 719.43_ час.

Период отключения питания (U) _____ 0.013_ час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000_ час.
Период t2-t1 < min (D) _____ 0.557_ час. Период G<min (g) _____ 0.000_ час.
Период G>max (G) _____ 0.000_ час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

