

Управдом Юг Подмосковья
Советская 104А ГВС

Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 364111
Дата следующей поверки теплосчетчика

Спод.: - - м3/ч Ду= мм
Гобр.: - - м3/ч Ду= мм
Гп : л/ИМП

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 22.04.2026 по 20.05.2026

Масса, тонн. Объем, м3										Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф
Q		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр				
Дата	Ткал														ошибок			
22.04.26	1.179	134.59	137.1777	123.82	125.9043	10.77	64.8	60.2	4.6	9.0	9.0	5.2	0.09	23.91	D			
23.04.26	1.228	135.05	137.6602	123.55	125.6455	11.50	65.1	60.5	4.6	9.0	9.0	5.2	0.00	24.00				
24.04.26	1.205	134.81	137.4102	123.92	126.0146	10.88	65.1	60.3	4.7	9.0	9.0	5.2	0.00	24.00				
25.04.26	1.229	135.02	137.6533	123.67	125.7783	11.36	65.4	60.7	4.7	9.0	9.0	5.2	0.00	24.00				
26.04.26	1.255	135.25	137.8350	123.05	125.1084	12.21	64.7	60.1	4.6	9.0	9.0	5.1	0.00	24.00				
27.04.26	1.195	134.71	137.2666	123.83	125.8887	10.88	64.5	59.8	4.7	9.0	9.0	5.2	0.00	24.00				
28.04.26	1.289	135.67	138.2822	123.27	125.3350	12.41	64.9	60.2	4.8	9.0	9.0	5.2	0.00	24.00				
29.04.26	1.232	135.19	137.8037	123.79	125.8877	11.40	65.2	60.4	4.7	9.0	9.0	5.2	0.00	24.00				
30.04.26	1.202	136.26	138.9043	125.37	127.5059	10.89	65.2	60.6	4.6	9.0	9.0	5.2	0.00	24.00				
01.05.26	1.257	134.06	136.6680	122.13	124.2109	11.93	65.4	60.6	4.7	9.0	9.0	5.1	0.00	24.00				
02.05.26	1.189	133.16	135.7285	122.17	124.2324	10.99	65.0	60.3	4.6	9.0	9.0	5.1	0.00	24.00				
03.05.26	1.271	134.04	136.6152	121.25	123.2998	12.79	64.8	60.3	4.5	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00				
04.05.26	1.071	132.13	134.6758	122.59	124.6826	9.54	64.9	60.6	4.3	9.0	9.0	5.1	0.00	24.00				
05.05.26	1.133	132.87	135.4863	122.47	124.6016	10.40	65.6	61.2	4.4	9.0	9.0	5.1	0.00	24.00				
06.05.26	1.097	132.41	134.9141	122.32	124.3750	10.08	64.4	60.1	4.3	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00				
07.05.26	1.077	132.52	134.9805	122.53	124.5488	9.99	63.8	59.5	4.3	9.0	9.0	5.1	0.00	24.00				
08.05.26	1.033	131.42	133.8594	122.51	124.5215	8.91	63.8	59.4	4.4	9.0	9.0	5.1	0.00	24.00				
09.05.26	1.090	132.03	134.4824	122.48	124.4717	9.55	63.8	59.2	4.6	9.0	9.0	5.1	0.00	24.00				
10.05.26	1.176	132.83	135.2969	121.88	123.8574	10.95	63.7	59.0	4.7	9.0	9.0	5.1	0.00	24.00				
11.05.26	1.253	133.66	136.1328	121.23	123.1885	12.43	63.6	58.9	4.7	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00				
12.05.26	1.163	132.88	135.4004	122.49	124.5195	10.39	64.4	59.7	4.7	9.0	9.0	5.1	0.00	24.00				
13.05.26	1.269	134.36	136.8320	121.45	123.4082	12.91	63.5	58.9	4.6	9.0	9.0	5.1	0.00	24.00				
14.05.26	1.196	130.91	133.3398	119.34	121.2715	11.57	63.7	59.1	4.6	9.0	9.0	4.9	0.00	24.00				
15.05.26	1.148	132.96	135.4082	122.15	124.1191	10.81	63.5	59.0	4.5	9.0	9.0	5.1	0.00	24.00				
16.05.26	1.141	132.68	135.1445	122.13	124.1172	10.55	63.8	59.2	4.5	9.0	9.0	5.1	0.00	24.00				
17.05.26	1.197	133.64	136.1094	121.70	123.6660	11.94	63.4	58.9	4.4	9.0	9.0	5.1	0.00	24.00				
18.05.26	1.122	132.86	135.3281	122.34	124.3418	10.52	63.7	59.3	4.4	9.0	9.0	5.1	0.00	24.00				

19.05.26	1.133	133.20	135.6621	122.29	124.2832	10.91	63.6	59.3	4.31	9.0	9.0	5.1	0.00	24.00
20.05.26	1.084	132.64	135.1289	122.74	124.7773	9.90	64.1	59.8	4.31	9.0	9.0	5.1	0.00	24.00
Итого	34.115	3873.79	3947.1865	3554.45	3613.5625	319.34	64.4	59.8	4.61	9.0	9.0	5.1	0.09	695.91

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
20.05.26	24:00	176.549	18907.06	17273.14	19271.92	17561.99	3355.17
22.04.26	00:00	142.434	15033.27	13718.69	15324.74	13948.43	2659.26
Итого		34.115	3873.79	3554.45	3947.19	3613.56	695.91

*V=333, 673 ед/с
Q=20,821 т/час*

Отчетный период _____ 696.00_час. Период норм. работы _____ 695.91_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000_час.

Период t2-t1 < min (D) _____ 0.088_час. Период G<min (g) _____ 0.000_час.

Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

