

Управдом Юг Подмосквья
Советская 104А

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 369673
Дата последней поверки теплосчетчика

Свод.: - - м3/ч Ду= мм
Гобр.: - - м3/ч Ду= мм
Гп : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления

с 22.04.2026 по 20.05.2026

20.05.2026

Масса, тонн. Объем, м3										Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф
Q		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Непроб.	Работы	Тн	Тр	ошибок	
Дата	Гкал																	
22.04.26	2.715	153.31	156.7520	145.19	147.0889	8.12	70.2	52.6	17.7	0.0	5.9	3.8	0.00	24.00				
23.04.26	2.711	144.31	147.5684	136.20	137.9258	8.11	70.6	51.8	18.8	0.0	5.7	3.8	0.00	24.00				
24.04.26	2.739	143.20	146.4355	135.15	136.8340	8.06	70.5	51.4	19.1	0.0	5.7	3.8	0.00	24.00				
25.04.26	2.741	153.46	156.9238	145.53	147.4414	7.93	70.5	52.7	17.8	0.0	5.8	3.8	0.00	24.00				
26.04.26	2.677	146.11	149.3828	138.35	140.1201	7.76	70.3	52.0	18.3	0.0	5.7	3.9	0.00	24.00				
27.04.26	2.719	141.32	144.5039	133.75	135.4199	7.57	70.4	51.2	19.2	0.0	5.6	3.9	0.00	24.00				
28.04.26	2.769	145.06	148.3516	137.46	139.1982	7.60	70.7	51.6	19.1	0.0	5.7	3.9	0.00	24.00				
29.04.26	2.774	144.68	147.9668	137.15	138.8838	7.53	70.8	51.6	19.1	0.0	5.7	3.9	0.00	24.00				
30.04.26	2.758	148.03	151.3594	140.58	142.3711	7.44	70.4	51.8	18.6	0.0	5.8	3.9	0.00	24.00				
01.05.26	2.757	153.81	157.2754	146.37	148.2773	7.44	70.5	52.6	17.9	0.0	5.9	3.8	0.00	24.00				
02.05.26	2.651	157.21	160.6719	149.78	151.7539	7.42	69.7	52.9	16.8	0.0	6.0	3.8	0.00	24.00				
03.05.26	2.529	158.06	161.5293	150.99	153.0293	7.08	69.5	53.5	16.0	0.0	6.0	3.8	0.00	24.00				
04.05.26	2.367	163.02	166.5918	156.43	158.6543	6.59	69.4	54.9	14.5	0.0	6.0	3.7	0.00	24.00				
05.05.26	0.425	30.61	31.2832	29.42	29.8418	1.20	69.5	55.7	13.9	0.0	8.2	3.4	3.12	20.88	ED			
06.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.2	25.6	-0.4	0.0	9.0	3.4	24.00	0.00	D			
07.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.2	25.7	-0.5	0.0	9.0	3.5	24.00	0.00	D			
08.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.6	24.0	-0.3	0.0	9.0	3.6	24.00	0.00	D			
09.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.0	22.3	-0.3	0.0	9.0	3.6	24.00	0.00	D			
10.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.0	21.3	-0.3	0.0	9.0	3.6	24.00	0.00	D			
11.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.9	21.4	-0.5	0.0	9.0	3.6	24.00	0.00	D			
12.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.5	22.0	-0.5	0.0	9.0	3.6	24.00	0.00	D			
13.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.1	22.7	-0.6	0.0	9.0	3.6	24.00	0.00	D			
14.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.9	23.4	-0.6	0.0	9.0	3.6	24.00	0.00	D			
15.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.9	23.5	-0.5	0.0	9.0	3.6	24.00	0.00	D			
16.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.5	23.0	-0.5	0.0	9.0	3.5	24.00	0.00	D			
17.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.3	23.8	-0.5	0.0	9.0	3.5	24.00	0.00	D			

18.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.1	24.6	-0.5	0.0	9.0	3.6	24.00	0.00	D
19.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.4	25.0	-0.5	0.0	9.0	3.6	24.00	0.00	D
20.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.8	25.4	-0.6	0.0	9.0	3.6	24.00	0.00	D
Итого	35.332	1982.21	2026.5957	1882.35	1906.8398	99.86	70.2	52.4	17.8	0.0	7.5	3.7	363.12	332.88	363.12

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
20.05.26	24:00	373.427	18567.21	16893.87	18992.71	17102.09	2987.70
22.04.26	00:00	338.095	16585.00	15011.52	16966.12	15195.25	2654.82
Итого		35.332	1982.21	1882.35	2026.60	1906.84	332.88

Отчетный период _____ 696.00_ час. Период норм. работы _____ 332.88_ час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_ час. Период функц.отказа (E) _____ 3.117_ час.
Период t2-t1 < min (D) _____ 360.000_ час. Период G<min (g) _____ 0.000_ час.
Период G>max (G) _____ 0.000_ час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

