

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с **23.03.2026** по **21.04.2026**

Потребитель: Управляющая компания "Советская 105"
 Адрес объекта: Советская 105
 Теплосчетчик МКТС: № 011769-1 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
23.03.26	1.457	166.81	168.47	-1.64	45.8	37.0	8.8	5.3	4.9	24.00	0.00	
24.03.26	1.461	166.81	168.44	-1.66	45.8	37.0	8.8	5.3	4.9	24.00	0.00	
25.03.26	1.411	167.22	168.88	-1.65	45.2	36.8	8.5	5.2	4.8	24.00	0.00	
26.03.26	1.392	167.56	169.22	-1.66	45.0	36.7	8.3	5.2	4.8	24.00	0.00	
27.03.26	1.199	166.88	168.56	-1.68	42.5	35.3	7.2	5.2	4.8	24.00	0.00	
28.03.26	1.104	166.97	168.66	-1.68	41.0	34.4	6.6	5.2	4.8	24.00	0.00	
29.03.26	1.073	167.00	168.66	-1.67	41.0	34.5	6.4	5.2	4.8	24.00	0.00	
30.03.26	1.068	167.00	168.69	-1.68	41.2	34.8	6.4	5.2	4.8	24.00	0.00	
31.03.26	1.031	167.19	168.88	-1.68	40.8	34.6	6.2	5.2	4.8	24.00	0.00	
01.04.26	0.813	130.25	131.56	-1.33	40.0	33.7	6.2	5.2	4.8	18.72	5.28	Dt
02.04.26	1.124	166.97	168.69	-1.69	41.3	34.6	6.7	5.2	4.8	24.00	0.00	
03.04.26	1.092	167.00	168.69	-1.70	41.0	34.5	6.5	5.2	4.8	24.00	0.00	
04.04.26	1.087	166.22	167.94	-1.71	41.2	34.7	6.6	5.2	4.8	24.00	0.00	
05.04.26	1.520	167.41	169.09	-1.69	46.3	37.2	9.1	5.3	4.9	24.00	0.00	
06.04.26	1.486	168.06	169.75	-1.69	45.8	37.0	8.8	5.3	5.0	24.00	0.00	
07.04.26	1.531	168.06	169.75	-1.70	46.1	37.0	9.1	5.3	5.0	24.00	0.00	
08.04.26	1.533	168.69	170.41	-1.70	46.2	37.1	9.1	5.3	5.0	24.00	0.00	
09.04.26	1.931	168.03	169.69	-1.66	51.4	39.9	11.5	5.3	5.0	24.00	0.00	
10.04.26	1.838	167.69	169.34	-1.65	50.4	39.4	11.0	5.3	4.9	24.00	0.00	
11.04.26	1.478	167.84	169.56	-1.71	45.3	36.4	8.8	5.3	4.9	24.00	0.00	
12.04.26	1.353	168.09	169.81	-1.72	43.6	35.5	8.1	5.3	4.9	24.00	0.00	
13.04.26	1.258	168.06	169.81	-1.73	42.7	35.2	7.5	5.3	5.0	24.00	0.00	
14.04.26	1.229	168.16	169.88	-1.75	42.2	34.8	7.3	5.3	5.0	24.00	0.00	
15.04.26	1.079	167.91	169.66	-1.75	40.3	33.9	6.4	5.2	4.8	24.00	0.00	
16.04.26	1.126	167.81	169.56	-1.75	41.0	34.3	6.7	5.2	4.8	24.00	0.00	
17.04.26	1.095	168.88	170.66	-1.76	40.9	34.4	6.5	5.2	4.8	24.00	0.00	
18.04.26	1.274	167.84	169.59	-1.76	42.8	35.2	7.6	5.2	4.8	24.00	0.00	
19.04.26	1.609	167.69	169.38	-1.70	47.4	37.8	9.6	5.2	4.8	24.00	0.00	
20.04.26	1.790	167.53	169.25	-1.70	49.5	38.8	10.7	5.2	4.8	24.00	0.00	
21.04.26	1.647	167.56	169.25	-1.70	47.5	37.7	9.8	5.2	4.8	24.00	0.00	
Итого:	40.087	4989.19	5039.75	-50.59	44.1	36.0	8.0	5.2	4.9	714.72	5.28	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
21.04.26 24:00	5393.568	454102.88	455796.44	99280.22
22.03.26 24:00	5353.481	449113.69	450756.69	98565.50
Итого:	40.087	4989.19	5039.75	714.72

Отчетный период: **720.00** ч
 Время работы: **714.72** ч
 Суммарное время отказа: **5.28** ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 5.28
 Откл.эл.-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)

Q = 40,383 т/ч

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: **1.37**

