

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с **22.04.2026** по **20.05.2026**

№ 05, 05, 26

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС: № 011769-1

Версия МКТС: 2.51

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.04.26	1.275	167.88	169.59	-1.71	43.5	35.9	7.6	5.2	4.8	24.00	0.00	
23.04.26	1.628	167.69	169.41	-1.70	47.5	37.8	9.7	5.2	4.8	24.00	0.00	
24.04.26	1.747	167.88	169.56	-1.69	48.7	38.3	10.4	5.2	4.8	24.00	0.00	
25.04.26	1.261	167.81	169.50	-1.70	43.0	35.5	7.5	5.3	4.9	24.00	0.00	
26.04.26	1.506	167.50	169.19	-1.68	45.5	36.5	9.0	5.3	4.9	24.00	0.00	
27.04.26	1.976	166.75	168.38	-1.64	52.0	40.2	11.9	5.3	4.9	24.00	0.00	
28.04.26	1.811	166.72	168.38	-1.65	49.3	38.4	10.9	5.3	5.0	24.00	0.00	
29.04.26	1.857	166.66	168.28	-1.65	50.3	39.1	11.2	5.3	5.0	24.00	0.00	
30.04.26	1.639	166.78	168.47	-1.66	47.4	37.6	9.8	5.3	4.9	24.00	0.00	
01.05.26	1.379	166.94	168.59	-1.66	44.3	36.0	8.3	5.3	4.9	24.00	0.00	
02.05.26	1.142	167.06	168.75	-1.66	41.8	35.0	6.8	5.3	4.9	24.00	0.00	
03.05.26	0.964	167.19	168.84	-1.67	40.2	34.4	5.8	5.3	4.9	24.00	0.00	
04.05.26	0.704	129.94	131.22	-1.30	39.9	34.5	5.4	5.3	4.9	18.50	5.50	Dt
05.05.26	0.207	40.88	41.28	-0.40	40.1	35.1	5.0	1.4	2.6	24.00	0.00	
06.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	23.8	22.8	1.0	-0.0	-0.2	24.00	0.00	
07.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	24.2	23.3	0.9	0.2	-0.0	24.00	0.00	
08.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	21.9	21.5	0.4	0.1	-0.1	24.00	0.00	Эл
09.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	22.2	21.5	0.7	0.2	-0.0	24.00	0.00	
10.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	21.7	21.1	0.6	0.2	-0.0	24.00	0.00	
11.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	21.4	20.8	0.6	0.2	-0.0	24.00	0.00	
12.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	21.5	20.9	0.5	0.2	-0.0	24.00	0.00	
13.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	21.8	21.0	0.8	0.2	0.0	24.00	0.00	
14.05.26	0.000	0.00	0.00	-0.00	22.4	21.6	0.9	0.3	0.0	22.92	1.08	Эл
15.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	22.6	21.7	0.9	0.3	0.0	24.00	0.00	
16.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	21.7	20.9	0.8	0.2	-0.0	24.00	0.00	
17.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	22.1	21.1	1.0	0.2	-0.0	24.00	0.00	
18.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	23.2	22.3	0.9	0.3	0.0	24.00	0.00	
19.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	23.6	22.6	1.0	0.3	0.1	24.00	0.00	
20.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	23.8	22.7	1.1	0.3	0.0	24.00	0.00	
Итого:	19.095	2177.66	2199.44	-21.77	45.6	36.9	8.8	2.5	2.3	689.42	6.58	ЭлDt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
20.05.26 24:00	5412.664	456280.53	457995.88	99969.64
21.04.26 24:00	5393.568	454102.88	455796.44	99280.22
Итого:	19.095	2177.66	2199.44	689.42

Отчетный период: **696.00** чВремя работы: **689.42** ч

Суммарное время отказа: **6.58** ч = $\frac{1.08}{\text{Откл.эл-пит.(Эл)}} + \frac{0.00}{\text{Неисправн.(Не)}} + \frac{0.00}{\text{Gv<min (DG)}} + \frac{0.00}{\text{Gv>max(DG)}} + \frac{5.50}{\text{dt<min (Dt)}}$

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:

Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.37