Я ТеплоСчет и расчет
+7(926)026-0076
с нами выгодно и удобно

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе ГВС

за период с 22.09.2026 по 20.10.2026

Адрес: г. Серпухов, ул. Советская, д. 105 - ГВС
Потребитель: ООО "Управдом Юг Подмосковья"
Прибор учета: МКТС № 11769

Дата	Тепл. эн. (Гкал),	Объем, м³		ГВС, м³	Температура, °С			Давление, ати		Наработка, Траб, ч.	Отказы
	Q	V1	V2	V1-V2	t1	t2	t1-t2	P1	P2		
22.09.2026	0,7842	105,812	96,750	9,062	63,5	60,2	3,3	7,5	7,3	24,00	
23.09.2026	0,7585	105,156	96,625	8,531	63,4	60,1	3,3	7,5	7,3	24,00	
24.09.2026	0,7417	105,406	97,094	8,312	63,1	59,8	3,3	7,5	7,3	24,00	
25.09.2026	0,7744	104,938	96,219	8,719	63,5	60,1	3,4	7,5	7,3	24,00	
26.09.2026	0,8193	106,969	97,406	9,562	63,6	60,2	3,4	7,7	7,5	24,00	
27.09.2026	0,8042	106,719	97,344	9,375	63,4	60,1	3,4	7,6	7,4	24,00	
28.09.2026	0,8040	106,531	97,250	9,281	63,3	59,9	3,4	7,7	7,5	24,00	
29.09.2026	0,7913	106,312	97,281	9,031	63,2	59,8	3,4	7,7	7,5	24,00	
30.09.2026	0,8428	107,219	97,250	9,969	63,4	60,0	3,5	7,7	7,5	24,00	
01.10.2026	0,7842	108,344	99,562	8,781	63,5	60,1	3,4	7,7	7,5	24,00	
02.10.2026	0,7002	106,094	99,250	6,844	64,2	60,6	3,5	7,7	7,5	24,00	
03.10.2026	0,8660	107,344	97,281	10,062	64,5	60,9	3,6	7,7	7,5	24,00	
04.10.2026	0,7683	105,812	97,500	8,312	64,1	60,6	3,5	7,6	7,4	24,00	
05.10.2026	0,7742	106,000	97,500	8,500	64,2	60,8	3,5	7,7	7,5	24,00	
06.10.2026	0,8003	106,344	97,594	8,750	65,1	61,5	3,5	7,7	7,5	24,00	
07.10.2026	0,7478	105,750	97,875	7,875	64,9	61,4	3,5	7,7	7,5	24,00	
08.10.2026	0,7673	105,969	97,719	8,250	65,0	61,6	3,4	7,7	7,5	24,00	
09.10.2026	0,7378	105,406	97,625	7,781	65,1	61,7	3,4	7,7	7,5	24,00	
10.10.2026	0,6843	103,688	96,906	6,781	65,0	61,6	3,4	7,7	7,5	23,85	
11.10.2026	0,7090	88,875	80,562	8,312	65,2	61,8	3,4	7,6	7,4	20,02	Эл.
12.10.2026	0,7698	103,375	94,688	8,688	64,7	61,3	3,3	7,7	7,5	23,54	
13.10.2026	0,7434	109,156	101,188	7,969	65,0	61,8	3,2	7,8	7,6	24,00	
14.10.2026	0,7712	105,562	97,031	8,531	64,8	61,5	3,4	7,7	7,5	24,00	
15.10.2026	0,7607	104,000	95,125	8,875	63,5	60,2	3,2	7,7	7,5	23,70	
16.10.2026	0,8008	105,500	96,562	8,938	65,0	61,6	3,4	7,7	7,5	24,00	
17.10.2026	0,7075	103,500	96,062	7,438	64,8	61,4	3,4	7,7	7,5	23,86	
18.10.2026	0,7725	105,156	96,594	8,562	64,9	61,6	3,4	7,7	7,5	24,00	
19.10.2026	0,8044	105,625	96,500	9,125	64,8	61,4	3,4	7,7	7,5	24,00	
20.10.2026	0,8098	105,719	96,406	9,312	64,5	61,1	3,4	7,7	7,5	24,00	
Итого:	**22,3999**	**3052,281**	**2802,750**	**249,531**	**64,3**	**60,8**	**3,4**	**7,7**	**7,5**	**690,97**	

Показания интеграторов (нарастающим итогом)

Дата и время	Q, ГКал	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Время раб., ч
22.09.2026 00:00	3408,6448	392031,406	350681,938	399382,844	356611,875	102195,27
21.10.2026 00:00	3431,0447	395026,531	353437,250	402435,125	359414,625	102886,24
Итого	**22,3999**	**2995,125**	**2755,312**	**3052,281**	**2802,750**	**690,97**

Отчетный период: **696,00** ч.
Время работы: **690,97** ч.
Сумма времен отказа: **5,03** ч.

Vдосч.= **251,348** м³

3,98 (Откл.эл-пит(Эл)) + 0,00 (Неисправн.(Не)) + 0,00 (Gv<min(Gд<)) + ____ (Gv>max(Gд>)) + ____ (dt<min) + 0,00 (СтопСчет(St)) = 5,03

Представитель потребителя: Яминский М. Н.

Представитель снабж. организации: