

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с **22.04.2026** по **20.05.2026**

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС: № 011549-1

Версия МКТС: 2.51

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.04.26	1.351	198.41	199.94	-1.55	47.4	40.6	6.8	5.2	4.7	24.00	0.00	
23.04.26	1.425	199.38	201.00	-1.62	48.5	41.3	7.1	5.2	4.7	24.00	0.00	
24.04.26	1.031	199.28	200.75	-1.45	42.6	37.4	5.2	5.3	4.8	24.00	0.00	
25.04.26	1.253	198.88	200.28	-1.41	45.4	39.1	6.3	5.4	4.8	24.00	0.00	
26.04.26	1.587	197.97	199.63	-1.65	51.6	43.6	8.0	5.3	4.8	24.00	0.00	
27.04.26	1.470	197.94	199.50	-1.57	48.9	41.5	7.4	5.3	4.8	24.00	0.00	
28.04.26	1.512	197.84	199.44	-1.58	49.9	42.3	7.7	5.4	4.8	24.00	0.00	
29.04.26	1.348	198.03	199.59	-1.56	47.1	40.3	6.8	5.4	4.8	24.00	0.00	
30.04.26	1.141	198.22	199.72	-1.52	44.0	38.2	5.8	5.3	4.8	24.00	0.00	
01.05.26	0.962	198.38	199.75	-1.39	41.5	36.6	4.9	5.3	4.8	24.00	0.00	
02.05.26	0.829	198.44	199.56	-1.10	39.9	35.8	4.2	5.3	4.8	24.00	0.00	
03.05.26	0.614	152.53	153.00	-0.47	39.7	35.7	4.0	5.3	4.8	18.28	5.72	Dt
04.05.26	0.172	45.41	45.50	-0.12	39.9	36.2	3.8	2.6	2.4	24.00	0.00	
05.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	19.1	19.0	0.1	1.6	1.5	24.00	0.00	
06.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	18.5	18.2	0.3	1.5	1.3	24.00	0.00	
07.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	18.1	17.8	0.3	1.4	1.3	24.00	0.00	
08.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	16.7	16.2	0.5	1.4	1.2	24.00	0.00	
09.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	16.2	15.7	0.5	1.3	1.2	24.00	0.00	
10.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	16.1	15.7	0.4	1.3	1.1	24.00	0.00	
11.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	16.3	16.0	0.4	1.2	1.1	24.00	0.00	
12.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	16.8	16.5	0.4	1.8	1.6	24.00	0.00	
13.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	17.4	17.0	0.4	1.4	1.2	24.00	0.00	
14.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	17.7	17.4	0.4	0.8	0.6	24.00	0.00	
15.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	17.8	17.4	0.4	0.8	0.6	24.00	0.00	
16.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	18.0	17.6	0.4	0.7	0.6	24.00	0.00	
17.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	18.5	18.2	0.4	0.7	0.6	24.00	0.00	
18.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	18.7	18.3	0.4	0.7	0.6	24.00	0.00	
19.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	19.2	18.8	0.4	0.7	0.6	24.00	0.00	
20.05.26	----	----	----	----	---	---	---	----	----	----	----	НД
Итого:	14.695	2380.69	2397.66	-16.97	45.5	39.4	6.2	3.0	2.7	666.28	5.72	НДDt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
20.05.26 24:00	4075.320	417762.31	417990.53	93952.50
21.04.26 24:00	4060.625	415381.63	415592.88	93286.21
Итого:	14.695	2380.69	2397.66	666.28

Отчетный период: **696.00** чВремя работы: **666.28** чСуммарное время отказа: **5.72** ч = $\frac{0.00}{\text{Откл.эл.-пит.(Эл)}} + \frac{0.00}{\text{Неисправн.(He)}} + \frac{0.00}{\text{Gv<min (DG)}} + \frac{0.00}{\text{Gv>max(DG)}} + \frac{5.72}{\text{dt<min (Dt)}}$ Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrnt, версия: **1.37**