

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с **23.03.2026** по **21.04.2026**

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС: № 011609-1

Версия МКТС: 2.51

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
23.03.26	4.099	489.88	486.88	2.85	45.4	37.1	8.4	5.6	4.9	24.00	0.00	Dt
24.03.26	4.038	489.63	486.88	2.84	45.3	37.0	8.3	5.6	4.9	24.00	0.00	
25.03.26	3.959	490.88	488.00	2.83	44.8	36.8	8.1	5.5	4.9	24.00	0.00	
26.03.26	3.924	492.00	489.25	2.82	44.7	36.7	8.0	5.4	4.8	24.00	0.00	
27.03.26	3.536	489.88	487.00	2.87	42.8	35.6	7.2	5.4	4.8	24.00	0.00	
28.03.26	3.108	490.50	487.63	2.89	40.6	34.3	6.3	5.4	4.8	24.00	0.00	
29.03.26	3.069	490.50	487.63	2.90	40.6	34.4	6.3	5.4	4.8	24.00	0.00	
30.03.26	3.044	490.25	487.38	2.86	40.8	34.5	6.2	5.4	4.8	24.00	0.00	
31.03.26	2.944	490.88	488.00	2.85	40.4	34.4	6.0	5.4	4.8	24.00	0.00	
01.04.26	2.269	378.25	376.13	2.20	39.6	33.6	6.0	5.4	4.8	18.52	5.48	
02.04.26	3.029	490.25	487.38	2.84	40.5	34.3	6.2	5.4	4.8	24.00	0.00	
03.04.26	2.971	490.25	487.38	2.84	40.8	34.8	6.1	5.4	4.8	24.00	0.00	
04.04.26	2.962	488.13	485.25	2.82	40.7	34.6	6.1	5.4	4.8	24.00	0.00	
05.04.26	3.881	490.75	488.13	2.77	44.7	36.8	7.9	5.5	4.9	24.00	0.00	
06.04.26	4.048	493.50	490.63	2.77	45.6	37.3	8.2	5.6	5.0	24.00	0.00	
07.04.26	4.017	493.75	490.88	2.78	45.2	37.1	8.1	5.6	5.0	24.00	0.00	
08.04.26	4.239	494.88	492.25	2.77	46.0	37.5	8.6	5.6	5.0	24.00	0.00	
09.04.26	5.276	494.38	491.63	2.75	50.1	39.5	10.7	5.6	5.0	24.00	0.00	
10.04.26	5.409	492.88	490.00	2.80	50.6	39.6	11.0	5.6	5.0	24.00	0.00	
11.04.26	4.208	493.50	490.75	2.81	45.1	36.6	8.5	5.6	4.9	24.00	0.00	
12.04.26	3.810	493.63	490.75	2.86	43.2	35.5	7.7	5.6	4.9	24.00	0.00	
13.04.26	3.680	493.75	491.00	2.86	42.7	35.3	7.5	5.6	4.9	24.00	0.00	
14.04.26	3.553	494.13	491.13	2.81	41.9	34.7	7.2	5.6	4.9	24.00	0.00	
15.04.26	3.100	493.50	490.88	2.82	40.1	33.8	6.3	5.5	4.8	24.00	0.00	
16.04.26	3.036	493.25	490.38	2.81	40.1	34.0	6.2	5.4	4.8	24.00	0.00	
17.04.26	3.160	496.25	493.38	2.81	40.9	34.5	6.4	5.4	4.8	24.00	0.00	
18.04.26	3.315	493.13	490.38	2.78	41.3	34.6	6.7	5.4	4.8	24.00	0.00	
19.04.26	4.434	492.75	490.00	2.70	46.4	37.4	9.0	5.4	4.8	24.00	0.00	
20.04.26	5.000	492.25	489.63	2.70	48.9	38.7	10.2	5.5	4.8	24.00	0.00	
21.04.26	4.556	492.75	490.00	2.70	47.1	37.9	9.3	5.5	4.8	24.00	0.00	
Итого:	111.673	14650.25	14566.50	83.69	43.6	36.0	7.6	5.5	4.9	714.52	5.48	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
21.04.26 24:00	15119.058	1217408.63	1208631.50	98565.63
22.03.26 24:00	15007.385	1202758.38	1194065.00	97851.11
Итого:	111.673	14650.25	14566.50	714.52

Отчетный период: **720.00** чВремя работы: **714.52** ч

Суммарное время отказа: **5.48** ч = $\frac{0.00}{\text{Откл.эл.-пит.(Эл)}} + \frac{0.00}{\text{Неисправн.(Не)}} + \frac{0.00}{\text{Gv<min (ДГ)}} + \frac{0.00}{\text{Gv>max(ДГ)}} + \frac{5.48}{\text{dt<min (Dt)}}$

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: **1.37**