

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВСза период с 22.04.2026 по 20.05.2026

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС: № 011609-2

Версия МКТС: 2.51

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-hx) - M2(h2-hx)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C				Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	txb	P1	P2	работы	отказа	
22.04.26	3.462	194.56	166.94	27.63	64.2	52.4	11.8	10.0	6.9	6.3	24.00	0.00	
23.04.26	3.605	196.69	166.75	29.90	64.5	52.7	11.8	10.0	6.9	6.3	24.00	0.00	
24.04.26	3.580	196.13	167.06	28.99	64.5	52.5	12.0	10.0	6.9	6.3	24.00	0.00	
25.04.26	3.666	197.13	166.75	30.44	64.8	52.8	12.0	10.0	6.9	6.3	24.00	0.00	
26.04.26	3.647	197.44	166.19	31.30	64.3	52.5	11.7	10.0	6.9	6.2	24.00	0.00	
27.04.26	3.633	196.63	166.63	29.95	63.9	51.8	12.1	10.0	6.9	6.3	24.00	0.00	
28.04.26	3.530	194.69	167.44	27.25	64.3	52.1	12.2	10.0	6.9	6.3	24.00	0.00	
29.04.26	3.692	197.19	166.63	30.57	64.6	52.4	12.1	10.0	6.9	6.3	24.00	0.00	
30.04.26	3.688	199.56	168.81	30.76	64.7	52.8	11.9	10.0	6.9	6.3	24.00	0.00	
01.05.26	3.682	196.13	165.13	30.97	64.7	52.7	12.0	10.0	6.8	6.2	24.00	0.00	
02.05.26	3.563	194.13	164.56	29.59	64.5	52.6	11.9	10.0	6.8	6.2	24.00	0.00	
03.05.26	3.625	195.44	163.63	31.81	64.2	52.6	11.6	10.0	6.7	6.1	24.00	0.00	
04.05.26	3.278	191.50	165.31	26.16	64.4	53.2	11.2	10.0	6.8	6.2	24.00	0.00	
05.05.26	3.211	190.63	165.88	24.77	64.9	53.8	11.2	10.0	6.8	6.2	24.00	0.00	
06.05.26	3.194	192.63	166.38	26.22	64.1	53.5	10.7	10.0	6.7	6.1	24.00	0.00	
07.05.26	3.113	192.00	166.06	25.98	63.2	52.8	10.4	10.0	6.7	6.1	24.00	0.00	
08.05.26	2.969	188.75	166.06	22.73	63.1	52.5	10.6	10.0	6.8	6.2	24.00	0.00	Эл
09.05.26	3.162	190.88	165.69	25.13	63.0	52.0	11.0	10.0	6.8	6.2	24.00	0.00	
10.05.26	3.200	190.63	165.38	25.24	63.0	51.7	11.3	10.0	6.8	6.2	24.00	0.00	
11.05.26	3.624	196.63	162.94	33.70	63.0	51.7	11.3	10.0	6.7	6.1	24.00	0.00	
12.05.26	3.404	192.88	164.44	28.45	63.7	52.2	11.4	10.0	6.8	6.2	24.00	0.00	
13.05.26	3.151	190.88	165.56	25.31	62.8	51.8	11.0	10.0	6.8	6.2	24.00	0.00	
14.05.26	3.049	182.44	157.63	24.85	63.1	52.1	11.0	10.0	6.8	6.2	22.92	1.08	Эл
15.05.26	2.942	188.25	166.50	21.75	62.9	52.1	10.8	10.0	6.8	6.2	24.00	0.00	
16.05.26	3.183	191.13	164.94	26.18	63.1	52.3	10.9	10.0	6.8	6.2	23.94	0.06	Эл
17.05.26	3.286	193.44	164.38	29.02	62.7	52.0	10.7	10.0	6.8	6.1	24.00	0.00	
18.05.26	3.009	189.56	166.31	23.28	63.2	52.5	10.7	10.0	6.8	6.2	24.00	0.00	
19.05.26	3.041	190.63	165.88	24.74	63.1	52.6	10.4	10.0	6.8	6.2	24.00	0.00	
20.05.26	3.010	190.06	166.06	24.01	63.4	53.0	10.4	10.0	6.8	6.2	24.00	0.00	
Итого:	97.201	5598.56	4801.88	796.66	63.8	52.5	11.3	10.0	6.8	6.2	694.87	1.13	Эл

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
20.05.26 24:00	13509.752	658423.00	535707.38	99146.97
21.04.26 24:00	13412.551	652824.44	530905.50	98452.10
Итого:	97.201	5598.56	4801.88	694.87

Отчетный период: **696.00** чВремя работы: **694.87** ч

Суммарное время отказа: **1.13** ч = **1.13** + **0.00** + **0.00** + **0.00** + **0.00**

Откл.эл.-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min(ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min(Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: **1.37**