

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с **22.04.2026** по **20.05.2026**

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС: № 011609-1

Версия МКТС: 2.51

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.04.26	3.981	492.75	490.00	2.75	44.9	36.9	8.1	5.4	4.8	24.00	0.00	
23.04.26	4.216	493.00	490.25	2.67	45.4	36.8	8.6	5.4	4.8	24.00	0.00	
24.04.26	4.771	493.00	490.50	2.68	48.1	38.4	9.7	5.5	4.8	24.00	0.00	
25.04.26	3.874	493.50	490.63	2.76	44.5	36.7	7.9	5.5	4.9	24.00	0.00	
26.04.26	3.682	492.38	489.75	2.72	42.7	35.2	7.5	5.6	4.9	24.00	0.00	
27.04.26	5.499	490.38	487.75	2.64	51.9	40.7	11.2	5.6	5.0	24.00	0.00	
28.04.26	4.899	489.88	487.13	2.70	48.9	38.9	10.0	5.6	5.0	24.00	0.00	
29.04.26	5.161	489.75	487.00	2.63	50.0	39.4	10.5	5.6	5.0	24.00	0.00	
30.04.26	4.546	490.00	487.38	2.69	47.2	37.9	9.3	5.6	4.9	24.00	0.00	
01.05.26	3.999	490.38	487.63	2.71	44.7	36.6	8.2	5.6	4.9	24.00	0.00	
02.05.26	3.366	490.75	488.00	2.76	42.1	35.2	6.9	5.6	4.9	24.00	0.00	
03.05.26	2.765	490.88	488.25	2.72	39.8	34.1	5.6	5.6	4.9	24.00	0.00	
04.05.26	2.034	378.50	376.50	2.06	39.5	34.1	5.4	5.5	4.9	18.45	5.55	Dt
05.05.26	1.006	203.13	202.00	1.10	39.8	34.8	4.9	2.4	3.0	24.00	0.00	
06.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	26.7	26.6	0.1	0.0	1.7	24.00	0.00	
07.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	26.1	25.6	0.4	0.2	1.6	24.00	0.00	
08.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	25.7	25.1	0.5	0.2	1.6	24.00	0.01	ЭлHeDt
09.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	22.6	22.1	0.5	0.0	1.6	24.00	0.00	
10.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	21.3	20.6	0.7	0.0	1.5	24.00	0.00	
11.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	20.8	20.2	0.6	0.0	1.5	24.00	0.00	
12.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	21.1	20.4	0.7	0.1	1.5	24.00	0.00	
13.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	22.1	21.4	0.7	0.1	1.5	24.00	0.00	
14.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	23.6	22.8	0.8	0.2	1.5	22.92	1.08	ЭлDt
15.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	24.2	23.5	0.7	0.2	1.5	24.00	0.00	
16.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	24.4	23.8	0.6	0.2	1.4	23.94	0.06	ЭлDt
17.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	24.4	23.8	0.5	0.2	1.4	24.00	0.00	
18.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	24.9	24.3	0.6	0.2	1.4	24.00	0.00	
19.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	25.6	24.9	0.6	0.2	1.4	24.00	0.00	
20.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	26.2	25.6	0.6	0.3	1.5	24.00	0.00	
Итого:	53.799	6478.25	6442.75	35.59	45.3	37.0	8.3	2.6	3.1	689.31	6.69	ЭлHeDt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
20.05.26 24:00	15172.856	1223886.88	1215074.25	99254.94
21.04.26 24:00	15119.058	1217408.63	1208631.50	98565.63
Итого:	53.799	6478.25	6442.75	689.31

Отчетный период: **696.00** чВремя работы: **689.31** чСуммарное время отказа: **6.69** ч = $\frac{1.13}{\text{Откл.эл.-пит.(Эл)}} + \frac{0.00}{\text{Неисправн.(He)}} + \frac{0.00}{\text{Gv<min (DG)}} + \frac{0.00}{\text{Gv>max (DG)}} + \frac{5.55}{\text{dt<min (Dt)}}$ Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: **1.37**