

Управдом Юг Подмосковья
Советская 114

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33
Дата последней поверки теплосчетчика

Номер теплосчетчика 357038

Иван Суров

Гпод.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= мм
Гобр.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= мм
Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
с 23.03.2026 по 21.04.2026

		Масса, тонн				Объем, м3		Температура, °C					Давление		Время, час		
Дата	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Тн	Тр	Работы	Классиф	
	Гкал															ошибок	
23.03.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	-	U	
24.03.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.0	3.4	19.5	0.0	6.7	2.0	24.00	0.00	0.00	UE	
25.03.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	-	U	
26.03.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	-	U	
27.03.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	-	U	
28.03.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	-	U	
29.03.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	-	U	
30.03.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	-	U	
31.03.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	-	U	
01.04.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	-	U	
02.04.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	-	U	
03.04.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	-	U	
04.04.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	-	U	
05.04.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	-	U	
06.04.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	-	U	
07.04.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	-	U	
08.04.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	-	U	
09.04.26	1.386	65.21	66.5520	66.40	67.0770	-1.20	67.3	46.0	21.2	0.0	5.5	4.5	12.08	11.92	11.92	UE	
10.04.26	2.585	115.36	117.7729	117.31	118.4583	-1.94	67.7	45.2	22.4	0.0	6.2	4.9	0.00	24.00			
11.04.26	2.206	87.38	89.2019	88.57	89.3349	-1.19	67.6	42.3	25.2	0.0	6.3	4.9	0.00	24.00			
12.04.26	2.001	75.25	76.8225	75.91	76.5358	-0.66	67.7	41.1	26.6	0.0	6.4	4.9	0.00	24.00			
13.04.26	1.847	68.18	69.5969	68.64	69.1820	-0.46	67.6	40.5	27.1	0.0	6.4	4.9	0.00	24.00			
14.04.26	1.788	60.31	61.6189	60.64	61.0956	-0.33	69.1	39.5	29.7	0.0	6.3	4.8	0.00	24.00			
15.04.26	1.623	53.02	54.1641	53.00	53.3765	0.02	68.9	38.3	30.6	0.0	6.3	4.8	0.00	24.00			
16.04.26	1.624	53.20	54.3523	53.21	53.5899	-0.01	69.0	38.4	30.5	0.0	6.3	4.8	0.00	24.00			
17.04.26	1.670	56.70	57.9163	56.85	57.2740	-0.15	68.7	39.3	29.5	0.0	6.2	4.9	0.00	24.00			
18.04.26	1.760	61.16	62.4575	61.55	62.0133	-0.39	68.2	39.4	28.8	0.0	6.1	5.0	0.00	24.00			

19.04.26	2.185	80.55	82.3125	81.83	82.5387	-1.29	69.4	42.3	27.1	0.0	6.0	5.1	0.00	24.00
20.04.26	2.466	94.97	97.0836	96.75	97.6540	-1.78	70.1	44.1	26.0	0.0	6.1	4.9	0.00	24.00
21.04.26	2.311	87.82	89.7619	89.30	90.1166	-1.48	69.8	43.5	26.3	0.0	6.3	4.9	0.00	24.00
Итого	25.451	959.09	979.6132	969.96	978.2466	-10.86	68.5	42.0	26.5	0.0	6.2	4.7	420.08	299.92

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.04.26	24:00	25.454	959.11	969.97	979.64	978.26	299.92
23.03.26	00:00	0.002	0.02	0.01	0.02	0.01	0.00
Итого		25.451	959.09	969.96	979.61	978.25	299.92

Отчетный период _____ 720.00_ час. Период норм. работы _____ 299.92_ час.

Период отключения питания (U) _____ 419.922_ час. Период функц.отказа (E) _____ 0.161_ час.
Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_ час. Период G<min (g) _____ 0.000_ час.
Период G>max (G) _____ 0.000_ час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

