

Управдом Юг Подмосковья
Советская 114

Штат обслуживает 24 абонента

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33 Номер теплосчетчика 357038
Дата последней поверки теплосчетчика

Гпод.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= мм
Гобр.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= мм
Гп : 10 л/Имп

Послужная ведомость учета параметров теплопотребления
с 22.04.2026 по 20.05.2026 № 05.05.26

				Масса, тонн.		Объем, м3						Температура, °C				Давление				Время, час									
Дата	Q Ткрат	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txb	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	Классиф ошибок														
22.04.26	1.961	75.48	77.1110	76.40	77.0812	-0.92	68.8	42.8	26.0	0.0	6.3	4.8	0.00	24.00															
23.04.26	2.191	80.10	81.8701	81.44	82.1533	-1.35	69.8	42.5	27.4	0.0	6.3	4.8	0.00	24.00															
24.04.26	2.425	92.48	94.5327	94.26	95.1262	-1.78	69.9	44.2	25.7	0.0	6.2	4.8	0.00	24.00	U														
25.04.26	1.975	70.82	72.3887	71.73	72.3442	-0.91	69.8	41.9	27.9	0.0	6.4	4.8	0.00	24.00															
26.04.26	2.007	71.53	73.0958	72.53	73.1338	-1.00	69.4	41.3	28.1	0.0	6.3	4.8	0.00	24.00															
27.04.26	2.760	115.33	117.8961	117.79	118.9819	-2.45	70.0	46.1	23.9	0.0	6.2	4.9	0.00	24.00															
28.04.26	2.470	93.71	95.7955	95.56	96.4425	-1.86	70.0	43.7	26.4	0.0	6.3	4.9	0.00	24.00															
29.04.26	2.613	102.28	104.5736	104.37	105.3728	-2.09	70.3	44.7	25.5	0.0	6.2	4.9	0.00	24.00															
30.04.26	2.348	87.83	89.7776	89.54	90.3419	-1.71	70.0	43.3	26.7	0.0	6.3	4.9	0.00	24.00															
01.05.26	2.095	75.74	77.4170	76.98	77.6385	-1.24	69.8	42.1	27.7	0.0	6.4	4.8	0.00	24.00															
02.05.26	1.661	55.86	57.0646	56.32	56.7441	-0.47	69.0	39.2	29.7	0.0	6.5	4.8	0.00	24.00															
03.05.26	1.283	40.45	41.3077	40.17	40.4355	0.28	68.3	36.6	31.7	0.0	6.5	4.8	0.00	24.00															
04.05.26	1.105	34.65	35.3774	34.02	34.2374	0.63	68.0	36.1	31.9	0.0	6.5	4.7	0.00	24.00															
05.05.26	0.645	20.47	20.8984	20.03	20.1614	0.44	67.6	36.1	31.5	0.0	4.4	3.1	0.00	24.00															
06.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	26.4	25.8	0.6	0.0	0.4	0.5	22.81	1.19	D														
07.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.2	24.7	-0.5	0.0	0.2	0.3	24.00	0.00	D														
08.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.1	24.7	-0.6	0.0	0.2	0.3	24.00	0.00	D														
09.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.2	21.5	-0.3	0.0	0.2	0.3	24.00	0.00	D														
10.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.6	19.9	-0.3	0.0	0.2	0.3	24.00	0.00	D														
11.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.1	19.4	-0.3	0.0	0.2	0.3	24.00	0.00	D														
12.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.3	20.7	-0.4	0.0	0.2	0.3	24.00	0.00	D														
13.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.2	21.7	-0.5	0.0	0.2	0.3	24.00	0.00	D														
14.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0018	-0.00	22.4	23.0	-0.6	0.0	0.2	0.3	24.00	0.00	UD														
15.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.9	23.4	-0.5	0.0	0.2	0.3	24.00	0.00	D														
16.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.0	23.5	-0.5	0.0	0.2	0.3	24.00	0.00	D														
17.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.1	23.6	-0.5	0.0	0.2	0.3	24.00	0.00	D														
18.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.0	24.6	-0.6	0.0	0.2	0.3	24.00	0.00	D														

19.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.4	24.9	-0.6	0.0	0.2	0.3	24.00	0.00	D
20.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.9	25.5	-0.6	0.0	0.2	0.3	24.00	0.00	D
Итого	27.538	1016.73	1039.1064	1031.16	1040.1968	-14.43	69.6	42.6	27.0	0.0	3.1	2.4	358.81	337.19	358.81

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
20.05.26	24:00	52.992	1975.84	2001.13	2018.74	2018.46	637.11
22.04.26	00:00	25.454	959.11	969.97	979.64	978.26	299.92
Итого		27.538	1016.73	1031.16	1039.11	1040.20	337.19

Отчетный период _____ 696.00_ час. Период норм. работы _____ 337.19_ час.

Период отключения питания (U) _____ 1.081_ час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000_ час.
Период t2-t1 < min (D) _____ 357.732_ час. Период G<min (g) _____ 0.000_ час.
Период G>max (G) _____ 0.000_ час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

