

Управдом Юг Подмосковья
Советская 114 ТВС

Тип теплосчетчика _КМ-5-4_ Версия _02.30_ Номер теплосчетчика _372081
Дата следующей поверки теплосчетчика _____

Гнод.: 0.06 - 60.0 м³/ч Ду= _____ мм
Гобр.: 0.06 - 60.0 м³/ч Ду= _____ мм
Гп : 10 _____ л/лмп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с _22.04.2026_ по _20.05.2026_

		Масса, тонн. Объем, м3			Температура, °C					Давление		Время, час			
Дата	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	Классиф ошибок
22.04.26	1.558	179.84	183.3770	169.53	172.3965	10.32	65.5	59.9	5.6	9.0	6.9	0.3	0.00	24.00	
23.04.26	1.610	180.46	184.0059	169.18	172.0449	11.28	65.5	59.8	5.6	9.0	6.9	0.3	0.00	24.00	
24.04.26	1.626	180.57	184.1055	169.35	172.2070	11.22	65.4	59.7	5.7	9.0	6.9	0.3	0.00	24.00	
25.04.26	1.772	183.04	186.6660	169.04	171.9355	14.00	65.8	60.2	5.7	9.0	6.9	0.3	0.00	24.00	
26.04.26	1.710	182.04	185.5645	168.58	171.4023	13.46	65.0	59.5	5.5	9.0	6.8	0.3	0.00	24.00	
27.04.26	1.749	182.46	185.9961	168.76	171.5723	13.70	65.0	59.3	5.7	9.0	6.9	0.3	0.00	24.00	
28.04.26	1.769	182.82	186.4102	169.07	171.9160	13.76	65.4	59.7	5.7	9.0	6.9	0.3	0.00	24.00	
29.04.26	1.675	181.40	184.9746	169.36	172.2266	12.04	65.6	59.9	5.7	9.0	6.9	0.3	0.00	24.00	
30.04.26	1.670	183.77	187.3867	171.63	174.5625	12.14	65.6	60.0	5.6	9.0	6.9	0.3	0.00	24.00	
01.05.26	1.741	180.75	184.3320	167.33	170.1777	13.43	65.8	60.1	5.7	9.0	6.7	0.2	0.00	24.00	
02.05.26	1.668	179.78	183.2871	167.16	169.9922	12.61	65.4	59.8	5.6	9.0	6.7	0.2	0.00	24.00	
03.05.26	1.662	179.97	183.4727	167.37	170.1777	12.61	65.1	59.6	5.6	9.0	6.7	0.2	0.00	24.00	
04.05.26	1.543	178.66	182.1543	168.07	170.9160	10.59	65.4	59.9	5.5	9.0	6.7	0.3	0.00	24.00	
05.05.26	1.584	179.28	182.8555	168.09	170.9961	11.20	66.0	60.5	5.5	9.0	6.7	0.3	0.00	24.00	
06.05.26	1.420	176.82	180.2246	167.65	170.4512	9.18	64.7	59.4	5.3	9.0	6.7	0.2	0.00	24.00	
07.05.26	1.433	177.88	181.2246	167.86	170.6230	10.02	64.1	58.9	5.1	9.0	6.7	0.2	0.00	24.00	E
08.05.26	1.485	178.60	181.9609	168.07	170.8281	10.52	64.1	58.9	5.3	9.0	6.8	0.2	0.00	24.00	
09.05.26	1.443	177.52	180.8809	168.19	170.9492	9.33	64.2	58.8	5.4	9.0	6.8	0.2	0.00	24.00	
10.05.26	1.595	179.66	183.0527	167.79	170.5215	11.88	64.1	58.6	5.5	9.0	6.7	0.2	0.00	24.00	
11.05.26	1.682	180.76	184.1484	166.99	169.6934	13.77	63.9	58.5	5.4	9.0	6.7	0.2	0.00	24.00	
12.05.26	1.607	179.51	182.9590	167.81	170.5859	11.70	64.7	59.2	5.6	9.0	6.7	0.2	0.00	24.00	
13.05.26	1.478	178.09	181.4277	168.12	170.8535	9.97	63.9	58.5	5.4	9.0	6.7	0.2	0.00	24.00	
14.05.26	1.373	169.11	172.2910	160.17	162.7793	8.94	64.0	58.6	5.4	9.0	6.7	0.2	1.09	22.91	U
15.05.26	1.472	178.15	181.4922	167.99	170.7285	10.16	63.9	58.6	5.3	9.0	6.7	0.2	0.00	24.00	
16.05.26	1.427	177.39	180.7363	168.19	170.9414	9.20	64.1	58.8	5.3	9.0	6.8	0.2	0.00	24.00	
17.05.26	1.561	179.85	183.2188	167.66	170.3906	12.20	63.8	58.6	5.2	9.0	6.7	0.2	0.00	24.00	

18.05.26	1.432	178.09	181.4492	168.27	171.0332	9.83	64.0	58.8	5.2	9.0	6.7	0.2	0.00	24.00
19.05.26	1.411	177.86	181.2168	168.36	171.1289	9.50	64.1	58.9	5.1	9.0	6.8	0.2	0.00	24.00
20.05.26	1.325	176.50	179.8672	168.55	171.3555	7.95	64.5	59.4	5.1	9.0	6.8	0.2	0.00	24.00
Итого	45.477	5200.66	5300.7383	4874.17	4955.3867	326.49	64.8	59.3	5.5	9.0	6.8	0.2	1.09	694.91

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
20.05.26	24:00	246.226	25532.71	23610.48	26030.96	24005.38	3357.73
22.04.26	00:00	200.748	20332.05	18736.31	20730.22	19049.99	2662.82
Итого		45.477	5200.66	4874.17	5300.74	4955.39	694.91

V = 345,892 м/с

Отчетный период _____ 696.00_час. Период норм.работы _____ 694.91_час.

Q776 = 211,584 МВт

Период отключения питания (U) _____ 1.086_час. Период функл.отказа (E) _____ 0.004_час.
Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_час. Период G<min (g)' _____ 0.000_час.
Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

