Месячная ведомость учёта тепловой энергии и теплоносителя за Сентябрь 2026 на ГВС

(с 21.09.2026 по 17.10.2026)

Потребитель: *ООО "Управдом Юг Подмосковья"* **Абонент:** *ГВС*

Адрес потребителя: *г. Серпухов, ул. Советская, д. 114* **Телефон:**

Ответственное лицо:

Прибор: КМ-5-4 **Сер.номер:** 372081 **Расход 1:** 0.06 .. 60 м3/ч ДУ 50 мм

Модель: КМ-5-4 **Версия ПО:** 02.30 **Расход 2:** 0.06 .. 60 м3/ч ДУ 50 мм

Расход 3: л/имп ДУ мм

Q=M1*(h1-hхк)-M2*(h2-hхп)

Дата/Время	Q	V1	V2	V1-V2		M1	M2	M1-M2		T1	T2	Tхв	P1	P2	Tнар
	[ГКал]	[куб.м.]	[куб.м.]	Подмес	Разбор	[тонн]	[тонн]	Подмес	Разбор	[°C]	[°C]	[°C]	[ат]	[ат]	[час]
21.09.2026	1,51410	180,516	169,074	0,000	11,441	177,215	166,402	0,000	10,813	63,77	58,36	9,00	6,7	0,0	24,00
22.09.2026	1,45236	179,441	169,211	0,000	10,230	176,145	166,504	0,000	9,641	63,85	58,43	9,00	6,7	0,0	24,00
23.09.2026	1,57388	181,496	168,789	0,000	12,707	178,180	166,113	0,000	12,066	63,71	58,34	9,00	6,7	0,0	24,00
24.09.2026	1,57629	181,031	168,211	0,000	12,820	177,738	165,570	0,000	12,168	63,45	58,06	9,00	6,5	0,0	24,00
25.09.2026	1,46536	179,813	169,660	0,000	10,152	176,523	166,965	0,000	9,559	63,81	58,30	9,00	6,7	0,0	23,98
26.09.2026	1,56268	182,527	170,660	0,000	11,867	179,164	167,934	0,000	11,230	63,94	58,44	9,00	6,8	0,0	24,00
27.09.2026	1,62701	183,469	170,082	0,000	13,387	180,125	167,387	0,000	12,738	63,68	58,25	9,00	6,8	0,0	24,00
28.09.2026	1,63705	183,684	170,340	0,000	13,344	180,316	167,641	0,000	12,676	63,66	58,16	9,00	6,8	0,0	24,00
29.09.2026	1,60776	182,977	170,211	0,000	12,766	179,645	167,539	0,000	12,105	63,52	57,99	9,00	6,8	0,0	24,00
30.09.2026	1,54230	181,762	170,457	0,000	11,305	178,430	167,754	0,000	10,676	63,74	58,16	9,00	6,8	0,0	24,00
01.10.2026	1,59436	187,000	174,953	0,000	12,047	183,566	172,180	0,000	11,387	63,89	58,39	9,00	6,8	0,0	24,00
02.10.2026	1,63977	184,648	172,426	0,000	12,223	181,180	169,633	0,000	11,547	64,60	58,85	9,00	6,8	0,0	24,00
03.10.2026	1,59106	181,570	170,160	0,000	11,410	178,148	167,387	0,000	10,762	64,74	58,94	9,00	6,8	0,0	24,00
04.10.2026	1,87628	186,445	169,344	0,000	17,102	182,965	166,629	0,000	16,336	64,37	58,66	9,00	6,8	0,0	24,00
05.10.2026	1,61990	182,285	170,211	0,000	12,074	178,855	167,461	0,000	11,395	64,60	58,84	9,00	6,8	0,0	24,00
06.10.2026	1,55664	181,332	170,547	0,000	10,785	177,848	167,719	0,000	10,129	65,39	59,64	9,00	6,8	0,0	24,00
07.10.2026	1,51294	181,602	170,914	0,000	10,688	178,141	168,090	0,000	10,051	65,12	59,61	9,00	6,8	0,0	24,00
08.10.2026	1,50867	181,723	170,824	0,000	10,898	178,246	167,969	0,000	10,277	65,32	59,91	9,00	6,8	0,0	24,00
09.10.2026	1,45505	180,734	170,672	0,000	10,063	177,262	167,805	0,000	9,457	65,50	60,14	9,00	6,8	0,0	24,00
10.10.2026	1,52011	181,383	169,848	0,000	11,535	177,922	167,004	0,000	10,918	65,27	59,98	9,00	6,8	0,0	24,00
11.10.2026	1,64252	182,520	168,738	0,000	13,781	178,992	165,898	0,000	13,094	65,52	60,20	9,00	6,8	0,0	24,00
12.10.2026	1,42111	179,191	168,910	0,000	10,281	175,797	166,121	0,000	9,676	64,85	59,68	9,00	6,8	0,0	24,00
13.10.2026	1,45538	186,996	176,719	0,000	10,277	183,422	173,730	0,000	9,691	65,39	60,29	9,00	7,0	0,0	24,00
14.10.2026	1,53693	181,375	169,477	0,000	11,898	177,906	166,637	0,000	11,270	65,23	59,93	9,00	6,9	0,0	24,00
15.10.2026	1,44754	180,133	168,430	0,000	11,703	176,844	165,723	0,000	11,121	63,61	58,63	9,00	6,8	0,0	23,89
16.10.2026	1,33810	177,098	168,879	0,000	8,219	173,695	166,047	0,000	7,648	65,46	60,13	9,00	6,9	0,0	24,00
17.10.2026	1,45541	179,367	168,590	0,000	10,777	175,953	165,770	0,000	10,184	65,10	59,90	9,00	6,8	0,0	24,00
Итого:	41,73059	4912,117	4596,336	0,000	315,781	4820,223	4521,609	0,000	298,613	64,49	59,04	9,00	6,8	0,0	647,87

	Отч.пер	Нараб.	Gmin	Gmax	dTmin	Эл.пит.	Проч.ав.
T [ч]	648.00 =	647,87 +	0,00 +	0,00 +	0,00 +	0,00 +	0,00
Q [Гкал]	41,73059 =	41,73059 +	0.00000 +	0.00000 +	0.00000 +	0.00000 +	0.00000

Нарастающим итогом на:	Q [ГКал]	V1 [куб.м.]	V2 [куб.м.]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Tнар [час]
21.09.2026	396,87082	45701,871	42582,758	44845,996	41892,070	6111,77
17.10.2026	438,60141	50613,988	47179,094	49666,219	46413,680	6759,64
Итого:	41,73059	4912,117	4596,336	4820,223	4521,609	647,87

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекция часов
(#) электропитание
(E) функц.отказ

V = 339,24 см3
Qтвс = 21,169 Гкал

17.10.2026 Подпись