

Управдом Юг Подмосковья
Советская 114Б

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 363770
Дата последней поверки теплосчетчика

Спод.: - м3/ч Ду= мм
Собр.: - м3/ч Ду= мм
Сп : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 23.03.2026 по 21.04.2026

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Объем, м3				Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр					
23.03.26	1.631	178.69	182.6504	179.23	182.2939	-0.53	69.8	60.7	9.1	0.0	5.8	4.6	0.00	24.00					
24.03.26	1.660	185.02	189.1699	185.58	188.8174	-0.56	70.3	61.4	9.0	0.0	5.7	4.4	0.00	24.00					
25.03.26	1.625	179.92	183.9160	180.47	183.5801	-0.55	70.0	61.0	9.0	0.0	5.8	4.5	0.00	24.00					
26.03.26	1.645	181.05	185.1133	181.61	184.7637	-0.55	70.3	61.2	9.1	0.0	5.8	4.6	0.00	24.00					
27.03.26	1.613	185.91	190.0225	186.49	189.7168	-0.57	69.7	61.1	8.7	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00					
28.03.26	1.609	186.58	190.7139	187.15	190.4004	-0.57	69.8	61.2	8.6	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00					
29.03.26	1.586	188.15	192.3613	188.73	192.0596	-0.57	70.2	61.8	8.4	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00					
30.03.26	1.578	190.24	194.4883	190.80	194.1904	-0.56	70.2	61.9	8.3	0.0	6.0	4.5	0.00	24.00					
31.03.26	1.548	191.43	195.6641	191.99	195.3877	-0.56	69.8	61.8	8.1	0.0	6.0	4.6	0.00	24.00					
01.04.26	1.555	191.84	196.1289	192.41	195.8447	-0.57	70.2	62.1	8.1	0.0	6.0	4.5	0.00	24.00					
02.04.26	1.554	189.26	193.4385	189.81	193.1436	-0.55	69.7	61.6	8.2	0.0	6.0	4.6	0.00	24.00					
03.04.26	1.556	191.63	195.8857	192.20	195.6104	-0.58	70.0	61.9	8.1	0.0	6.0	4.6	0.00	24.00					
04.04.26	1.531	190.61	194.8184	191.18	194.5439	-0.57	69.7	61.7	8.0	0.0	6.0	4.6	0.00	24.00					
05.04.26	1.598	183.38	187.5156	184.06	187.3086	-0.68	70.4	61.7	8.7	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00					
06.04.26	1.560	183.68	187.6631	184.35	187.4912	-0.67	69.0	60.6	8.5	0.0	6.0	4.6	0.00	24.00					
07.04.26	1.530	176.35	180.0537	177.01	179.8975	-0.66	67.9	59.2	8.7	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00					
08.04.26	1.531	176.79	180.4775	177.46	180.3330	-0.67	67.6	59.0	8.6	0.0	5.9	4.7	0.00	24.00					
09.04.26	1.530	164.98	168.4023	165.63	168.2334	-0.64	67.3	58.1	9.3	0.0	5.8	4.7	0.00	24.00					
10.04.26	1.576	168.64	172.1758	169.29	171.9863	-0.65	67.7	58.4	9.3	0.0	5.8	4.7	0.00	24.00					
11.04.26	1.558	177.22	180.9180	177.87	180.7500	-0.66	67.7	58.9	8.8	0.0	5.9	4.7	0.00	24.00					
12.04.26	1.584	183.39	187.2871	184.07	187.1240	-0.68	68.3	59.7	8.6	0.0	6.0	4.7	0.00	24.00					
13.04.26	1.561	182.88	186.7705	183.54	186.5957	-0.66	68.3	59.8	8.5	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00					
14.04.26	1.597	182.29	186.3193	182.94	186.0947	-0.65	69.7	61.0	8.7	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00					
15.04.26	1.560	182.51	186.5244	183.19	186.3535	-0.68	69.5	61.0	8.5	0.0	5.9	4.5	0.00	24.00					
16.04.26	1.546	182.42	186.4268	183.08	186.2471	-0.66	69.5	61.1	8.5	0.0	5.9	4.5	0.00	24.00					
17.04.26	1.497	180.87	184.8008	181.55	184.6689	-0.68	69.1	60.8	8.3	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00					

18.04.26	1.502	176.09	179.9082	176.73	179.7461	-0.65	69.0	60.5	8.5	0.0	5.8	4.6	0.00	24.00
19.04.26	1.564	169.79	173.5488	170.42	173.3223	-0.63	69.8	60.6	9.2	0.0	5.8	4.6	0.00	24.00
20.04.26	1.608	169.74	173.5234	170.38	173.2813	-0.63	70.0	60.5	9.5	0.0	5.8	4.6	0.00	24.00
21.04.26	1.598	173.18	177.0000	173.84	176.7969	-0.66	69.7	60.5	9.2	0.0	5.8	4.6	0.00	24.00
Итого	47.189	5444.52	5563.6865	5463.04	5556.5830	-18.52	69.4	60.7	8.6	0.0	5.9	4.6	0.00	720.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.04.26	24:00	163.322	16807.37	16858.85	17178.24	17140.77	2194.68
23.03.26	00:00	116.133	11362.85	11395.81	11614.55	11584.19	1474.68
Итого		47.189	5444.52	5463.04	5563.69	5556.58	720.00

Отчетный период 720.00 час. Период норм.работы 720.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.
Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.
Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

