

Управдом Юг Подмосковья

Советская 114Б

Тип теплосчетчика _КМ-5-2_ Версия _02.30_ Номер теплосчетчика _363770_
Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Спод.: _____ м3/ч Ду= _____ мм
Годр.: _____ - _____ м3/ч Ду= _____ мм
Гп : _____ л/Умп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с _22.04.2026_ по _20.05.2026_ 70 05.05.26

		Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час			
Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	Неправ. Тн	Работы Тр	Классиф ошибок
											атм	атм			
22.04.26	1.587	185.03	189.1309	185.72	188.9551	-0.70	69.8	61.3	8.6	0.0	6.0	4.6	0.00	24.00	
23.04.26	1.587	172.58	176.4355	173.24	176.2207	-0.66	70.1	60.9	9.2	0.0	5.8	4.6	0.00	24.00	
24.04.26	1.628	171.99	175.8125	172.61	175.5547	-0.62	70.0	60.6	9.4	0.0	5.8	4.6	0.00	24.00	
25.04.26	1.608	184.79	188.9082	185.45	188.6875	-0.66	70.0	61.3	8.7	0.0	6.0	4.6	0.00	24.00	
26.04.26	1.568	174.73	178.6094	175.36	178.3730	-0.63	69.8	60.9	9.0	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00	
27.04.26	1.605	168.96	172.7324	169.58	172.4727	-0.62	70.1	60.6	9.5	0.0	5.8	4.6	0.00	24.00	
28.04.26	1.642	173.78	177.6836	174.41	177.4141	-0.63	70.3	60.9	9.4	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00	
29.04.26	1.643	173.02	176.9102	173.64	176.6211	-0.62	70.4	60.9	9.5	0.0	5.8	4.6	0.00	24.00	
30.04.26	1.614	177.46	181.4180	178.06	181.1289	-0.60	70.0	60.9	9.1	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00	
01.05.26	1.611	185.05	189.1699	185.65	188.8984	-0.60	70.1	61.4	8.7	0.0	6.0	4.6	0.00	24.00	
02.05.26	1.555	189.79	193.9453	190.42	193.7305	-0.63	69.4	61.2	8.2	0.0	6.1	4.6	0.00	24.00	
03.05.26	1.483	191.07	195.2227	191.73	195.0742	-0.66	69.1	61.4	7.7	0.0	6.1	4.6	0.00	24.00	
04.05.26	1.413	197.16	201.4355	197.83	201.3398	-0.67	69.0	61.9	7.1	0.0	6.1	4.5	0.00	24.00	
05.05.26	0.203	28.58	29.1973	28.67	29.1836	-0.09	68.9	61.9	7.1	0.0	1.8	1.6	0.00	24.00	
06.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.6	24.3	1.4	0.0	1.5	1.5	0.00	24.00	
07.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.7	23.5	1.2	0.0	1.6	1.6	0.01	23.99	U
08.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.3	22.4	1.0	0.0	1.7	1.6	0.00	24.00	
09.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.3	20.3	1.0	0.0	1.6	1.6	0.00	24.00	
10.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.0	20.0	1.0	0.0	1.7	1.7	0.00	24.00	
11.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.9	20.0	0.9	0.0	1.8	1.8	0.00	24.00	
12.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.1	20.2	0.8	0.0	1.9	1.9	0.00	24.00	
13.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.7	20.8	0.9	0.0	2.1	2.0	0.00	24.00	
14.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.2	21.3	0.9	0.0	2.2	2.2	1.09	22.91	U
15.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.4	21.5	0.9	0.0	2.2	2.2	0.00	24.00	
16.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.5	21.5	1.0	0.0	2.2	2.2	0.00	24.00	
17.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.7	21.7	1.0	0.0	2.3	2.3	0.00	24.00	
18.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.1	22.2	1.0	0.0	2.4	2.4	0.00	24.00	

19.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.5	22.5	1.0	0.0	2.5	2.5	0.00	24.00
20.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.9	22.8	1.1	0.0	2.6	2.5	0.00	24.00
Итого	20.748	2374.01	2426.6113	2382.39	2423.6543	-8.38	69.8	61.1	8.7	0.0	3.8	3.2	1.10	694.90

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
20.05.26	24:00	184.070	19181.38	19241.24	19604.85	19564.42	2889.58
22.04.26	00:00	163.322	16807.37	16858.85	17178.24	17140.77	2194.68
Итого		20.748	2374.01	2382.39	2426.61	2423.65	694.90

Отчетный период 696.00_час. Период норм.работы 694.90_час.

Период отключения питания (У) 1.096_час. Период функц.отказа (Е) 0.000_час.
Период t2-t1 < min (D) 0.000_час. Период G<min (g) 0.000_час.
Период G>max (a) 0.000_час.

Представитель абонента Представитель теплоснабжающей организации

