

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с **23.03.26** по **21.04.26**

Потребитель:

Адрес:

Теплосчетчик МКТС:

Формула расчета тепла:

Управляющ. Ю. Лодисовская
г. Серпухов, ул. Советская, д. 116, Теплоснабжение

№ 052337-1

Версия МКТС: _____

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
23.03.26	3.216	222.99	223.87	-0.88	69.8	55.4	14.4	6.2	4.8	24.00	0.00	
24.03.26	3.239	230.00	231.03	-1.03	70.0	55.9	14.1	6.1	4.7	24.00	0.00	
25.03.26	3.230	228.07	229.05	-0.98	70.1	56.0	14.2	6.1	4.7	24.00	0.00	
26.03.26	3.203	225.08	226.08	-1.01	70.0	55.8	14.2	6.1	4.8	24.00	0.00	
27.03.26	3.172	230.35	231.41	-1.06	69.8	56.0	13.8	6.2	4.8	24.00	0.00	
28.03.26	3.141	234.62	235.66	-1.04	69.8	56.4	13.4	6.3	4.8	24.00	0.00	
29.03.26	3.096	236.08	237.12	-1.04	69.9	56.8	13.1	6.3	4.8	24.00	0.00	
30.03.26	3.082	237.66	238.78	-1.12	70.1	57.1	12.9	6.3	4.8	24.00	0.00	
31.03.26	3.031	238.81	239.81	-1.00	69.9	57.3	12.7	6.3	4.8	24.00	0.00	
01.04.26	3.041	239.19	240.25	-1.06	69.9	57.2	12.7	6.3	4.8	24.00	0.00	
02.04.26	3.045	237.81	238.81	-1.00	69.7	56.9	12.8	6.3	4.8	24.00	0.00	
03.04.26	3.067	240.71	241.73	-1.02	70.0	57.3	12.7	6.4	4.8	24.00	0.00	
04.04.26	3.036	239.09	240.13	-1.04	69.6	56.9	12.7	6.4	4.8	24.00	0.00	
05.04.26	3.158	232.98	233.91	-0.93	70.2	56.6	13.5	6.3	4.8	24.00	0.00	
06.04.26	3.133	231.64	232.67	-1.03	69.6	56.1	13.5	6.3	4.9	24.00	0.00	
07.04.26	3.007	222.82	223.80	-0.98	67.9	54.5	13.5	6.2	4.9	24.00	0.00	
08.04.26	3.000	218.25	219.01	-0.76	67.7	53.9	13.7	6.2	4.9	24.00	0.00	
09.04.26	2.980	206.04	206.68	-0.64	67.3	52.9	14.4	6.1	5.0	24.00	0.00	
10.04.26	3.067	205.90	206.53	-0.63	67.7	52.8	14.9	6.1	5.0	24.00	0.00	
11.04.26	3.087	220.86	221.59	-0.73	67.8	53.8	14.0	6.2	5.0	24.00	0.00	
12.04.26	3.074	227.36	228.18	-0.81	68.1	54.6	13.5	6.3	4.9	24.00	0.00	
13.04.26	3.060	227.61	228.43	-0.82	68.0	54.6	13.4	6.3	4.9	24.00	0.00	
14.04.26	3.128	229.40	230.30	-0.90	69.6	55.9	13.6	6.2	4.8	24.00	0.00	
15.04.26	3.060	230.77	231.75	-0.98	69.5	56.2	13.2	6.2	4.8	24.00	0.00	
16.04.26	3.051	230.89	231.74	-0.86	69.5	56.3	13.2	6.2	4.8	24.00	0.00	
17.04.26	2.963	208.83	209.47	-0.64	69.2	55.1	14.2	6.1	5.0	24.00	0.00	
18.04.26	2.890	191.00	191.52	-0.53	68.8	53.7	15.1	6.0	5.1	24.00	0.00	
19.04.26	2.986	182.81	183.28	-0.47	69.6	53.3	16.3	5.9	5.1	24.00	0.00	
20.04.26	3.165	202.41	203.16	-0.76	70.1	54.5	15.6	6.0	5.0	24.00	0.00	
21.04.26	3.222	220.45	221.39	-0.95	70.0	55.4	14.6	6.2	4.9	24.00	0.00	
Итого:	92.628	6730.47	6757.17	-26.70	69.3	55.5	13.8	6.2	4.9	720.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
21.04.26 24:00	455.172	26524.30	26571.80	3293.50
22.03.26 24:00	362.544	19793.83	19814.63	2573.50
Итого:	✓ 92.628	6730.47	6757.17	720.00

Отчетный период: **720.00 ч**Время работы: **720.00 ч**

Суммарное время отказа: **0.00 ч** = $\frac{0.00}{\text{Откл.эл.-пит. (Гкал)}} + \frac{0.00}{\text{Неисправн. (Гкал)}} + \frac{0.00}{\text{Откл.пит. (Гкал)}} + \frac{0.00}{\text{Откл.пит. (Гкал)}} + \frac{0.00}{\text{Откл.пит. (Гкал)}}$

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика: