

Управдом Юг Подмосковья
Советская 120

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33 Номер теплосчетчика 453731
Дата последующей поверки теплосчетчика

Гпод.: - м3/ч Ду= мм
Гобр.: - м3/ч Ду= мм
Гп : л/Гмп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 23.03.2026 по 21.04.2026

		Масса, тонн		Объем, м3		Температура, °C				Давление		Время, час			
Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	Классиф ошибок
23.03.26	3.280	287.38	293.8203	286.98	291.6211	0.39	70.3	58.9	11.4	0.0	6.6	5.3	0.00	24.00	
24.03.26	3.376	297.52	304.2383	297.17	302.0273	0.35	70.6	59.3	11.3	0.0	6.5	5.1	0.00	24.00	
25.03.26	3.321	294.42	301.0781	294.17	298.9941	0.25	70.7	59.4	11.3	0.0	6.5	5.2	0.00	24.00	
26.03.26	3.135	273.35	279.5352	273.03	277.4766	0.32	70.6	59.2	11.4	0.0	6.6	5.2	1.40	22.60	U
27.03.26	3.319	298.51	305.1855	298.23	303.0957	0.27	70.3	59.2	11.1	0.0	6.6	5.2	0.00	24.00	
28.03.26	3.331	303.22	310.0215	302.93	307.8887	0.29	70.3	59.4	11.0	0.0	6.7	5.2	0.00	24.00	
29.03.26	3.300	305.06	311.9375	304.74	309.7871	0.33	70.5	59.7	10.8	0.0	6.7	5.2	0.00	24.00	
30.03.26	3.286	307.20	314.1426	306.87	311.9941	0.33	70.6	59.9	10.7	0.0	6.7	5.2	0.00	24.00	
31.03.26	3.247	308.54	315.4844	308.20	313.3477	0.34	70.5	60.0	10.5	0.0	6.7	5.2	0.02	23.98	U
01.04.26	3.219	308.85	315.8008	308.54	313.7168	0.31	70.5	60.1	10.4	0.0	6.7	5.2	0.00	24.00	
02.04.26	3.243	307.16	314.0352	306.85	311.9297	0.31	70.2	59.7	10.5	0.0	6.7	5.3	0.00	24.00	
03.04.26	3.203	309.89	316.8711	309.57	314.7773	0.32	70.5	60.2	10.3	0.0	6.8	5.3	0.06	23.94	U
04.04.26	3.173	308.69	315.5781	308.36	313.4980	0.33	70.1	59.9	10.3	0.0	6.7	5.3	0.00	24.00	
05.04.26	3.297	300.33	307.1426	300.01	304.9980	0.32	70.8	59.8	11.0	0.0	6.7	5.3	0.00	24.00	
06.04.26	3.257	298.84	305.5020	298.51	303.3789	0.33	70.1	59.2	10.9	0.0	6.7	5.3	0.00	24.00	
07.04.26	3.086	287.02	293.1270	286.62	291.0625	0.40	68.4	57.7	10.7	0.0	6.6	5.3	0.00	24.00	
08.04.26	3.112	282.37	288.3359	281.93	286.2363	0.44	68.2	57.2	11.0	0.0	6.6	5.4	0.00	24.00	
09.04.26	3.156	265.82	271.4004	265.37	269.2539	0.46	67.8	56.0	11.9	0.0	6.5	5.4	0.00	24.00	
10.04.26	3.244	266.86	272.5156	266.40	270.3184	0.46	68.2	56.1	12.1	0.0	6.5	5.4	0.00	24.00	
11.04.26	3.250	285.53	291.5801	285.10	289.4043	0.43	68.2	56.9	11.4	0.0	6.7	5.4	0.00	24.00	
12.04.26	3.304	294.45	300.7676	294.03	298.5586	0.42	68.7	57.5	11.2	0.0	6.7	5.3	0.00	24.00	
13.04.26	3.238	294.41	300.7090	294.04	298.5859	0.37	68.6	57.6	11.0	0.0	6.7	5.3	0.00	24.00	
14.04.26	3.366	296.53	303.1387	296.14	300.9102	0.39	70.1	58.8	11.3	0.0	6.6	5.2	0.00	24.00	
15.04.26	3.298	298.36	304.9902	297.94	302.7539	0.43	70.0	59.0	11.0	0.0	6.6	5.2	0.00	24.00	
16.04.26	3.284	298.32	304.9629	297.90	302.7227	0.42	70.1	59.1	11.0	0.0	6.6	5.2	0.00	24.00	
17.04.26	3.160	268.21	274.1387	267.77	271.9688	0.44	69.8	58.0	11.8	0.0	6.5	5.4	0.00	24.00	
18.04.26	3.115	246.20	251.5859	245.68	249.3809	0.52	69.4	56.8	12.6	0.0	6.4	5.5	0.00	24.00	

19.04.26	3.260	235.79	241.0703	235.25	238.7461	0.54	70.2	56.4	13.8	0.0	6.3	5.5	0.00	24.00
20.04.26	3.427	263.05	269.0117	262.57	266.6523	0.48	70.7	57.7	13.0	0.0	6.5	5.3	0.00	24.00
21.04.26	11.529	284.57	290.9863	287.16	288.6992	-2.59	70.6	30.0	40.5	0.0	6.6	5.3	0.00	24.00
Итого	105.816	8676.45	8868.6934	8668.04	8803.7852	8.41	69.9	57.7	12.2	0.0	6.6	5.3	1.48	718.52

Q = 106,0347 kcal

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.04.26	24:00	414.694	28223.91	28169.30	28870.30	28589.39	2651.40
23.03.26	00:00	308.878	19547.46	19501.25	20001.61	19785.61	1932.88
Итого		105.816	8676.45	8668.04	8868.69	8803.79	718.52

Отчетный период _____ 720.00 час. Период норм. работы _____ 718.52 час.

Период отключения питания (U) _____ 1.483 час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000 час.
Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000 час. Период G<min (g) _____ 0.000 час.
Период G>max (G) _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

