

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с **23.03.2026** по **21.04.2026**

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС: № 053157-1

Версия МКТС: 6.67

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
23.03.26	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24.00	Эл
24.03.26	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24.00	Эл
25.03.26	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24.00	Эл
26.03.26	0.270	51.76	51.73	0.02	41.9	36.7	5.2	4.1	4.0	5.83	18.17	ЭлНе
27.03.26	1.132	213.83	213.72	0.11	43.0	37.7	5.3	4.1	4.0	24.00	0.00	
28.03.26	1.011	217.12	216.88	0.24	40.9	36.2	4.7	4.1	4.0	24.00	0.00	
29.03.26	0.998	217.20	217.03	0.17	41.0	36.4	4.6	4.1	4.0	24.00	0.00	
30.03.26	0.979	217.22	217.10	0.11	41.1	36.6	4.5	4.1	4.0	24.00	0.00	
31.03.26	0.939	217.24	217.15	0.09	40.8	36.4	4.3	4.1	4.0	24.00	0.00	
01.04.26	0.762	217.20	217.11	0.09	37.4	33.9	3.5	4.1	4.0	24.00	0.00	
02.04.26	0.982	217.14	217.05	0.09	40.9	36.4	4.5	4.1	4.0	24.00	0.00	
03.04.26	0.979	217.29	217.18	0.11	41.2	36.6	4.5	4.1	4.0	24.00	0.00	
04.04.26	0.975	216.39	216.32	0.07	41.1	36.5	4.5	4.1	4.0	24.00	0.00	
05.04.26	1.271	217.69	217.71	-0.02	45.2	39.4	5.9	4.1	4.0	24.00	0.00	
06.04.26	1.313	218.63	218.65	-0.02	45.9	39.9	6.0	4.2	4.1	24.00	0.00	
07.04.26	1.308	218.81	218.84	-0.03	45.6	39.6	6.0	4.2	4.1	24.00	0.00	
08.04.26	1.367	223.76	223.76	0.00	46.3	40.2	6.1	4.3	4.1	24.00	0.00	
09.04.26	1.676	223.83	223.74	0.10	50.7	43.2	7.5	4.2	4.1	24.00	0.00	
10.04.26	1.672	219.06	218.93	0.13	50.9	43.3	7.6	4.2	4.1	24.00	0.00	
11.04.26	1.319	219.04	218.97	0.07	45.4	39.4	6.0	4.2	4.1	24.00	0.00	
12.04.26	1.221	218.96	218.89	0.07	43.6	38.0	5.6	4.3	4.1	24.00	0.00	
13.04.26	1.167	219.00	218.94	0.06	43.0	37.7	5.3	4.3	4.1	24.00	0.00	
14.04.26	1.117	219.00	218.93	0.07	42.3	37.2	5.1	4.3	4.1	24.00	0.00	
15.04.26	0.991	218.60	218.61	-0.00	40.4	35.8	4.5	4.2	4.0	24.00	0.00	
16.04.26	0.991	218.41	218.40	0.01	40.5	35.9	4.5	4.1	4.0	24.00	0.00	
17.04.26	1.031	219.20	219.19	0.01	41.2	36.5	4.7	4.1	4.0	24.00	0.00	
18.04.26	1.080	217.84	217.82	0.02	41.8	36.9	5.0	4.1	4.0	24.00	0.00	
19.04.26	1.404	217.90	217.80	0.10	46.8	40.4	6.5	4.1	4.0	24.00	0.00	
20.04.26	1.574	217.82	217.71	0.11	49.3	42.1	7.2	4.1	4.0	24.00	0.00	
21.04.26	1.449	218.14	218.00	0.14	47.5	40.8	6.7	4.1	4.0	24.00	0.00	
Итого:	30.979	5728.09	5726.16	1.93	43.6	38.2	5.4	4.2	4.0	629.83	90.17	ЭлНе

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
21.04.26 24:00	30.979	5728.09	5726.16	629.83
22.03.26 24:00	0.000	0.00	0.00	0.00
Итого:	30.979	5728.09	5726.16	629.83

Отчетный период: **720.00** чВремя работы: **629.83** чСуммарное время отказа: **90.17** ч = $\frac{89.54}{\text{Откл.эл-пит.(Эл)}} + \frac{0.63}{\text{Неисправн.(Не)}} + \frac{0.00}{\text{Gv<min (ДГ)}} + \frac{0.00}{\text{Gv>max(ДГ)}} + \frac{0.00}{\text{dt<min (Dt)}}$ Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:

Распечатано программой MkisPrint, версия: 1.37