ЯТеплоСчет и расчет
+7(926)026-0076
с нами выгодно и удобно

21.10.2026
10:18:34

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя с системе отопления

за период с 22.09.2026 по 20.10.2026

Адрес: Московская область, г. Серпухов, ул. Советская, д. 77/12 - Теплоснабжение
Потребитель: ООО "Управдом Юг Подмосковья"
Прибор учета: МКТС № 53157

Дата	Тепл. эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, гр.°С			Давл., ати.		Время раб., час
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	
22.09.2026	0,0002	0,26	0,00	0,26	17,5	16,9	0,6	1,1	2,0	24,00
23.09.2026	0,0002	0,28	0,00	0,28	17,6	17,0	0,6	1,1	2,0	24,00
24.09.2026	0,0002	0,27	0,00	0,27	17,7	17,0	0,6	1,1	2,0	24,00
25.09.2026	0,0002	0,27	0,00	0,27	17,6	17,0	0,6	1,1	1,9	24,00
26.09.2026	0,0001	0,26	0,00	0,26	17,0	16,4	0,6	1,1	1,9	24,00
27.09.2026	0,0002	0,27	0,00	0,27	17,0	16,4	0,6	1,1	1,9	24,00
28.09.2026	0,0002	0,27	0,00	0,27	16,9	16,3	0,6	1,1	1,9	24,00
29.09.2026	0,0001	0,25	0,00	0,25	16,7	16,1	0,6	1,0	1,9	24,00
30.09.2026	0,0001	0,24	0,00	0,24	16,1	15,6	0,5	1,0	1,9	24,00
01.10.2026	0,0001	0,25	0,00	0,25	16,1	15,6	0,5	1,0	1,9	24,00
02.10.2026	0,0001	0,24	0,00	0,24	15,4	14,8	0,5	1,0	1,9	24,00
03.10.2026	0,0001	0,25	0,00	0,25	15,7	15,2	0,5	1,0	1,9	24,00
04.10.2026	0,0001	0,25	0,00	0,25	15,3	14,8	0,5	1,0	1,8	24,00
05.10.2026	0,6039	226,06	224,55	1,51	39,7	37,0	2,7	3,3	3,3	24,00
06.10.2026	0,8602	336,25	333,99	2,26	39,8	37,3	2,6	5,0	4,5	24,00
07.10.2026	0,8562	350,32	347,46	2,86	40,0	37,5	2,4	5,1	4,7	24,00
08.10.2026	0,9549	342,22	338,30	3,92	42,4	39,6	2,8	5,3	4,8	24,00
09.10.2026	0,8772	321,24	316,83	4,41	40,6	37,9	2,7	5,2	4,8	24,00
10.10.2026	0,9252	302,48	297,50	4,98	40,7	37,7	3,1	5,2	4,9	24,00
11.10.2026	0,9414	305,71	300,38	5,33	40,5	37,4	3,1	5,1	4,9	24,00
12.10.2026	0,9128	307,46	301,59	5,88	40,4	37,4	3,0	5,2	5,0	24,00
13.10.2026	0,9799	310,13	298,59	11,54	40,2	37,0	3,2	5,9	5,7	24,00
14.10.2026	0,7804	236,29	208,84	27,44	40,2	36,8	3,3	5,3	5,0	24,00
15.10.2026	0,0000	0,00	0,00	0,00	21,6	21,1	0,6	5,6	5,0	24,00
16.10.2026	0,0000	0,00	0,00	0,00	18,8	18,8	-0,0	5,6	5,0	24,00
17.10.2026	0,0000	0,00	0,00	0,00	18,3	18,3	0,0	5,6	5,0	24,00
18.10.2026	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,7	17,8	-0,0	5,5	4,9	24,00
19.10.2026	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,2	17,3	-0,1	5,6	5,0	24,00
20.10.2026	0,0000	0,00	0,00	0,00	16,3	16,3	0,0	5,6	5,0	24,00
Итого:	**8,6939**	**3041,51**	**2968,03**	**73,48**	**25,2**	**23,9**	**1,3**	**3,4**	**3,5**	**696,00**

Тр = 240 т.
Тн = 384 т.

Показания интеграторов (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
22.09.2026	48,3158	8699,67	8667,29	4301,83
21.10.2026	57,0097	11741,18	11635,32	4997,83
Итого:	**8,6939**	**3041,51**	**2968,03**	**696,00**

Q = 13,910 Гкал.

Отчетный период: **696,00** ч.
Время работы: **696,00** ч.
Суммарное время отказа: **0,00** ч.

Досчет
Qдосч. = **8,6939** Гкал

Нет. 48 не отпив.

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____