

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с **23.03.2026** по **21.04.2026**

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС: № 011439-1

Версия МКТС: 2.51

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
23.03.26	1.526	330.50	327.63	2.86	46.1	41.5	4.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
24.03.26	1.533	330.50	327.63	2.86	46.1	41.4	4.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
25.03.26	1.481	331.25	328.38	2.87	45.5	41.1	4.5	3.9	4.0	24.00	0.00	
26.03.26	1.485	330.19	327.31	2.86	45.4	40.9	4.5	3.9	4.0	23.90	0.10	Dt
27.03.26	1.281	330.31	327.44	2.88	43.0	39.1	3.9	3.9	4.0	23.97	0.03	ЭлDt
28.03.26	1.178	331.00	328.06	2.90	41.2	37.7	3.6	3.9	4.0	24.00	0.00	
29.03.26	1.154	330.94	328.06	2.88	41.3	37.8	3.5	3.9	4.0	24.00	0.00	
30.03.26	1.146	330.94	328.06	2.91	41.4	38.0	3.5	3.9	4.0	24.00	0.00	
31.03.26	1.112	333.25	330.31	2.93	41.1	37.7	3.4	3.9	4.0	24.00	0.00	
01.04.26	0.857	250.00	247.81	2.18	40.3	36.9	3.4	3.9	4.0	18.13	5.87	Dt
02.04.26	1.190	330.81	327.88	2.92	41.5	37.9	3.6	3.9	4.0	24.00	0.00	
03.04.26	1.142	330.81	327.94	2.95	41.3	37.8	3.5	3.9	4.0	24.00	0.00	
04.04.26	1.164	328.19	325.31	2.87	41.5	38.0	3.6	3.9	4.0	23.92	0.08	Dt
05.04.26	1.549	328.56	325.69	2.86	46.3	41.6	4.7	4.0	4.0	23.79	0.21	Dt
06.04.26	1.543	332.94	330.00	2.94	46.2	41.5	4.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
07.04.26	1.585	332.88	330.06	2.75	46.3	41.6	4.8	4.1	4.0	24.00	0.00	
08.04.26	1.616	333.88	331.19	2.74	46.6	41.8	4.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
09.04.26	2.024	333.13	330.19	2.92	51.6	45.5	6.1	4.1	4.0	24.00	0.00	
10.04.26	1.952	332.31	329.44	2.86	51.0	45.2	5.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
11.04.26	1.566	332.81	330.00	2.86	45.6	40.9	4.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
12.04.26	1.438	332.94	330.00	2.90	43.9	39.5	4.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
13.04.26	1.358	333.19	330.25	2.93	43.1	39.0	4.1	4.1	4.0	24.00	0.00	
14.04.26	1.329	333.19	330.31	2.91	42.6	38.6	4.0	4.1	4.0	24.00	0.00	
15.04.26	1.159	332.88	329.94	2.94	40.6	37.1	3.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
16.04.26	1.205	332.63	329.75	2.90	41.0	37.4	3.6	3.9	4.0	24.00	0.00	
17.04.26	1.205	334.75	331.81	2.90	41.4	37.8	3.6	3.9	4.0	24.00	0.00	
18.04.26	1.347	332.50	329.63	2.88	42.8	38.7	4.1	3.9	4.0	24.00	0.00	
19.04.26	1.688	332.06	329.25	2.85	47.6	42.5	5.1	3.9	4.0	24.00	0.00	
20.04.26	1.881	331.81	328.88	2.86	49.9	44.2	5.7	3.9	4.0	24.00	0.00	
21.04.26	1.739	331.88	329.00	2.92	47.8	42.6	5.3	3.9	4.0	24.00	0.00	
Итого:	42.432	9873.00	9787.19	85.79	44.4	40.1	4.3	4.0	4.0	713.71	6.29	ЭлDt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
21.04.26 24:00	5562.035	802512.63	795933.06	98646.42
22.03.26 24:00	5519.603	792639.63	786145.88	97932.70
Итого:	42.432	9873.00	9787.19	713.71

Отчетный период: **720.00** чВремя работы: **713.71** ч

Суммарное время отказа: **6.29** ч = $\frac{0.01}{\text{Откл.эл-пит. (Эл)}} + \frac{0.00}{\text{Неисправн. (He)}} + \frac{0.00}{\text{Gv<min (DG)}} + \frac{0.00}{\text{Gv>max (DG)}} + \frac{6.28}{\text{dt<min (Dt)}}$

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.37



- 8,846