

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 22.04.2026 по 20.05.2026

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС: № 011439-1

Версия МКТС: 2.51

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.04.26	1.409	332.56	329.63	2.88	44.5	40.2	4.3	3.9	4.0	24.00	0.00	
23.04.26	1.704	332.19	329.38	2.85	47.4	42.2	5.1	3.9	4.0	24.00	0.00	
24.04.26	1.821	332.50	329.63	2.86	49.1	43.6	5.5	3.9	4.0	24.00	0.00	
25.04.26	1.375	332.44	329.56	2.88	43.9	39.8	4.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
26.04.26	1.548	331.88	329.06	2.82	45.1	40.5	4.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
27.04.26	2.063	330.31	327.50	2.81	52.6	46.4	6.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
28.04.26	1.866	330.19	327.38	2.83	49.6	44.0	5.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
29.04.26	1.960	330.13	327.25	2.84	50.8	44.8	5.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
30.04.26	1.732	330.31	327.50	2.84	47.8	42.6	5.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
01.05.26	1.488	330.56	327.75	2.84	44.9	40.4	4.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
02.05.26	1.256	330.94	328.00	2.87	42.3	38.5	3.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
03.05.26	1.057	331.06	328.19	2.89	40.4	37.2	3.2	4.1	4.0	24.00	0.00	
04.05.26	0.773	248.56	246.44	2.17	40.1	37.0	3.1	4.0	4.0	17.98	6.02	Dt
05.05.26	0.285	99.50	98.56	0.86	40.4	37.5	2.9	1.8	4.0	23.83	0.17	Dt
06.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	25.2	24.8	0.4	0.6	4.0	24.00	0.00	
07.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	24.6	24.2	0.5	0.4	4.0	24.00	0.00	
08.05.26	0.000	0.00	0.00	-0.00	24.3	23.9	0.4	0.3	4.0	24.00	0.00	Эл
09.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	23.4	23.0	0.4	0.3	4.0	24.00	0.00	
10.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	22.5	22.1	0.4	0.3	4.0	24.00	0.00	
11.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	21.7	21.3	0.4	0.2	4.0	24.00	0.00	
12.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	21.6	21.2	0.4	0.2	4.0	24.00	0.00	
13.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	21.5	21.1	0.4	0.1	4.0	24.00	0.00	
14.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	21.6	21.2	0.4	0.0	4.0	24.00	0.00	
15.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	21.9	21.4	0.5	-0.3	4.0	24.00	0.00	
16.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	22.0	21.6	0.4	-0.3	4.0	24.00	0.00	
17.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	22.3	21.9	0.5	-0.3	4.0	24.00	0.00	
18.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	22.7	22.2	0.5	-0.3	4.0	24.00	0.00	
19.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	23.1	22.6	0.6	-0.3	4.0	24.00	0.00	
20.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	23.4	22.8	0.6	-0.3	4.0	24.00	0.00	
Итого:	20.337	4323.13	4285.81	37.24	46.0	41.3	4.7	1.9	4.0	689.80	6.20	ЭлDt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
20.05.26 24:00	5582.372	806835.75	800218.88	99336.22
21.04.26 24:00	5562.035	802512.63	795933.06	98646.42
Итого:	20.337	4323.13	4285.81	689.80

Отчетный период: 696.00 ч

Время работы: 689.80 ч

Суммарное время отказа: 6.20 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 6.19

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.37



-4,052