Я ТеплоСчет и расчет
+7(926)026-0076
с нами выгодно и удобно

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе ГВС

за период с 22.09.2026 по 20.10.2026

Адрес: г. Серпухов, ул. Советская, д. 89 - ГВС
Потребитель: ООО "Управдом Юг Подмосковья"
Прибор учета: МКТС № 11439

Дата	Тепло (Гкал), Q		Объем, м³		ГВС, м³	Температура, °С			Давление, ати		Наработка, Траб, ч.
	Qобщ	Qгвс	V1	V2	V1-V2	t1	t2	t1-t2	P1	P2	
22.09.2026	0,4092	0,5289	8,477	0,000	8,477	59,1			5,0		24,00
23.09.2026	0,3433	0,4466	7,156	0,000	7,156	58,8			5,0		24,00
24.09.2026	0,3666	0,4799	7,691	0,000	7,691	58,5			5,0		24,00
25.09.2026	0,4021	0,5216	8,359	0,000	8,359	59,0			5,0		24,00
26.09.2026	0,4396	0,5687	9,113	0,000	9,113	59,1			5,0		24,00
27.09.2026	0,4366	0,5670	9,086	0,000	9,086	58,9			5,0		24,00
28.09.2026	0,3834	0,4975	7,973	0,000	7,973	58,9			5,0		24,00
29.09.2026	0,4146	0,5377	8,617	0,000	8,617	59,0			5,0		24,00
30.09.2026	0,3900	0,5065	8,117	0,000	8,117	58,9			5,0		24,00
01.10.2026	0,4008	0,5194	8,324	0,000	8,324	59,0			5,0		24,00
02.10.2026	0,4067	0,5214	8,355	0,000	8,355	59,6			5,0		24,00
03.10.2026	0,4115	0,5258	8,426	0,000	8,426	59,8			5,0		24,00
04.10.2026	0,5424	0,6930	11,105	0,000	11,105	59,7			5,0		24,00
05.10.2026	0,3859	0,4955	7,941	0,000	7,941	59,5			5,0		24,00
06.10.2026	0,3740	0,4724	7,570	0,000	7,570	60,3			5,0		24,00
07.10.2026	0,3687	0,4665	7,477	0,000	7,477	60,2			5,0		24,00
08.10.2026	0,4004	0,5055	8,102	0,000	8,102	60,3			5,0		24,00
09.10.2026	0,3290	0,4158	6,664	0,000	6,664	60,3			5,0		24,00
10.10.2026	0,3861	0,4865	7,797	0,000	7,797	60,4			5,0		24,00
11.10.2026	0,4237	0,5294	8,484	0,000	8,484	60,9			5,0		24,00
12.10.2026	0,3918	0,4963	7,953	0,000	7,953	60,2			5,0		24,00
13.10.2026	0,3323	0,4178	6,695	0,000	6,695	60,6			5,0		24,00
14.10.2026	0,3622	0,4595	7,363	0,000	7,363	60,1			5,0		24,00
15.10.2026	0,3728	0,4880	7,820	0,000	7,820	58,5			5,0		24,00
16.10.2026	0,3730	0,4709	7,547	0,000	7,547	60,3			5,0		23,95
17.10.2026	0,3879	0,4919	7,883	0,000	7,883	60,1			5,0		24,00
18.10.2026	0,4229	0,5331	8,543	0,000	8,543	60,4			5,0		24,00
19.10.2026	0,3828	0,4846	7,766	0,000	7,766	60,2			5,0		24,00
20.10.2026	0,3169	0,4054	6,496	0,000	6,496	59,7			5,0		24,00
Итого:	**11,3571**	**14,5331**	**232,902**	**0,000**	**232,902**	**59,7**			**5,0**		**695,94**

Показания интеграторов (нарастающим итогом)

Дата и время	Q, ГКал	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Время раб., ч
22.09.2026 00:00	1816,2186	37171,113	0,000	37777,590	0,000	94365,45
21.10.2026 00:00	1827,5757	37400,188	0,000	38010,492	0,000	95061,39
Итого	**11,3571**	**229,074**	**0,000**	**232,902**	**0,000**	**695,94**

Отчетный период: **696,00** ч.
Время работы: **695,94** ч.
Сумма времен отказа: **0,06** ч.

Vдосч.= **232,923** м³
Qгвс.досч.= **14,5344** Гкал

Представитель потребителя: Яминский М. Н.

Представитель снабж. организации:

Серпуховский филиал ООО "Газпром теплоэнерго МО"