

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 23.03.2026 по 21.04.2026

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС: № 011294-1

Версия МКТС: 2.51

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
23.03.26	1.676	214.50	214.28	0.21	46.1	38.3	7.8	4.4	4.0	24.00	0.00	Эл
24.03.26	1.655	214.44	214.25	0.20	46.0	38.3	7.7	4.4	4.0	24.00	0.00	
25.03.26	1.618	214.94	214.75	0.18	45.5	38.0	7.5	4.3	3.9	24.00	0.00	
26.03.26	1.606	215.00	214.84	0.18	45.3	37.9	7.5	4.2	3.9	24.00	0.00	
27.03.26	1.437	214.44	214.28	0.15	43.3	36.6	6.7	4.2	3.9	24.00	0.00	
28.03.26	1.275	214.63	214.47	0.13	41.2	35.2	6.0	4.2	3.9	24.00	0.00	
29.03.26	1.258	214.63	214.44	0.20	41.2	35.4	5.9	4.2	3.9	24.00	0.00	
30.03.26	1.250	214.66	214.47	0.18	41.3	35.5	5.8	4.2	3.9	24.00	0.00	
31.03.26	1.211	214.81	214.66	0.17	41.0	35.4	5.6	4.2	3.9	24.00	0.00	
01.04.26	0.938	165.91	165.78	0.12	40.2	34.5	5.7	4.2	3.9	18.55	5.45	Dt
02.04.26	1.265	214.63	214.44	0.18	41.2	35.3	5.9	4.2	3.9	24.00	0.00	
03.04.26	1.256	214.59	214.41	0.18	41.4	35.5	5.9	4.2	3.9	24.00	0.00	
04.04.26	1.256	213.63	213.47	0.16	41.3	35.4	5.9	4.2	3.9	24.00	0.00	
05.04.26	1.636	214.97	214.78	0.19	45.7	38.0	7.6	4.3	3.9	24.00	0.00	
06.04.26	1.664	216.09	215.91	0.21	46.2	38.5	7.7	4.4	4.0	24.00	0.00	
07.04.26	1.672	216.13	215.91	0.20	46.0	38.3	7.7	4.4	4.0	24.00	0.00	
08.04.26	1.732	216.66	216.44	0.21	46.7	38.7	8.0	4.4	4.0	24.00	0.00	
09.04.26	2.108	216.41	216.19	0.25	51.2	41.4	9.8	4.4	4.0	24.00	0.00	
10.04.26	2.088	215.84	215.56	0.25	51.3	41.6	9.7	4.4	4.0	24.00	0.00	
11.04.26	1.674	216.09	215.84	0.25	45.7	38.0	7.8	4.4	4.0	24.00	0.00	
12.04.26	1.546	216.03	215.88	0.17	43.9	36.7	7.2	4.4	4.0	24.00	0.00	
13.04.26	1.487	216.19	216.03	0.16	43.3	36.4	6.9	4.4	4.0	24.00	0.00	
14.04.26	1.427	216.19	216.03	0.16	42.5	36.0	6.6	4.4	4.0	24.00	0.00	
15.04.26	1.274	215.91	215.78	0.14	40.7	34.7	5.9	4.3	3.9	24.00	0.00	
16.04.26	1.278	215.78	215.63	0.14	40.7	34.8	5.9	4.2	3.9	24.00	0.00	
17.04.26	1.327	216.50	216.38	0.15	41.5	35.3	6.1	4.2	3.9	24.00	0.00	
18.04.26	1.396	215.72	215.53	0.15	42.2	35.7	6.5	4.2	3.9	24.00	0.00	
19.04.26	1.782	215.53	215.38	0.19	47.2	39.0	8.3	4.2	3.9	24.00	0.00	
20.04.26	1.997	215.38	215.16	0.22	49.8	40.5	9.3	4.3	3.9	24.00	0.00	
21.04.26	1.850	215.56	215.34	0.19	47.8	39.2	8.6	4.3	3.9	24.00	0.00	
Итого:	45.638	6411.75	6406.28	5.47	44.3	37.2	7.1	4.3	3.9	714.54	5.46	ЭлDt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
21.04.26 24:00	5450.980	505073.53	503197.97	86585.89
22.03.26 24:00	5405.342	498661.78	496791.69	85871.35
Итого:	45.638	6411.75	6406.28	714.54

Отчетный период: 720.00 ч

Время работы: 714.54 ч

Суммарное время отказа: 5.46 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 5.45

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.37



-1,175