

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 22.04.2026 по 20.05.2026

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС: № 011294-1

Версия МКТС: 2.51

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.04.26	1.624	215.50	215.34	0.18	45.3	37.8	7.5	4.3	3.9	24.00	0.00	
23.04.26	1.738	215.63	215.44	0.17	46.5	38.4	8.1	4.3	3.9	24.00	0.00	
24.04.26	1.912	215.72	215.53	0.20	48.9	40.0	8.9	4.3	3.9	24.00	0.00	
25.04.26	1.567	215.72	215.56	0.16	44.8	37.6	7.3	4.3	4.0	24.00	0.00	
26.04.26	1.552	215.34	215.19	0.15	43.8	36.6	7.2	4.4	4.0	24.00	0.00	
27.04.26	2.242	214.53	214.28	0.25	52.7	42.3	10.5	4.4	4.0	24.00	0.00	
28.04.26	2.017	214.28	214.06	0.22	49.7	40.2	9.4	4.4	4.0	24.00	0.00	
29.04.26	2.094	214.25	214.03	0.22	50.8	41.0	9.8	4.4	4.0	24.00	0.00	
30.04.26	1.851	214.31	214.13	0.19	47.9	39.3	8.7	4.4	4.0	24.00	0.00	
01.05.26	1.633	214.44	214.22	0.18	45.3	37.6	7.6	4.4	4.0	24.00	0.00	
02.05.26	1.391	214.53	214.41	0.15	42.6	36.1	6.5	4.4	4.0	24.00	0.00	
03.05.26	1.171	214.59	214.47	0.13	40.3	34.9	5.5	4.4	4.0	24.00	0.00	
04.05.26	0.866	166.00	165.91	0.09	40.0	34.8	5.2	4.4	4.0	18.54	5.46	Dt
05.05.26	0.410	83.38	83.31	0.05	40.3	35.3	4.9	2.3	2.2	24.00	0.00	
06.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	18.0	18.1	-0.1	0.8	0.8	24.00	0.00	
07.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	17.5	17.5	-0.1	0.6	0.6	24.00	0.00	
08.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	17.5	17.5	-0.1	0.5	0.5	24.00	0.00	ЭлDt
09.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	16.7	16.7	-0.0	0.5	0.5	24.00	0.00	
10.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	16.0	16.1	-0.0	0.4	0.5	24.00	0.00	
11.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	15.6	15.6	-0.0	0.4	0.4	24.00	0.00	
12.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	15.5	15.6	-0.0	0.3	0.4	24.00	0.00	
13.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	15.6	15.6	-0.0	1.2	1.2	24.00	0.00	
14.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	15.7	15.7	-0.0	0.5	0.6	24.00	0.00	
15.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	15.9	15.9	-0.0	-0.2	-0.1	24.00	0.00	
16.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	15.9	16.0	-0.0	-0.2	-0.1	24.00	0.00	
17.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	16.0	16.0	-0.0	-0.2	-0.1	24.00	0.00	
18.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	16.2	16.2	-0.0	-0.2	-0.1	24.00	0.00	
19.05.26	0.000	0.00	0.00	-0.00	16.3	16.4	-0.0	-0.2	-0.1	24.00	0.00	
20.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	16.6	16.6	-0.0	-0.2	-0.0	24.00	0.00	
Итого:	22.068	2828.22	2825.88	2.34	46.0	38.2	7.8	2.2	2.0	690.54	5.46	ЭлDt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
20.05.26 24:00	5473.049	507901.75	506023.84	87276.43
21.04.26 24:00	5450.980	505073.53	503197.97	86585.89
Итого:	22.068	2828.22	2825.88	690.54

Отчетный период: 696.00 ч


Время работы: 690.54 ч

Суммарное время отказа: 5.46 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 5.46

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (DG) Gv>max(DG) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:

Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.37



-0,573