

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с **22.04.2026** по **20.05.2026**

по 05.05.26

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС: № 010162-1

Версия МКТС: 2.54

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.04.26	2.245	337.75	338.69	-0.89	45.5	38.9	6.6	4.7	0.1	24.00	0.00	
23.04.26	2.411	338.00	338.88	-0.93	46.3	39.2	7.0	4.7	0.1	24.00	0.00	
24.04.26	2.707	338.25	339.13	-0.89	48.9	41.0	7.9	4.7	0.1	24.00	0.00	
25.04.26	2.206	338.19	339.06	-0.88	45.0	38.6	6.4	4.8	0.1	24.00	0.00	
26.04.26	2.130	337.44	338.38	-0.88	43.6	37.4	6.2	4.9	0.0	24.00	0.00	
27.04.26	3.181	336.56	337.38	-0.80	52.8	43.5	9.4	4.8	0.1	24.00	0.00	
28.04.26	2.843	336.13	336.88	-0.83	49.7	41.3	8.4	4.8	0.0	24.00	0.00	
29.04.26	2.979	336.06	336.94	-0.84	50.8	42.0	8.8	4.9	0.1	24.00	0.00	
30.04.26	2.606	335.81	336.69	-0.88	48.0	40.3	7.7	4.8	0.1	24.00	0.00	
01.05.26	2.284	335.81	336.69	-0.83	45.4	38.7	6.7	4.8	0.1	24.00	0.00	
02.05.26	1.897	335.94	336.75	-0.88	42.6	37.1	5.6	4.8	0.1	24.00	0.00	
03.05.26	1.546	336.00	336.88	-0.86	40.3	35.8	4.5	4.9	0.0	24.00	0.00	
04.05.26	1.157	323.44	324.25	-0.78	38.2	34.7	3.5	4.8	0.0	23.06	0.94	Dt
05.05.26	0.553	136.69	137.00	-0.32	40.3	36.3	3.9	3.1	0.0	24.00	0.00	
06.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	28.0	27.5	0.6	0.4	0.0	24.00	0.00	
07.05.26	0.000	0.00	0.00	-0.00	27.0	26.7	0.3	0.2	0.0	24.00	0.00	
08.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	26.3	26.0	0.3	0.1	0.0	24.00	0.00	
09.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	24.4	24.0	0.3	-0.0	0.0	24.00	0.00	
10.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	23.5	23.0	0.5	0.0	0.0	24.00	0.00	
11.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	23.1	22.6	0.5	0.1	0.0	24.00	0.00	
12.05.26	0.000	0.00	0.00	-0.00	23.7	23.4	0.3	0.3	-0.0	24.00	0.00	
13.05.26	0.000	0.00	0.00	-0.00	24.1	23.9	0.3	0.4	-0.0	24.00	0.00	
14.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	24.8	24.6	0.3	0.5	0.0	22.92	1.08	Эл
15.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	25.2	25.0	0.3	0.5	0.0	24.00	0.00	
16.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	25.1	24.8	0.3	0.4	0.0	24.00	0.00	
17.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	25.6	25.4	0.3	0.5	0.0	24.00	0.00	
18.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	26.4	26.2	0.1	0.8	0.0	24.00	0.00	
19.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	26.8	26.7	0.1	0.9	0.0	24.00	0.00	
20.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	27.3	27.2	0.1	1.1	0.0	24.00	0.00	
Итого:	30.746	4502.06	4513.56	-11.51	45.8	39.0	6.7	2.5	0.0	693.98	2.02	ЭлDt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
20.05.26 24:00	7621.788	786304.50	786571.81	89427.77
21.04.26 24:00	7591.042	781802.44	782058.25	88733.78
Итого:	30.746	4502.06	4513.56	693.98

Отчетный период: **696.00 ч**Время работы: **693.98 ч**Суммарное время отказа: **2.02 ч** = **1.08** + **0.00** + **0.00** + **0.00** + **0.94**

Откл.эл.-пит.(Эл)

Неисправн.(Не)

Gv<min (ДГ)

Gv>max(ДГ)

dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: **1.37**

-2,555