

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС

за период с	по	21.04.2026
-------------	----	------------

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС:

Формула расчета тепла: $Q = M_1(h_1 - h_x) - M_2(h_2 - h_x)$

Версия MKTC: 2.54

№ 013448-2

Phylloporus for. Depressorobus
Colomerus 103

Дата	Тем.в.н., Q, t _{кал}	Магса, т		Температура, °C					Лаб., атн	Время, час		Отказы
		M1	M2	t1	t2	dt	txb	P1	P2	падоуы	отказа	
23.03.26	1.508	213.06	200.19	12.88	65.4	61.2	4.2	8.0	0.1	15.0	24.00	0.00
24.03.26	1.502	213.44	200.81	12.56	65.7	61.5	4.2	8.0	0.1	15.0	24.00	0.00
25.03.26	1.517	213.75	200.88	12.87	65.9	61.8	4.2	8.0	0.1	15.0	24.00	0.00
26.03.26	1.563	214.25	200.56	13.79	65.6	61.5	4.1	8.0	0.1	15.0	24.00	0.00
27.03.26	1.465	212.69	200.63	12.02	65.7	61.5	4.2	8.0	0.1	15.0	24.00	0.00
28.03.26	1.581	214.31	200.19	14.12	65.7	61.5	4.1	8.0	0.1	15.0	24.00	0.00
29.03.26	1.556	213.94	200.19	13.71	65.8	61.7	4.1	8.0	0.1	15.0	24.00	0.00
30.03.26	1.482	212.69	200.44	12.32	66.1	62.0	4.1	8.0	0.1	15.0	24.00	0.00
31.03.26	1.511	213.81	200.94	12.86	66.1	62.0	4.1	8.0	0.1	15.0	24.00	0.00
01.04.26	1.441	212.19	200.56	11.58	66.1	62.0	4.1	8.0	0.2	15.0	24.00	0.00
02.04.26	1.437	212.19	200.50	11.67	65.9	61.8	4.1	8.0	0.1	15.0	24.00	0.00
03.04.26	1.362	210.88	200.75	10.12	66.2	62.0	4.2	8.0	0.2	15.0	24.00	0.00
04.04.26	1.454	212.19	200.25	11.95	65.8	61.7	4.1	8.0	0.1	15.0	24.00	0.00
05.04.26	1.456	212.00	200.44	11.57	66.0	61.8	4.2	8.0	0.1	15.0	24.00	0.00
06.04.26	1.490	212.75	200.25	12.55	65.6	61.4	4.1	8.0	0.1	15.0	24.00	0.00
07.04.26	1.410	212.19	200.06	12.09	63.9	59.9	4.0	8.0	0.1	15.0	24.00	0.00
08.04.26	1.421	212.63	200.13	12.50	63.5	59.6	3.9	8.0	0.1	15.0	24.00	0.00
09.04.26	1.468	213.38	199.56	13.83	62.7	58.8	3.9	8.0	0.1	15.0	24.00	0.00
10.04.26	1.338	211.13	200.13	11.04	62.9	59.0	4.0	8.0	0.1	15.0	24.00	0.00
11.04.26	1.414	212.25	199.81	12.40	63.3	59.4	3.9	8.0	0.1	15.0	24.00	0.00
12.04.26	1.526	213.44	199.31	14.11	63.9	59.9	4.0	8.0	0.1	15.0	24.00	0.00
13.04.26	1.501	213.50	199.81	13.71	63.9	59.9	4.0	8.0	0.1	15.0	24.00	0.00
14.04.26	1.481	212.44	200.06	12.39	65.3	61.2	4.2	8.0	0.1	15.0	24.00	0.00
15.04.26	1.450	212.31	200.19	12.05	65.3	61.2	4.1	8.0	0.1	15.0	24.00	0.00
16.04.26	1.500	213.19	200.25	13.00	65.4	61.3	4.1	8.0	0.1	15.0	24.00	0.00
17.04.26	1.481	213.13	200.31	12.76	65.1	61.1	4.1	8.0	0.1	15.0	24.00	0.00
18.04.26	1.512	213.44	199.94	13.54	64.5	60.5	4.0	8.0	0.1	15.0	24.00	0.00
19.04.26	1.498	213.19	200.25	12.95	64.9	60.8	4.1	8.0	0.1	15.0	24.00	0.00
20.04.26	1.421	211.81	200.75	11.06	65.4	61.2	4.2	8.0	0.1	15.0	24.00	0.00
21.04.26	1.489	212.94	200.69	12.22	65.6	61.3	4.2	8.0	0.1	15.0	24.00	0.00
Итого:	44.233	6385.06	6008.81	376.21	65.1	61.0	4.1	8.0	0.1	15.0	720.00	0.00

Показання МКТС (наростаючим итомом)

Дата	Q, T _{кал}	M1, T	M2, T	T _{аб, ч}
21.04.26 24:00	5804.873	703042.25	650579.81	91437.62
22.03.26 24:00	5760.640	696657.19	644571.00	90717.62
Итого:	44.233	6385.06	6008.81	720.00

Отчетный период: 720.00 ч

Время работы: 720.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч

представитель

Распечатано программой: MktsPrint, версия: 1.37

Исполнитель: _____
Послабшкка: _____

Откл.эл-пит.(Эл) Исправн.(He) $Gv < \min(LG)$ $Gv > \max(LG)$ $dt < \min(Dt)$

$$\overline{00'0} + \overline{00'0}$$
$$V = 383,106 \text{ cu. ft}$$
$$63'05'' = \frac{63.0833}{1.13} = 55.8268 = 55'50''$$